

# 運転音分析成績書

|      |          |                       |                                   |          |
|------|----------|-----------------------|-----------------------------------|----------|
| 周囲温度 | 冷房 27 °C | 被測定物                  | MSZ-AXV2516 形 室内ユニット              |          |
|      | 暖房 20 °C | 備考                    | 50/60Hz 強ノッチ運転                    |          |
| 暗騒音  | 15 dB    | A特性音響パワーレベル           | 冷房 63 dB                          | 暖房 63 dB |
| 測定場所 | 無響室      | 測定方法は JIS C 9612:2013 | ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値 |          |

