

運転音分析成績書

周囲温度 冷房 35 °C 被測定物 MSZ-AXV2820 形 室外ユニット

暖房 7 °C 備考 50/60Hz

暗騒音 15 dB

A特性音響パワーレベル

冷房 61 dB
暖房 63 dB

測定場所 無響室

測定方法は JIS C 9612:2013

ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値




図
番

UN-MSZAXV2820-2

副
番