

# 運転音分析成績書

|      |          |  |                       |
|------|----------|--|-----------------------|
| 周囲温度 | 冷房 27 °C | 被測定物   | MSZ-FLV6321S 形 室内ユニット |
|      | 暖房 20 °C | 備考   | 50/60Hz 強ノッチ運転        |
| 暗騒音  | 15 dB    | A特性音響パワーレベル  | 冷房 69 dB<br>暖房 69 dB  |
| 測定場所 | 無響室      | 測定方法は JIS C 9612:2013<br>ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値 |                       |

