

# 運転音分析成績書

周囲温度 冷房 35 °C 被測定物 MSZ-KXV2519 形 室外ユニット

暖房 7 °C 備考 50/60Hz

暗騒音 15 dB

A特性音響パワーレベル 冷房 59 dB  
暖房 59 dB

測定場所 無響室

測定方法は JIS C 9612:2013  
ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値




図  
番

UN-MSZKXV2519-2

副  
番