

# 運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35℃	被測定物	MSZ-R2219 形 室外ユニット
	暖房 7℃	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB		A特性音響パワーレベル 冷房 59 dB 暖房 59 dB
測定場所	無響室		測定方法は JIS C 9612:2013 ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値

