
運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 ℃	被測定物	MSZ−ZD4019S 形 室内ユニット
	暖房 20 ℃	備　　考	50/60Hz　強ノッチ運転
暗 騒 音	15 dB		A特性音響パワーレベル　冷房 67 dB 暖房 69 dB
測定場所	無 響 室		測定方法は JIS C 9612:2013 ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値



図番	UN−MSZZD4019S−1	副番	