

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C	被測定物	MSZ-ZXV2521 形 室内ユニット
	暖房 20 °C	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	A特性音響パワーレベル	冷房 60 dB 暖房 59 dB
測定場所	無響室	測定方法は JIS C 9612:2013 ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値	

