

運転音分析成績書

| | | | |
|------|----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 周囲温度 | 冷房 35 °C | 被測定物 | MXZ-10217AS 形 室外ユニット |
| | 暖房 7 °C | 備考 | 50/60Hz |
| 暗騒音 | 15 dB | A特性音響パワーレベル | 冷房 63 dB 暖房 67 dB |
| 測定場所 | 無響室 | 測定方法は JIS C 9612:2013 | ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値 |

