



冷媒 R410A 対応

## 三菱電機 設備用パッケージエアコン 室外ユニット

### 形名

PUHV-P224VCM-E1  
PUHV-P280VCM-E1  
PUHV-P450VCM-E1  
PUHV-P560VCM-E1

### <組み合わせ用ユニット>

PUHV-P280VSCM-E1  
PUHV-P335VSCM-E1  
PUHV-P400VSCM-E1  
PUHV-P450VSCM-E1  
PUHV-P500VSCM-E1

## 据付工事説明書（販売店・工事店様用）

- 注 1. PUHV-P ○○○ VCM-E1 は、このユニット単独で使用する製品です。本ユニットを複数台組合わせて使用することはできません。  
注 2. PUHV-P ○○○ VSCM-E1 は、組み合わせ専用の製品です。単独で使用することはできません。  
注 3. PUHV-P ○○○ VSCM-E1 形と、PUHV-P ○○○ VSCM-E 形、PUHV-EP ○○○ VSCM-E1 形を組合わせて使用することはできません。

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。なお、以下の項目はお客様向け特記事項です。

- 保証書は「お買上げ日（据付日または試運転完了日）・販売店名（工事店名）」などの記入を確かめて、販売店（工事店）からお受け取りください。
- 「据付工事説明書」と「保証書」は大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。
- お客様ご自身では、据付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）
- この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document cannot be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.

以下の仕様のユニットは形名の末尾に識別記号を付記します。

- 耐塩害仕様 :「-BS」
- 耐重塩害仕様 :「-BSG」

もくじ	ページ
安全のために必ず守ること.....	2
1. 据付けの前に.....	8
1-1. 本製品に関して.....	8
1-2. 付属部品の確認.....	8
2. 据付場所の選定・据付工事.....	9
2-1. 据付場所の条件.....	9
2-2. 必要スペース.....	10
(1) 単独設置の場合.....	10
(2) 集中設置・連続設置の場合.....	11
2-3. 吊下げ方法.....	12
2-4. 基礎への設置.....	12
3. 冷媒配管工事.....	13
3-1. 冷媒配管工事時のお願い.....	13
3-2. 冷媒配管システム.....	15
3-3. 配管接続.....	18
3-4. 気密試験・真空引き乾燥・冷媒充てん.....	21
3-5. 冷媒配管の断熱施工.....	24
4. 電気工事.....	25
4-1. 電気工事時のお願い.....	26
4-2. 配線接続位置.....	26
4-3. 制御配線の種類と許容長.....	27
4-4. スイッチ設定の種類と方法.....	28
4-5. 主電源配線と器具容量.....	30
4-6. システム接続例.....	31
5. 試運転.....	32
5-1. 試運転前の確認事項.....	32
5-2. 試運転方法.....	32
5-3. 試運転不具合時の対応.....	33
5-4. リモコンの動作不具合と処置.....	35
5-5. 異常表示とリセット方法.....	36
5-6. 次の現象は、故障（異常）ではありません。.....	36
6. 高圧ガス明細書.....	37

# 安全のために必ず守ること

- ◆この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ◆ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



## 警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度



## 注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想定される危害、損害の程度

- ◆図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(接触禁止)



(水ぬれ禁止)



(ぬれ手禁止)



(一般注意)



(発火注意)



(破裂注意)



(感電注意)



(高温注意)



(回転物注意)



(一般指示)



(アース線を必ず接続せよ)

- ◆お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- ◆お使いになる方は、この本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

電気配線工事は「第一種電気工事士」の資格のある者が行うこと。

気密試験は「冷凍装置検査員」の資格のある者が行うこと。

## 一般事項



### 警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- ◆使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- ◆法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



禁止

安全装置・保護装置の改造や設定変更をしないこと。

- ◆圧力開閉器・温度開閉器などの保護装置を短絡して強制的に運転を行った場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。
- ◆設定値を変更して使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。
- ◆当社指定品以外のものを使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。



変更禁止

電気部品に水をかけないこと。

- ◆ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。

- ◆感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



ぬれ手禁止

冷媒回路内に冷媒ガス・油を封入した状態で、封止状態を作らないこと。

- ◆破裂・爆発のおそれあり。



破裂注意

運転中および運転停止直後の冷媒配管・冷媒回路部品に素手で触れないこと。

- 冷媒は、循環過程で低温または高温になるため、素手で触れると凍傷・火傷のおそれあり。



やけど注意

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れないこと。

- 火傷のおそれあり。



やけど注意

据付・点検・修理をする場合、周囲の安全を確認すること。(子どもを近づけないこと)

- 工具などが落下した場合、けがのおそれあり。



指示を実行

換気をよくすること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



換気を実行

ヒューズ交換の場合、指定容量のヒューズを使用すること。

- 指定容量外のヒューズ・針金・銅線を使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。



指示を実行

端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを取り付けること。

- ほこり・水による感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

基礎・据付台が傷んでいないか定期的に点検すること。

- ユニットの転倒・落下によるけがのおそれあり。



指示を実行

ユニットの廃棄は、専門業者に依頼すること。

- ユニット内に充てんした油や冷媒を取り除いて廃棄しないと、環境破壊・火災・爆発のおそれあり。



指示を実行

## ⚠ 注意

パネルやガードを外したまま運転しないこと。

- 回転機器に触れると、巻込まれてけがのおそれあり。
- 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。



使用禁止

ユニットの上に乗ったり物を載せたりしないこと。

- ユニットの転倒や載せたものの落下によるけがのおそれあり。



使用禁止

運転停止後、すぐにユニットの電源を切らないこと。

- 運転停止から5分以上待つこと。
- ユニットが故障し、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



禁止

ぬれて困るものを下に置かないこと。

- ユニットからの露落ちにより、ぬれるおそれあり。



据付禁止

部品端面に触れないこと。

- けが・感電・故障のおそれあり。



接触禁止

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- けがのおそれあり。



接触禁止

保護具を身に付けて操作すること。

- 主電源を切っても数分間は充電された電気が残っている。触れると感電のおそれあり。



感電注意

保護具を身に付けて作業すること。

- 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。



けが注意

空気の吹出口や吸込口に指や棒などを入れないこと。

- ファンによるけがのおそれあり。



回転物注意

保護具を身につけて作業すること。

- 保護具を付けないとけがのおそれあり。



指示を実行

ユニット内の冷媒は回収すること。

- 冷媒は再利用するか、処理業者に依頼して廃棄すること。
- 大気に放出すると、環境破壊のおそれあり。



指示を実行

## 運搬・据付工事をするとき

### 警告

搬入を行う場合、ユニットの指定位置にて吊下げること。また、横ずれしないよう固定し、四点支持で行うこと。

- 三点支持で運搬・吊下げをした場合、不安定になり、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



運搬注意

### 注意

梱包に使用している PP バンドを持って運搬しないこと。

- けがのおそれあり。



運搬禁止

20kg 以上の製品の運搬は、1 人でしないこと。

- けがのおそれあり。



運搬禁止

## 据付工事をするとき

### 警告

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところに設置しないこと。

- 可燃性ガスがユニットの周囲にたまった場合、火災・爆発のおそれあり。



据付禁止

専門業者以外の人に触れるおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- ユニットに触れた場合、けがのおそれあり。



据付禁止

梱包材を処理すること。

- 梱包材で遊んだ場合、窒息事故のおそれあり。
- 破棄すること。



指示を実行

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って据付工事を行うこと。

- 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

付属品の装着や取り外しを行うこと。

- 不備がある場合、冷媒が漏れ、酸素欠乏・発煙・発火のおそれあり。



指示を実行

強風・地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- 不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- 強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

### 注意

ぬれて困るものの上に据付けないこと。

- ユニットからドレンが出るため、必要に応じて集中排水工事を行うこと。



据付禁止

配管・配線取出口の開口部は、塞ぐこと。

- 小動物・雪・雨水が内部に入った場合、機器を損傷・故障し、漏電・感電のおそれあり。



感電注意

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って排水工事を行うこと。

- 不備がある場合、雨水・ドレンなどが屋内に浸水し、家財・周囲がぬれるおそれあり。



指示を実行

## 配管工事をするとき

### 警告

サービスバルブを操作する場合、冷媒噴出に注意すること。

- 冷媒が漏れた場合、冷媒を浴びると、凍傷・けがのおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



冷媒注意

配管内の封入ガスと残留油を取り除くこと。

- 取り除かずに配管を加熱した場合、炎が噴出し、火傷のおそれあり。



発火注意

使用できる配管の肉厚は、使用冷媒・配管径・配管の材質によって異なる。配管の肉厚が適合していることを確認し、使用すること。

- 不適合品を使用した場合、配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



破裂注意

冷媒回路は、真空ポンプによる真空引き乾燥を行うこと。冷媒による冷媒置換をしないこと。

- 指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発のおそれあり。



爆発注意

加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガスを使用しないこと。

- 使用した場合、爆発のおそれあり。
- 塩素により冷凍機油劣化のおそれあり。



爆発注意

冷媒回路内にガスを封入した状態で加熱しないこと。

- 加熱した場合、ユニットが破裂・爆発のおそれあり。



爆発注意

冷媒が漏れていないことを確認すること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



指示を実行

配管接続部の断熱は気密試験後に行うこと。

- 断熱材をつけた状態で気密試験を行うと冷媒漏れを検知できず、酸素欠乏のおそれあり。



指示を実行

現地配管が部品端面に触れないこと。

- 配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



指示を実行

### 注意

冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質 (空気など) を混入しないこと。

- 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。



爆発注意

配管は断熱すること。

- 結露により、天井・床がぬれるおそれあり。



指示を実行

## 電気工事をするとき

### 警告

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- 接続や固定に不備がある場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って電気工事を行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- 電源回路容量不足や施工不備がある場合、ユニットが故障し、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電源にはインバーター回路用漏電遮断器を取り付けること。

- 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

正しい容量のブレーカー (インバーター回路用漏電遮断器・手元開閉器<開閉器+B種ヒューズ>・配線用遮断器) を使用すること。

- 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電源配線工事には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- ◆ 不適合の場合、漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

C種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気工事業者が行うこと。

- ◆ アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。
- ◆ アースに不備がある場合、ユニットがノイズにより誤動作し、感電・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。



アース接続

## ⚠ 注意

配線が冷媒配管・部品端面に触れないこと。

- ◆ 配線が接触した場合、漏電・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

## 移設・修理をするときに

### ⚠ 警告

移設・修理をする場合、販売店または専門業者に依頼すること。分解・改造はしないこと。

- ◆ 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

雨天の場合、サービスはしないこと。

- ◆ ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

修理をした場合、部品を元通り取り付けること。

- ◆ 不備がある場合、けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

### ⚠ 注意

基板を手や工具などで触ったり、ほこりを付着させたりしないこと。

- ◆ ショート・感電・故障・火災のおそれあり。



接触禁止

点検・修理時は、配管支持部材・断熱材の状態を確認し劣化しているものは補修または交換すること。

- ◆ 冷媒漏れ・水漏れのおそれあり。



指示を実行

## お願い

据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してください。

- ◆ 工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。

ユニット内の冷媒は回収し、規定に従って廃棄してください。

- ◆ 法律（フロン排出抑制法）によって罰せられます。

天井内配管・埋設配管の接続部には点検口を設けてください。

- ◆ 点検できないおそれあり。

病院・通信・放送設備がある事業所などに据付ける場合、ノイズに対する備えを行ってください。

- ◆ インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響による、製品の誤動作・故障のおそれあり。
- ◆ 製品側から医療機器に影響を与え、人体の医療行為を妨げるおそれあり。
- ◆ 製品側から通信機器に影響を与え、映像放送の乱れや雑音の弊害が生じるおそれあり。

現地配管への冷媒充てんが完了するまでは、ユニットのバルブを開けないでください。

- ◆ 冷媒充てんが完了する前にバルブを開けた場合、ユニット損傷のおそれあり。

ぬれタオルで操作弁本体を湿布してから、ろう付け作業をしてください。

- ◆ 操作弁本体が120℃以上になった場合、機器損傷のおそれあり。

ろう付け作業時、周囲の配線や板金に炎が当たらないようにしてください。

- ◆ 炎が当たった場合、加熱により、焼損・故障のおそれあり。

下記に示す工具類のうち、旧冷媒 (R22) に使用していたものは使用しないこと。R410A 専用の工具類を使用してください。(ゲージマニホールド・チャージングホース・ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用口金・真空度計・冷媒回収装置)

- ◆R410A は冷媒中に塩素を含まないため、旧冷媒用ガス漏れ検知器には反応しない。
- ◆旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

逆流防止付きの真空ポンプを使用してください。

- ◆冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

工具は R410A 専用ツールを使用してください。

- ◆R410A 用として専用ツールが必要です。最寄りの「三菱電機システムサービス」へ問い合わせること。

工具類の管理は注意してください。

- ◆チャージングホース・フレア加工具にほこり・ゴミ・水分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。

- ◆冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。

据付けに使用する配管は屋内に保管し、ろう付けする直前まで両端を密封しておいてください。(エルボなどの継手はビニール袋などに包んだ状態で保管)

- ◆冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。

- ◆冷媒配管の内部に酸化皮膜が付着した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

既設の冷媒配管を流用しないでください。

- ◆既設の配管内部には、古い冷凍機油や冷媒中の塩素が大量に残留しており、これらの物質による新しい機器の冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

液冷媒で封入してください。

- ◆ガス冷媒で封入した場合、ボンベ内冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

チャージングシリンダを使用しないでください。

- ◆冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

冷媒を追加する場合、適正量を充てんしてください。

- ◆追加冷媒充てん量は、該当の項を参照のこと。
- ◆液冷媒を封入すること。
- ◆冷媒が過不足した場合、能力低下・異常停止のおそれあり。

電源配線には専用回路を使用してください。

- ◆使用しない場合、電源容量不足のおそれあり。

設備の重要度により電源系統を分割するか漏電遮断器・配線用遮断器の保護協調を取ってください。

- ◆製品側の遮断器と上位の遮断器が共に作動するおそれあり。

ユニットの故障が重大な影響を及ぼすおそれがある場合、バックアップの系統を準備ください。

- ◆複数の系統にすること。

# 1. 据付けの前に

**販売店または専門業者が据付工事説明書に従って据付工事を行うこと。**

- ◆ 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。

指示を実行

**梱包材を処理すること。**

- ◆ 梱包材で遊んだ場合、窒息事故のおそれあり。
- ◆ 破棄すること。

指示を実行

**梱包に使用しているPPバンドを持って運搬しないこと。**

- ◆ けがのおそれあり。

運搬禁止

## 1-1. 本製品に関して

- 本ユニットは、新冷媒のR410Aを使用しています。
- R410Aは、従来の冷媒に比べ設計圧力が高いため、配管の必要肉厚が異なる場合があります。既設配管を流用しないでください。配管が破裂するおそれがあります。配管に関しては、システム設計・工事マニュアルを確認してください。
- 据付工事には、一部R410A専用の工具・器具が必要です。システム設計・工事マニュアルで、使用器具・工具を確認してください。
- 既設の配管内部には、従来の冷凍機油や冷媒中の塩素が多量に残留しており、これらの物質により新しい機器の冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれがあります。

## 1-2. 付属部品の確認

本ユニットに、下記の部品が同梱されていることを確認してください。

名称	①接続管	③接続管	⑤接続管	⑦エルボ				
形状								
名称	②接続管	④接続管	⑥エルボ	⑧エルボ				
形状								
付属場所	操作弁の下部に付属（1つの袋に納めています）							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
P224VCM形			1個			1個		
P280VCM形	1個	1個	1個				1個	
P280VSCM形		1個	1個				1個	
P335・P400VSCM形				1個			1個	
P450VCM形				1個				1個
P560VCM形、P450・P500VSCM形					1個			1個

## 2. 据付場所の選定・据付工事

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところに設置しないこと。

- 可燃性ガスがユニットの周囲にたまった場合、火災・爆発のおそれあり。



据付禁止

専門業者以外の人に触れるおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- ユニットに触れた場合、けがのおそれあり。



据付禁止

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- 強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

特殊環境では、使用しないこと。

- 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用した場合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災のおそれあり。



使用禁止

ぬれて困るものの上に据付けないこと。

- ユニットからドレンが出るため、必要に応じて集中排水工事をする。



据付禁止

### 2-1. 据付場所の条件

据付場所は、施主と相談して選定してください。


室外ユニットの据付場所は、下記条件を満たすところを選定してください。

- 他の熱源から、直接ふく射熱を受けないところ
- ユニットから発生する騒音で、隣家に迷惑をかけないところ
- 強風が吹き付けないところ
- ドレン排水を問題なく行えるところ
- 「必要スペース」の項に記載している必要な空間があるところ


#### (1) 季節風対策

右図の例を参考に、据付場所の実情に応じ、適切な処置を施してください。

特に、単独設置の場合、季節風の影響を受けやすいので、据付場所には配慮してください。一方向からの風が継続的に発生するところで防雪フードを取付ける場合、風が吹出口の正面から当たらないようにしてください。



- 建物の陰など、季節風が直接当たらないところに設置する。



- 季節風が吹出口・吸入口の正面から当たらないところに設置する。

## (2) 寒冷地域対策

冬季に降雪・積雪が予想される地域や季節風が予想される地域では、ユニットが正常運転するために、下記内容をお守りください。

- 雨・風・雪が直接当たらないところに据付ける
- 雨・風・雪が直接当たる場合、オプションの防雪フード（吹出ダクト・吸込ダクト）を取付ける。また、ユニット周囲を防雪ネットや防雪柵で囲うなどの対策をする
- 防雪架台の高さは、予測される積雪量の約2倍とする
- 外気が0℃以下で、長期間連続的に暖房運転をする場合、ユニットベースへのヒーター取付けなどを適宜行い、ベース上の氷結を防止する




## 2-2. 必要スペース

### (1) 単独設置の場合

- ユニットの設置する場合、下図に示すように必要な空間を確保してください。〈単位：mm〉  
ユニット周囲の壁高さが高さ制約を超えた場合、超えた分の寸法〈h〉を表中の通りLおよびWの寸法に加算してください。




(イ) ユニットの周囲の壁が高さ制約より低い場合

(ロ) 上方に障害物がある場合



条件	L	W
背面スペース：小	100以上	50以上
側面スペース：小	300以上	15以上

(ハ) ユニットの周囲の壁のいずれかまたは全てが高さ制約より〈h〉高い場合



条件	L	W
背面スペース：小	100+h以上	50+h以上
側面スペース：小	300+h以上	15+h以上


## (2) 集中設置・連続設置の場合

〈単位：mm〉


- 多数のユニットを設置する場合、通路や風の流通を考慮して、各ブロック間に下図のスペースを確保してください。  
※印部（ユニットの2方向）は、スペースを空けてください。
- 単独設置の場合と同様に壁高さ制約を超えた分の寸法（ $h$ ）を、ユニット前・後のスペース寸法に加算してください。
- ユニット前後に壁がある場合の側面方向への連続設置は最大6台として、6台毎に吸込スペース兼通路スペースとして1000mm以上とってください。なお、P450～P560形は1台で2台分として計算してください。P450～P560形のみの場合、連続設置は最大3台までとなります。

### (イ) 横方向連続設置

#### ●側面スペース最小の場合




#### ●背面スペース最小の場合




### (ロ) 前後方向連続設置

#### ●前後に壁がある場合




#### ●横方向に壁がある場合




### (ハ) 2列連続設置

#### ●前後に壁がある場合



#### ●L字状に壁がある場合



搬入を行う場合、ユニットの指定位置にて吊下げること。また、横ずれしないよう固定し、四点支持で行うこと。

- ◆ 三点支持で運搬・吊下げをした場合、不安定になり、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



運搬注意

強風・地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- ◆ 不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

付属品の装着や取り外しを行うこと。

- ◆ 不備がある場合、冷媒が漏れ、酸素欠乏・発煙・発火のおそれあり。



指示を実行

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って排水工事を行うこと。

- ◆ 不備がある場合、雨水・ドレンなどが屋内に浸水し、家財・周囲がぬれるおそれあり。





指示を実行

## 2-3. 吊下げ方法

- ユニットの衝撃を与えないようにしてください。
- 製品を吊下げて搬入する場合、ロープは8m以上のものを2本使用し、ロープ掛けの角度を40°以下にしてください。
- 製品の角など、ロープと接触する部分にキズ付き防止用部材（板など）を挟んでください。

## 2-4. 基礎への設置


- ユニットの強風・地震などで倒れないように、右図のようにボルトで強固に固定してください。
- ユニットの基礎は、コンクリートまたはアングルなどの強固な基礎にしてください。
- 据付条件によって、振動が据付部から伝搬し、床や壁面から、騒音や振動が発生するおそれがあります。十分な防振工事（防振パッド、防振架台の設置など）を行ってください。  
また、防振工事の際には、揺れ止めなどの耐震対策を実施してください。
- ユニット取付足コーナー部は、確実に受けてください。コーナー部を受けていないと、取付足が曲がるおそれがあります。防振ゴムを使用する場合、幅方向全面を防振ゴムで受けてください。
- アンカーボルトの飛び出しは、25±5mm程度にしてください。
- 本製品は、後打ち式アンカーボルト対応ではありません。ただし、右図のようにユニット取付部（P224～P400形は4カ所、P450～P560形は6カ所）に、固定金具（現地調達品）取付けることにより、後打ち式アンカーボルトに対応できます。
- ユニットの水平に設置してください。
- 基礎や架台にステンレス製を用いる場合、室外ユニットやボルトと絶縁処理（塗装やゴムダンパなど）を行ってください。さびが発生する原因となります。



基礎施工は、床面強度・ドレン水処理（運転時にはドレン水がユニット外に流出します）・配管・配線の経路に十分配慮してください。

お願い：

- 下配管または下配線を行う場合、ベースの貫通穴を塞がないよう、基礎や架台の施工に注意してください。また、下配管の場合、ユニットの底下に配管が通るよう、基礎の高さを100mm以上にしてください。
- 室外ユニットからの雨水・結露水には、銅や鉄などの金属成分が少なからず含まれており、防水性の高い床面上では、金属成分が析出（薄黄色など）する可能性があります。床面への影響はありませんが、見た目などで問題となる場合、外付けドレンパンなどの処置をしてください。



# 3. 冷媒配管工事

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- ◆ 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
  - ◆ 法令違反のおそれあり。
- 封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。
- 指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



禁止

換気をよくすること。

- ◆ 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- ◆ 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



換気を実行

サービスバルブを操作する場合、冷媒噴出に注意すること。

- ◆ 冷媒が漏れた場合、冷媒を浴びると、凍傷・けがのおそれあり。
- ◆ 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



冷媒注意

冷媒が漏れていないことを確認すること。

- ◆ 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- ◆ 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



指示を実行

冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質 (空気など) を混入しないこと。

- ◆ 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。



爆発注意

配管接続は、端末分岐（室外ユニットからの冷媒配管を末端で分岐し、各室内ユニットに接続する）方式です。

		接続方法
室内ユニット	ガス管	ろう付接続
	液管	ろう付接続
室外ユニット	ガス管	ろう付接続
	液管	ろう付接続
分岐部		ろう付接続

## 3-1. 冷媒配管工事時のお願い

本ユニットは、冷媒R410Aを使用しています。

① 冷媒配管は下記材料をお使いください。

- 材質：冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅を、配管継手はJIS B 8607に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ、切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。
- サイズ：「冷媒配管システム」の項を参照してください。

② 市販の銅管には、ゴミが入っているおそれがあります。乾燥した不活性ガスで吹き飛ばしてください。

③ 配管加工・配管工事中に、配管の中にゴミ・水分が入らないよう注意してください。

④ 雨天の場合、室外ユニットの配管接続作業はしないでください。

⑤ 室内・室外分岐部には、必ず別売品の下記分岐管セットを使用してください。

配管径	最小肉厚	質別
φ6.35	0.8	O材以上
φ9.52	0.8	
φ12.70	0.8	
φ15.88	1.0	
φ19.05	1.0 ※	1/2HまたはH材以上
φ22.22	1.0	
φ25.40	1.0	
φ28.58	1.0	
φ31.75	1.1	
φ38.1	1.35	

※ 肉厚が1.2の場合、O材が使用可能です。

室内分岐ジョイント形名			室外分岐管キット形名		
ライン分岐			形名	形名	形名
形名 P224	形名 P280・P450	形名 P560	P280+P400	P400+P450	P335+P335+P450 P400+P500+P500
CMY-S102S-D	CMY-S102L-D	CMY-S202-D	CMY-S100BK	CMY-S200BK	CMY-S300BK

⑥ 指定冷媒配管径が分岐管の配管径と異なる場合、異径接手を使用して、配管径を合わせてください。

⑦ 曲げ箇所はできるだけ少くし、曲げ半径はできるだけ大きくしてください。

⑧ 冷媒配管制限（許容長さ・高低差・配管径）は、必ずお守りください。故障や冷暖房不良のおそれがあります。

- ⑨ ろう材は、JIS指定の良質品を使用してください。
- ⑩ ろう付け作業は労働安全衛生法で定められた溶接技能士またはガス溶接技能講習修了者が作業してください。
- ⑪ 配管を接続する場合、必ず、窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。市販の酸化防止剤は配管腐食・冷凍機油を劣化させるおそれがあるので使用しないでください。無酸化ろう付けを行わないと、圧縮機破損のおそれがあります。詳細は、営業窓口にお問い合わせください。（配管接続およびバルブ操作の詳細は、「配管接続」の項を参照してください。）
- ⑫ 冷媒配管の接続は、室外ユニットのバルブを工場出荷時仕様（全閉）のままで行ってください。室内・室外ユニットと冷媒配管を全て接続して、冷媒漏れ試験、真空引き乾燥作業が終了するまでバルブを操作しないでください。
- ⑬ 配管の断熱を正しく行ってください。断熱に不備がある場合、冷暖房不良・露落ちなどによる不具合が発生するおそれがあります。（「冷媒配管の断熱施工」の項を参照してください。）
- ⑭ 冷媒が過不足した場合、異常停止します。正確に冷媒充てんを行ってください。また、サービスパネル裏面の「冷媒量記入のお願い」名板：冷媒量計算の欄・室内ユニット組合わせ記入の欄に、配管長とともに追加した冷媒量を必ず記入してください。（「冷媒配管システム」の項を参照してください。）
- ⑮ 漏えい点検記録簿の管理について  
気密試験後、冷媒の充てん状況、漏えい検査結果などを所定の記録用紙に追記し、空調機器の所有者が管理するようにしてください。

**お願い：**

<p>冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。</p>
<p>• 冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。</p>
<p>据付けに使用する配管は屋内に保管し、ろう付けする直前まで両端を密封しておいてください。（エルボなどの継手はビニール袋などに包んだ状態で保管）</p>
<p>• 冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。</p>

<p>既設の冷媒配管を流用しないでください。</p>
<p>• 既設の配管内部には、古い冷凍機油や冷媒中の塩素が大量に残留しており、これらの物質による新しい機器の冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。</p>
<p>液冷媒で封入してください。</p>
<p>• ガス冷媒で封入した場合、ボンベ内冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。</p>

### 3-2. 冷媒配管システム

床置タイプ  
1冷媒系統

(注1) 室外ユニットから分岐管への配管は、分岐管に向かって下り勾配にしてください。

油が配管内に滞留すると、油不足の状態になり、圧縮機を損傷するおそれがあります。室外ユニットから分岐管への配管が2mを超える場合、ガス管のみ2m以内にトラップを設けてください。トラップの高さは、200mm以上にしてください。

配許管長容	室外 - 室外間	A+B+C+D	10m以下
	最遠配管長 (L)	A(B)+C+E	150m以下 (相当長175m以下)
高許低差容	室内 - 室外間	H	50m以下 (室外ユニットが下の場合は40m以下 ※1)
	室外 - 室外間	h	0.1m以下

**■冷媒分岐管キットの選定**  
 室外ユニット間の分岐管は、必ず右記【表1】から選定してください。

別売品の分岐管キットを、下表より選定してください。(キットは、液管用・ガス管用のセットです。)

室外構成ユニット	P280+P400	P400+P450	P335+P335+P450 P400+P500+P500
分岐管キット形名	CMY-S100BK	CMY-S200BK	CMY-S300BK

※ 必ず室外分岐管キットの据付説明書に従い据付工事を行ってください。  
 ※ 分岐管の傾きは水平面に対して±15°以内にしてください。  
 ※ 分岐管が指定以上に傾くと、機器損傷の原因となります。  
 注. 分岐管の取付姿勢は右図を参照してください。  
 ※ 分岐管は、必ず弊社別売品を使用してください。

分岐管の傾きは水平面に対して±15°以内

※1 外気0℃以下で冷房時は15m以下。

### ■各部の冷媒配管の選定

- (1) 室外ユニット  
～第1分岐間の冷媒配管径  
(室外ユニット配管径)
- (2) 室外第1分配  
～第2分配器間の冷媒配管径
- (3) 第1・2分配器  
～室外ユニット間の冷媒配管径

の各部  
の配管

サイズを右記表から選定してください。

(1) 室内ユニット～第2分岐間の冷媒配管径 (室外ユニット配管径) (E)  
<床置タイプ>

室内形名	系統	接続室外形名	液管サイズ	ガス管サイズ
P224	-	P224	φ9.52	φ19.05
P280	-	P280	φ9.52 ※	φ22.2
P450	-	P450	φ12.7	φ28.58
P560	-	P560	φ15.88	φ28.58
P670	-	P400	φ15.88	φ28.58
		P280		
P800	-	P450	φ19.05	φ31.75
		P400		
P1120	-	P450	φ19.05	φ38.1
		P335		
		P335		
P1400	-	P500	φ19.05	φ38.1
		P400		
		P450		
		P400		
P1600	No.1	P450	φ19.05	φ31.75
		P400		
	No.2	P450	φ19.05	φ31.75
		P400		

※最遠配管長が90m以上の場合にはφ12.7にしてください。

(2) 室外第1分配～第2分配器間の冷媒配管径 (C)

※3台構成の場合のみ

液管(mm)	ガス管(mm)
φ19.05	φ31.75

<床置(オールフレッシュタイプ)>

室内形名	系統	接続室外形名	液管サイズ	ガス管サイズ
P265-F	-	P224	φ9.52	φ19.05
P335-F	-	P280	φ9.52 ※	φ22.2
P530-F	-	P450	φ12.7	φ28.58
P670-F	-	P560	φ15.88	φ28.58
P1000-F	-	P450	φ19.05	φ31.75
		P400		
		P450		
P1250-F	-	P335	φ19.05	φ38.1
		P335		
		P500		
P1600-F	-	P500	φ19.05	φ38.1
		P400		
		P400		

※最遠配管長が90m以上の場合にはφ12.7にしてください。

(3) 第1・2分配器～室外ユニット間の冷媒配管径 (A, B, D)

※P670形以上のみ

	液管(mm)	ガス管(mm)
P280	φ9.52	φ22.2
P335	φ12.7	φ25.4
P400		
P450	φ15.88	φ28.58
P500		

### ■冷媒追加充てん量

工場出荷時の冷媒は、延長配管分を含んでいません。各冷媒配管系統ごとに、現地にて追加充てんしてください。また、サービスをする場合のために、各液管の配管径・長さ・追加充てんした冷媒量を室外ユニットの記入用「冷媒量記入のお願い」銘板に記入してください。

#### ■冷媒追加充てん量の算出方法

- 追加充てん量は、延長配管の液管サイズとその長さで計算します。
- 右記要領で冷媒追加充てん量を算出し、冷媒を追加充てんしてください。
- 計算結果で0.1kg未満の端数は切上げてください。(例19.83kgの場合19.9kgとします。)

<追加充てん量>

#### ■冷媒充てん量の計算

液管サイズ φ19.05の総長×0.29	液管サイズ φ15.88の総長×0.2	液管サイズ φ12.7の総長×0.12	液管サイズ φ9.52の総長×0.06	液管サイズ φ6.35の総長×0.024	接続室内ユニット形名	系統	室内ユニット分
(m)×0.29(kg/m)	(m)×0.2(kg/m)	(m)×0.12(kg/m)	(m)×0.06(kg/m)	(m)×0.024(kg/m)	P224,P265-F	-	3.0kg
					P280,P335-F	-	3.0kg
					P450,P530-F	-	4.5kg
					P560,P670-F	-	5.0kg
					P670	-	5.0kg
					P800,P1000-F	-	6.0kg
					P1120,P1250-F	-	10.0kg
					P1400,P1600-F	-	12.0kg
					P1600	No.1	7.0kg
				No.2		7.0kg	

#### ■工場出荷時の冷媒封入量

室外ユニット形名	封入量
P224形	6.5kg
P280形	8.0kg
P450形	11.8kg
P560形	11.8kg
P670形	11.8kg
P800形	8.0kg
P1000形	8.0kg
P1250形	11.8kg
P1400形	11.8kg
P1600形	11.8kg

#### ■計算例

床置タイプP1120形で各配管長が

下記のような場合

〈例〉室内：1120形 A : φ15.88 3m  
B : φ12.7 1m  
C : φ19.05 1m  
D : φ12.7 1m  
E : φ19.05 30m

各液管総長は φ19.05 : C+E=31m  
φ15.88 : A=3m  
φ12.7 : B+D=2m

したがって、  
〈計算例〉追加充てん量 = 31×0.29+3×0.2+2×0.12+10.0 = 19.9kg

許容長さ	配管総延長	$A+B+C+D+a+b+c+d+e$	300m以下								
	最遠配管長 (L)	$A+B+C+D+e$	150m以下								
	第1分岐部以降の最遠配管長 ( $\ell$ )	$B+C+D+e$	40m以下								
高許低差容	室内ユニット-室外ユニット間高低差	H	50m以下 (室外ユニットが下の場合は40m以下 ※1)								
	室内ユニット-室内ユニット間高低差	h	15m以下								
<b>■冷媒分岐ジョイントの選定</b> 分岐部下流の室内ユニット形名合計により右記の【表.1】より選定してください。		別売品の分岐ジョイントを下表より選定してください。(キットの中には液管用、ガス管用がセットになっています。) <b>【表.1】分岐部下流の室内ユニット形名合計</b> <table border="1"> <tr> <td>室内ユニット形名合計</td> <td>P224以下</td> <td>P225~P450</td> <td>P451以上</td> </tr> <tr> <td>分岐キット形名</td> <td>CMY-S102S-D</td> <td>CMY-S102L-D</td> <td>CMY-S202-D</td> </tr> </table>		室内ユニット形名合計	P224以下	P225~P450	P451以上	分岐キット形名	CMY-S102S-D	CMY-S102L-D	CMY-S202-D
室内ユニット形名合計	P224以下	P225~P450	P451以上								
分岐キット形名	CMY-S102S-D	CMY-S102L-D	CMY-S202-D								

※1 外気0℃以下で冷房時は15m以下。

<b>■各部冷媒配管の選定 (天吊タイプ)</b> (1)室外ユニット~第1分岐間(A) (2)分岐~室内ユニット間 (a.b.c.d.e) (3)室内分岐~室内分岐間 (B.C.D) サイズを右記表より選定してください。	(1) 室外分岐器~第1分岐間冷媒配管径 (室外ユニット配管径) (単位: mm) <天吊タイプ>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>室内ユニット形名合計</th> <th>接続室外形名</th> <th>液管サイズ</th> <th>ガス管サイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P224</td> <td>P224</td> <td>φ9.52</td> <td>φ19.05</td> </tr> <tr> <td>P280</td> <td>P280</td> <td>φ9.52 ※</td> <td>φ22.2</td> </tr> <tr> <td>P450</td> <td>P450</td> <td>φ12.7</td> <td>φ28.58</td> </tr> <tr> <td>P560</td> <td>P560</td> <td>φ15.88</td> <td>φ28.58</td> </tr> </tbody> </table> <p>※配管長が90m以上の場合にはφ12.7にしてください。</p>	室内ユニット形名合計	接続室外形名	液管サイズ	ガス管サイズ	P224	P224	φ9.52	φ19.05	P280	P280	φ9.52 ※	φ22.2	P450	P450	φ12.7	φ28.58	P560	P560	φ15.88	φ28.58
	室内ユニット形名合計	接続室外形名	液管サイズ	ガス管サイズ																		
	P224	P224	φ9.52	φ19.05																		
P280	P280	φ9.52 ※	φ22.2																			
P450	P450	φ12.7	φ28.58																			
P560	P560	φ15.88	φ28.58																			
(2) 分岐~室内ユニット間冷媒配管径 (室内ユニット配管径) (単位: mm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>室内形名</th> <th>配管径サイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">P112形</td> <td>液管 φ9.52</td> </tr> <tr> <td>ガス管 φ15.88</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">P140形</td> <td>液管 φ9.52</td> </tr> <tr> <td>ガス管 φ15.88</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">P224形</td> <td>液管 φ9.52</td> </tr> <tr> <td>ガス管 φ19.05</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">P280形</td> <td>液管 φ9.52</td> </tr> <tr> <td>ガス管 φ22.2</td> </tr> </tbody> </table>	室内形名	配管径サイズ	P112形	液管 φ9.52	ガス管 φ15.88	P140形	液管 φ9.52	ガス管 φ15.88	P224形	液管 φ9.52	ガス管 φ19.05	P280形	液管 φ9.52	ガス管 φ22.2	(3) 室内分岐~室内分岐間冷媒配管径 (単位: mm)						
室内形名	配管径サイズ																					
P112形	液管 φ9.52																					
	ガス管 φ15.88																					
P140形	液管 φ9.52																					
	ガス管 φ15.88																					
P224形	液管 φ9.52																					
	ガス管 φ19.05																					
P280形	液管 φ9.52																					
	ガス管 φ22.2																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>下流ユニット形名合計</th> <th>液管サイズ</th> <th>ガス管サイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P224以下</td> <td>φ9.52</td> <td>φ19.05</td> </tr> <tr> <td>P225~P336</td> <td>φ9.52</td> <td>φ22.2</td> </tr> <tr> <td>P337以上</td> <td>φ12.7</td> <td>φ25.4</td> </tr> </tbody> </table>	下流ユニット形名合計	液管サイズ	ガス管サイズ	P224以下	φ9.52	φ19.05	P225~P336	φ9.52	φ22.2	P337以上	φ12.7	φ25.4								
下流ユニット形名合計	液管サイズ	ガス管サイズ																				
P224以下	φ9.52	φ19.05																				
P225~P336	φ9.52	φ22.2																				
P337以上	φ12.7	φ25.4																				

<b>■冷媒追加充てん量</b> 冷媒は工場出荷時、延長配管分は含まれていませんので、各冷媒配管系統ごとに現地にて追加充てんしてください。 またサービス時の為に各液管サイズと長さ、追加充てんした冷媒量を室外ユニットに記入してください。	<b>追加充てん量</b> <b>■冷媒充てん量の計算</b> <table border="1"> <tr> <td>液管サイズ φ19.05の総長×0.29</td> <td>液管サイズ φ15.88の総長×0.2</td> <td>液管サイズ φ12.7の総長×0.12</td> <td>液管サイズ φ9.52の総長×0.06</td> <td>液管サイズ φ6.35の総長×0.024</td> <td>セット形名</td> <td>室内ユニット分</td> </tr> <tr> <td>(m)×0.29(kg/m)</td> <td>(m)×0.2(kg/m)</td> <td>(m)×0.12(kg/m)</td> <td>(m)×0.06(kg/m)</td> <td>(m)×0.024(kg/m)</td> <td>P224形</td> <td>3.0kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P280形</td> <td>3.0kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P450形</td> <td>4.5kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P560形</td> <td>5.0kg</td> </tr> </table>	液管サイズ φ19.05の総長×0.29	液管サイズ φ15.88の総長×0.2	液管サイズ φ12.7の総長×0.12	液管サイズ φ9.52の総長×0.06	液管サイズ φ6.35の総長×0.024	セット形名	室内ユニット分	(m)×0.29(kg/m)	(m)×0.2(kg/m)	(m)×0.12(kg/m)	(m)×0.06(kg/m)	(m)×0.024(kg/m)	P224形	3.0kg						P280形	3.0kg						P450形	4.5kg						P560形	5.0kg
	液管サイズ φ19.05の総長×0.29	液管サイズ φ15.88の総長×0.2	液管サイズ φ12.7の総長×0.12	液管サイズ φ9.52の総長×0.06	液管サイズ φ6.35の総長×0.024	セット形名	室内ユニット分																													
(m)×0.29(kg/m)	(m)×0.2(kg/m)	(m)×0.12(kg/m)	(m)×0.06(kg/m)	(m)×0.024(kg/m)	P224形	3.0kg																														
					P280形	3.0kg																														
					P450形	4.5kg																														
					P560形	5.0kg																														
<b>■冷媒追加充てんの算出方法</b> ●追加充てん量は延長配管の液管サイズとその長さで計算します。 ●右記要領で冷媒追加充てん量を算出し冷媒を追加充てんしてください。 ●計算結果で0.1kg未満の端数は切上げてください。 (例16.64kgの場合16.7kgとします。)	<b>■工場出荷時の封入量</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>室外ユニット形名</th> <th>封入量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P224形</td> <td>6.5kg</td> </tr> <tr> <td>P280形</td> <td>8.0kg</td> </tr> <tr> <td>P450形</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P560形</td> <td>11.8kg</td> </tr> </tbody> </table> <b>■計算例</b> 室外ユニットがP560形、天吊タイプP112×5台システム、ライン・ヘッダー複合方式で各配管長が下記のような場合 (例) 室内1:112形 A:φ15.88 30m a:φ9.52 10m 2:112形 B:φ9.52 10m b:φ9.52 20m 3:112形 C:φ9.52 10m c:φ9.52 10m 4:112形 D:φ9.52 10m d:φ9.52 10m 5:112形 e:φ9.52 10m 各液管総長は φ15.88: A=30m φ9.52: B+C+D+a+b+c+d+e =10+10+10+10+20+10+10+10 =90 したがって、 (計算例) 追加充てん量 =30×0.2+90×0.06+5.0 =16.4kg	室外ユニット形名	封入量	P224形	6.5kg	P280形	8.0kg	P450形		P560形	11.8kg																									
室外ユニット形名	封入量																																			
P224形	6.5kg																																			
P280形	8.0kg																																			
P450形																																				
P560形	11.8kg																																			

### 3-3. 配管接続

配管内の封入ガスと残留油を取り除くこと。

- 取り除かずに配管を加熱した場合、炎が噴出し、火傷のおそれあり。



冷媒回路内にガスを封入した状態で加熱しないこと。

- 加熱した場合、ユニットが破裂・爆発のおそれあり。



お願い：



ぬれタオルで操作弁本体を湿布してから、ろう付け作業をしてください。

- 操作弁本体が 120℃以上になった場合、機器損傷のおそれあり。

ろう付け作業時、周囲の配線や板金に炎が当たらないようにしてください。

- 炎が当たった場合、加熱により、焼損・故障のおそれあり。

- 配管接続・バルブ操作は、下図にしたがって行ってください。
- 工場出荷時、液側・ガス側操作弁の現地配管側にはガス漏れ防止のため、ピンチ接続管を取付けています。室外ユニットに冷媒配管を接続する際、次の①～④の手順に従い操作弁のピンチ接続管を取外してください。
  - 操作弁が全閉（時計回り）であることを確認してください。
  - 液側・ガス側操作弁のサービスポートにチャージホースを取付けて、ピンチ接続管内部のガスをそれぞれ抜き取ってください。
  - ピンチ接続管内部のガスを抜き取ったあと、図示の位置でピンチ接続管を切断し、内部の冷凍機油を抜き取ってください。
  - ②、③作業完了後、ろう付部を加熱しピンチ接続管を取外してください。
- 真空引き・冷媒充てん完了後、必ずバルブを全開にしてください。**バルブを閉めたまま運転すると、冷媒回路高圧側または低圧側が異常圧力となり、圧縮機損傷のおそれがあります。



- キャップ・シャフト部の締付トルクは、右表を参照してください。トルクレンチが無い場合の目安として、締付トルクが急に増すまで締付けてください。

配管径 (mm)	キャップ (N・m)	シャフト (N・m)	六角レンチサイズ(mm)
φ9.52	15	6	4
φ12.7	20	9	4
φ15.88	25	15	6
φ19.05	25	30	8
φ25.4	25	30	8
φ28.58	25	-	-

・冷媒配管接続

製品には、下記接続管を付属しています。

名称	①接続管		③接続管		⑤接続管		⑦エルボ	
形状								
名称	②接続管		④接続管		⑥エルボ		⑧エルボ	
形状								
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
P224VCM形			1個(液側)			1個(ガス側)		
P280VCM形	1個(液側)	1個(ガス側)	1個(液側)				1個(ガス側)	
P280VSCM形		1個(ガス側)	1個(液側)				1個(ガス側)	
P335・P400VSCM形				1個(液側)			1個(ガス側)	
P450VCM形				1個(液側)				1個(ガス側)
P560VCM形、P450・P500VSCM					1個(液側)			1個(ガス側)

冷媒配管接続時に、液側・ガス側現地配管径を確認の上、使用してください。

(詳細は3-2 冷媒配管システム 各部の冷媒配管の選定を参照してください。)


冷媒配管は、他の冷媒配管およびユニットのパネル、ベース等の板金類と接触無きよう注意してください。

配管接続の際は必ず無酸化ろう付けを行ってください。

配管ろう付け時は、ユニット内の配線・板金等を焼かないよう、十分注意して作業してください。


<冷媒配管接続例>

●配管前取出し



形名	液側	ガス側
P224VCM形	付属の③接続管を使用し、 現地配管を拡管(IDφ9.52) して接続。	付属の⑥エルボを使用し、 現地配管を拡管(IDφ19.05)して接続。
P280VSCM形		付属の②接続管と⑦エルボを使用し、 現地配管を拡管(IDφ22.2)して接続。
P280VCM形	最速配管長 90m未満	
	最速配管長 90m以上	
P335・P400VSCM形	付属の④接続管を使用し、 現地配管を拡管(IDφ12.7) して接続。	付属の⑦エルボを使用し、 現地配管を拡管(IDφ25.4)して接続。
P450VCM形		付属の⑧エルボを使用し、 現地配管を拡管(IDφ28.58)して接続。
P560VCM形 P450・P500VSCM形	付属の⑤接続管を使用し、 現地配管を拡管(IDφ15.88) して接続。	


●配管下取出し



形名	液側	ガス側
P224VCM形		現地配管を拡管(IDφ19.05)して 操作弁配管に接続。
P280VSCM形	現地配管を拡管(IDφ9.52)して 操作弁配管に接続。	付属の②接続管を使用し、 現地配管を拡管(IDφ22.2)して接続。
P280VCM形	最速配管長 90m未満	
	最速配管長 90m以上	付属の①接続管を使用し、 現地配管を拡管(IDφ12.7)して 接続。
P335・P400VSCM形	現地配管を拡管(IDφ12.7)して 操作弁配管に接続。	現地配管を拡管(IDφ25.4)して 操作弁配管に接続。
P450VCM形		現地配管を拡管(IDφ28.58)して 操作弁配管に接続。
P560VCM形 P450・P500VSCM形	現地配管を拡管(IDφ15.88)して 操作弁配管に接続。	

現地での配管拡張加工時には、  
下表の配管最小はまり込み深さを満足してください。


配管径 (mm)	最小はまり込み深さ (mm)
5以上 8未満	6
8以上 12未満	7
12以上 16未満	8
16以上 25未満	10
25以上 35未満	12
35以上 45未満	14



必ず減圧弁を使用してください。  
必ず窒素ガスを使用してください。  
(酸素・炭酸ガス・フロンガスは不可)


## ●分岐管の傾き

分岐管の傾きは水平面に対して $\pm 15^\circ$  以内にしてください。  
分岐管が指定以上に傾くと、機器損傷の原因となります。  
注. 分岐管の取付姿勢は右図を参照してください。



## ●配管接続例

右図を参考に室外ユニット間の配管接続  
を行ってください。  
(2台組合わせの場合)



- 計算式から冷媒追加充てん量を決定し、配管接続作業完了後にサービスポートから追加充てんを行ってください。
- 冷媒漏れを防止するため、作業完了後は、サービスポート・キャップを締付けてください。

配管・配線取出口の開閉部は、塞ぐ  
こと。


- ◆ 小動物・雪・雨水が内部に入った場合、機器を損傷・故障し、漏電・感電のおそれあり。



お願い：

現地配管への冷媒充てんが完了するまでは、ユニットのバルブを開けないでください。

- ◆ 冷媒充てんが完了する前にバルブを開けた場合、ユニット損傷のおそれあり。



閉鎖材例 (現地手配)

現地にて隙間を塞いでください。

### 3-4. 気密試験・真空引き乾燥・冷媒充てん

お願い：

#### 〈フロン排出抑制法による冷媒充てん量値記入のお願い〉

- ・設置工事時の追加冷媒量・合計冷媒量・設置時に冷媒を充てんした工事店名を冷媒量記入ラベルに記入してください。
- ・合計冷媒量は、出荷時冷媒量と設置時の冷媒追加充てん量の合計値を記入してください。出荷時の冷媒量は、定格銘板に記載された冷媒量です。
- ・冷媒を追加した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合には、冷媒量記入ラベルの記入欄に必要な事項を必ず記入してください。



#### 〈製品の整備・廃棄時のお願い〉


- ・フロン類をみだりに大気に放出することは禁じられています。
- ・この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。

・フロンを使用している製品はフロン排出抑制法の規定に従ってください。

### ● 気密試験

#### 加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガスを 使用しないこと。

- ・使用した場合、爆発のおそれあり。
- ・塩素により冷凍機油劣化のおそれあり。



気密試験は右図のように、室外ユニットのバルブを閉じたまま、室外ユニットのバルブについているサービスポートから接続配管と室内ユニットに加圧して行います。(必ず、液管・ガス管の両方のサービスポートから加圧してください)

気密試験は、冷凍機油に大きく影響します。試験方法は、下記の制約事項を必ずお守りください。また、擬似共沸混合冷媒（R410Aなど）は、冷媒漏れにより組成が変化し、能力不足など性能に影響するおそれがあります。

気密試験は慎重に行ってください。

気密試験の手順	制約事項
<p>①窒素ガスで設計圧力(4.15MPa)に加圧後、1日程度放置し、圧力が低下していなければ、気密が保たれており、正常と確認できる。圧力が低下している場合、漏れ箇所があると推定できる。漏れ箇所の確認は、下記の泡式で行ってもよい。</p> <p>②上記加圧後、フレア接続部・ロウ付部・フランジ部など、窒素ガス漏れが予想されるすべての箇所に泡剤（ギョッポフレックスなど）をスプレーし、泡の発生を目視確認する。</p> <p>③確認後、泡剤をよく拭きとる。</p>	<p>✕ 加圧ガスに可燃ガスや空気（酸素）を使用すると爆発のおそれあり。</p>

(\*) 配管内の圧力は外気温度により変化します。下記の計算式にて外気温度の変化による圧力変化を考慮してガス漏れの有無を判断してください。

$$(\text{測定時絶対圧力}) = (\text{加圧時絶対圧力}) \times \left\{ \frac{(273 + \text{測定時温度 (}^\circ\text{C)})}{(273 + \text{加圧時温度 (}^\circ\text{C)})} \right\}$$

## ● 真空引き乾燥

冷媒回路は、真空ポンプによる真空引き乾燥を行うこと。冷媒による冷媒置換をしないこと。

- ◆ 指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発のおそれあり。



お願い：

冷媒を追加する場合、適正量を充てんしてください。

- ◆ 追加冷媒充てん量は、該当の項を参照のこと。
- ◆ 液冷媒を封入すること。
- ◆ 冷媒が過不足した場合、能力低下・異常停止のおそれあり。

逆流防止付きの真空ポンプを使用してください。

- ◆ 冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

真空引き乾燥は、下図のように必ず室外ユニットのバルブを閉じたまま、室外ユニットのバルブ（液管・ガス管の両方）についているサービスポートから接続配管と室内ユニットとともに真空ポンプにて行ってください。（必ず、液管・ガス管の両方のサービスポートから行ってください）


真空度が650Pa [abs] に到達してから、1時間以上真空引きを行ってください。その後、真空ポンプを止めて1時間放置し、真空度が上昇していないことを確認してください。（真空度の上昇幅が130Paより大きい場合、水分が混入しているおそれがあります。もう一度乾燥窒素ガスを充てんし、0.05MPaまで加圧して、真空引き乾燥を行ってください）液管から液冷媒を封入してください。また、運転時に冷媒が適正量になるようガス管から冷媒量を調整してください。

※1 重量計は、精度の高いもの（0.1kgまで測定可能なもの）を使用してください。

※2 真空ポンプは、逆流防止器付のものを使用してください。

（推奨真空度計：ROBINAIR 14010 Thermistor Vacuum Gauge.）

また真空ポンプは、5分間運転した後、65Pa [abs] 以下のものを使用してください。



## ● 冷媒充てん

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- ◆ 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- ◆ 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質 (空気など) を混入しないこと。

- ◆ 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。



お願い：

チャージングシリンダを使用しないでください。

- ◆ 冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。


工具類の管理は注意してください。

- ◆ チャージングホース・フレア加工具にほこり・ゴミ・水分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。


下記に示す工具類のうち、旧冷媒 (R22) に使用していたものは使用しないこと。R410A 専用の工具類を使用してください。(ゲージマニホールド・チャージングホース・ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用口金・真空度計・冷媒回収装置)

- ◆ R410A は冷媒中に塩素を含まないため、旧冷媒用ガス漏れ検知器には反応しない。
- ◆ 旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

ユニットに使用している冷媒は、擬似共沸混合冷媒のため、充てんは液状で行わなければなりません。ポンベからユニットに冷媒充てんをする場合、サイフォン管がないポンベは、右図のようにポンベを逆さにして冷媒を充てんしてください。サイフォン管付ポンベの場合、ポンベを立てたまま冷媒を充てんしてください。ポンベの仕様を確認してから、充てん作業をしてください。



【サイフォン管が付いていないポンベの場合】




【サイフォン管付ポンベの場合 (立てたまま冷媒を充てんできる)】

### 3-5. 冷媒配管の断熱施工

冷媒配管の断熱は、十分な厚さの耐熱ポリエチレンフォームを使用してください。室内ユニットと断熱材および断熱材間の継目に隙間がないように行ってください。液管とガス管は、必ず別々に行ってください。

断熱に不備がある場合、冷暖房不良・露落ちなどによる不具合が発生するおそれがあります。特に天井裏内の断熱工事は、細心の注意が必要です。

断熱材A	グラスファイバー＋鉄線 接着剤＋耐熱ポリエチレンフォーム＋圧着テープ	
外装B	屋内	ビニールテープ
	床下露出	防水麻布＋プロンズアスファルト
	屋外	防水麻布＋アエン鉄板＋油性ペイント




※ 被覆材にポリエチレンカバーをご使用になる場合、アスファルトルーフィングは必要ありません。

	ガス管と液管を同時に断熱しない。	接続部も十分断熱する。
悪い例		
良い例		


お願い：電線の断熱処理は行わないでください。

#### ● 貫通部


○内壁（いんぺい）




○外壁




○外壁（露出）




○防火区画、界壁等における貫通部



○床（防水）



○屋上パイプシャフト



モルタルですき間を充てんする場合、貫通部を鋼板で被覆し、断熱材がへこまないようにしてください。また、その部分は不燃性断熱材を使用し、被覆材も不燃性（ビニールテープ巻きは不可）を使用してください。

● 現地配管の断熱材は、下表の規格を満たしていることを確認してください。

※ 建物の最上階など、高温多湿の条件下で使用する場合、右表以上の厚さの断熱材が必要となる場合があります。

※ 客先指定の仕様がある場合、右表の規格を満たす範囲で客先指定に従ってください。

配管径 (mm)	φ6.35～φ25.4	φ28.58～φ38.1
厚さ	10mm以上	15mm以上
耐熱温度	100°C以上	

# 4. 電気工事

**濡れた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。**

- ◆ 感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



ぬれ手禁止

**運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れないこと。**

- ◆ 火傷のおそれあり。



やけど注意

**第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って電気工事を行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。**

- ◆ 電源回路容量不足や施工不備がある場合、ユニットが故障し、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

**端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを取付けること。**

- ◆ ほこり・水による感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

**正しい容量のブレーカー（インバーター回路用漏電遮断器・手元開閉器<開閉器＋B種ヒューズ>・配線用遮断器）を使用すること。**

- ◆ 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

**部品端面に触れないこと。**

- ◆ けが・感電・故障のおそれあり。



接触禁止

**保護具を身に付けて操作すること。**

- ◆ 主電源を切っても数分間は充電された電気が残っている。触れると感電のおそれあり。



感電注意

**端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。**

- ◆ 接続や固定に不備がある場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

**電源にはインバーター回路用漏電遮断器を取り付けること。**

- ◆ 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- ◆ 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

**電源配線工事には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。**

- ◆ 不適合の場合、漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

**C種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気事業者が行うこと。**

- ◆ アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。
- ◆ アースに不備がある場合、ユニットがノイズにより誤動作し、感電・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。



アース接続

**保護具を身に付けて作業すること。**

- ◆ 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- ◆ 高温部に触れると、火傷のおそれあり。



けが注意


## お願い：

**病院・通信・放送設備がある事業所などに据付ける場合、ノイズに対する備えを行ってください。**

- ◆ インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響による、製品の誤動作・故障のおそれあり。
- ◆ 製品側から医療機器に影響を与え、人体の医療行為を妨げるおそれあり。
- ◆ 製品側から通信機器に影響を与え、映像放送の乱れや雑音の弊害が生じるおそれあり。

## 4-1. 電気工事時のお願い

- ユニット外部では、伝送線用配線が電源配線の電気ノイズを受けないように、5cm以上離して配線してください。(同一電線管に入れなくてください。)
- 室内ユニット・室外ユニットの制御箱は、サービス時に取外すことがあります。配線は、取外すための余裕を設けてください。
- 伝送線用端子台に、電源配線を絶対に接続しないでください。接続すると、電子部品が焼損します。
- 伝送線用配線は、2心シールド線を使用してください。(下図○印)  
系統の異なる伝送線用配線に、多心の同一ケーブルを絶対に使用しないでください。伝送信号の送受信が正常にできなくなり、誤動作のおそれがあります(下図×印)
- 伝送線用配線の継ぎ足しを行う場合には、シールド線も必ず継ぎ足してください。




TB3：室内外伝送線用端子台  
TB7：集中管理用伝送線端子台

## 4-2. 配線接続位置

### (1) 室外ユニット


- (イ) 制御箱の前パネルは、ネジを4本外し、手前に引いて、下に下げると外せます。
- (ロ) 室内外伝送線は、室内外伝送線用端子台 (TB3) に接続してください。  
複数の室外ユニットを同一冷媒回路系に接続する場合、同一冷媒回路系の室外ユニットの端子台TB3 (A・B・ $\kappa$  端子) を渡り配線接続してください。室内ユニットへ接続する室内外伝送線は、いずれか1台のみ室外ユニットの端子台TB3 (A・B・ $\kappa$  端子) に接続してください。
- (ハ) 集中管理用伝送線 (集中管理システム・異冷媒回路系の室外ユニット間) は集中管理用伝送線端子台TB7に接続してください。複数の室外ユニットを同一冷媒回路系に接続する場合、同一冷媒回路系の室外ユニットの端子台TB7 (A, B, S端子) を渡り配線してください。(お願い1)
- お願い 1.** 同一冷媒回路系の室外ユニットの端子台TB7を渡り配線しない場合、集中管理用伝送線は、室外ユニットOC (お願い2) の端子台TB7に接続してください。室外ユニットOCの故障・電源遮断時でも集中管理を行う場合は、室外ユニットOC・OS1・OS2の端子台TB7を渡り配線してください。(制御基板上の給電切換コネクタCN41をCN40に差換えた室外ユニットが故障・電源遮断した場合、端子台TB7を渡り配線しても集中管理できません。)
2. 同一冷媒回路系の室外ユニットのOC・OS1・OS2は、ユニットが自動判別します。能力の大きな順 (能力が同一の場合、アドレスが若い順) にOC・OS1・OS2です。
- (ニ) シールドアースは、下記に従って接続してください。
- 室内外伝送線の場合はアース端子  $\kappa$  に接続してください。
  - 集中管理用伝送線の場合は集中管理用端子台TB7のシールド端子Sに
- \* 給電切換コネクタをCN41からCN40に差換えた室外ユニットの場合は、上記に加えてシールド端子Sとアース端子  $\kappa$  を接続してください。



お願い：22mm<sup>2</sup>を超える電源配線は、電源端子台TB1に接続できません。別途プルボックスを使用してください。

## (2) 電線管取付け

- ベースおよび正面パネル下部にある配線用ロックアウト穴は、ハンマーなどでたたいて開口してください。
- ロックアウト穴に直接配線を通す場合、バリを取除き、保護テープなどで配線を保護してください。
- 小動物の侵入が考えられる場合も、電線管を使用し、開口部を狭くしてください。



## 4-3. 制御配線の種類と許容長

制御配線は、システム構成により異なります。配線工事の前に、必ず「システム接続例」の項を参照してください。

### (1) 制御配線の種類と許容長

制御配線には、「伝送線」と「リモコン線」があり、システム構成により配線の種類・許容長が異なります。

また、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のため、ユニット本体をノイズ源から離してください。

#### 伝送線（M-NET伝送線）

配線の種類	対象施設	全ての施設
	種類	シールド線 CVVS・CPEVS・MVVS
	線数	2心ケーブル
	線径	1.25mm <sup>2</sup> 以上
室内外伝送線最遠長		最大200m
集中管理用伝送線・室内外伝送線最遠長 (室外ユニットを経由した最遠長)		最大500m *集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから各室外ユニットおよびシステムコントローラーまでの配線長は最大200m

#### リモコン線

配線の種類	種類	MAリモコン ※1	M-NETリモコン ※1
	種類	VCTF,VCTFK,CVV	シールド線 MVVS
	線数	CVS,VVR,VVF,VCT	2心ケーブル
	線径	0.3mm <sup>2</sup> ※3	0.3~1.25mm <sup>2</sup> ※2
総延長		最大200m	10mを超える部分は、室内外伝送線最遠長の内数としてください。

※1 リモコンの種類は以下の通りです

MAリモコン	MAスマートリモコン
M-NETリモコン	MEリモコン

※2 作業上、0.75mm<sup>2</sup>以下の線径を推奨します。

※3 シース付0.3mm<sup>2</sup>ケーブルで配線してください。

## 4-4. スイッチ設定の種類と方法

スイッチ設定は、システム構成により設定の要否が異なります。配線工事の前に、必ず「システム接続例」の項を参照してください。スイッチを設定する場合、必ず電源を遮断した状態で行ってください。

通電状態のままスイッチを操作した場合、設定内容が変わらないため、正常に動作しません。

### (1) アドレス設定

システム構成により、アドレス設定の要否・アドレス設定範囲が異なります。「システム接続例」の項を参照してください。

ユニットまたはコントローラー		記号	アドレス設定範囲	設定方法	工場出荷時のアドレス設定機種
室内ユニット (M-NET接続用アダプター M-NET制御インターフェース フリープランアダプター)	親機・子機	IC	0, 01~50 ※1, ※4	同一グループ内で親機にしたい室内ユニットを最も若いアドレスにし、同一グループ内の室内ユニットのアドレスを連番に設定してください。	※6
	ロスナイ・外気処理ユニット	LC		全室内ユニット設定後に、任意のアドレスを設定してください。	00
M-NET リモコン	主リモコン	RC	101~150	同一グループ内の最も若い室内ユニット(親機)アドレス+100に設定してください。	101
	従リモコン	RC	151~200 ※3	同一グループ内の最も若い室内ユニット(親機)アドレス+150に設定してください。	
MAリモコン		MA	アドレス設定は不要です。(ただし、2つのリモコンで運転する場合、主従切換設定が必要です。)		主
室外ユニット		OC OS1 OS2	0, 51~100 ※2	同一冷媒回路系統の最も若い室内ユニット(親機)のアドレス+50に設定してください。同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは、連番に設定してください。室外ユニットOC・OS1・OS2は、自動判別されます。※5	00
システム コントローラー	集中コントローラー	TR, SC	0, 201~250	左記アドレスの範囲で任意	000
	システムリモコン	SR, SC	201~250	左記アドレスの範囲で任意	201
	スケジュール タイマー (M-NET対応)	ST, SC	201~250	左記アドレスの範囲で任意	202
	ON/OFFリモコン	AN, SC	201~250	管理したい最小グループNo.+200に設定してください。	201
	グループリモコン	GR, SC	201~250	管理したい最小グループNo.+200に設定してください。	
	LMアダプター	SC	201~250	左記アドレスの範囲で任意	247

※1 他の冷媒回路系統の室内ユニット・室外ユニットのアドレスと重複する場合、設定範囲内の空きアドレスを設定してください。

※2 室外ユニットのアドレスを100に設定する場合、表示値を50にしてください。

※3 M-NETリモコンのアドレスを200に設定する場合、表示値を00にしてください。

※4 室内ユニット内には、2枚もしくは3枚もしくは4枚の室内コントローラー(制御基板)を搭載した機種があります。

No.2基板のアドレスは「No.1基板アドレス+1」に、No.3基板のアドレスは「No.1基板アドレス+2」に、No.4基板のアドレスは「No.1基板アドレス+3」に、必ず設定してください。

※5 同一冷媒回路系の室外ユニットのOC・OS1・OS2は、自動判別されます。

能力の大きな順(能力が同一の場合、アドレスが若い順)に、OC・OS1・OS2です。

なお、同一冷媒回路系の室外ユニットのアドレスは能力の大きな順に連番で設定してください。

※6

P224~P560 P265-F~P670-F	P670~P1120 ※4 P1000-F~P1250-F	P1400 ※4 P1600-F	P1600 ※4
No.1=00	No.1=01 No.2=02	No.1=01 No.2=02 No.3=03	No.1=01 No.2=02 No.3=03 No.4=04

### (2) 室外ユニット給電切換コネクタの設定

(工場出荷時の設定：“CN41”にコネクタ接続)

システム構成	システムコントローラーとの接続	給電装置	異冷媒グルーピング運転	給電切換コネクタの設定
同一冷媒系統システム	—	—	—	CN41 (工場出荷時の設定) のまま
異冷媒系統システム	なし	—	なし	
	室内系接続あり	不要	あり/なし	1台の室外ユニットのみ、給電切換コネクタをCN41からCN40に差換えます。 ※CN40に差換えた1台の室外ユニットの端子台TB7のシールド端子Sとアース端子(φ)を接続してください。
	集中系接続あり	不要 (室外ユニットから給電)	あり/なし	
		あり	あり/なし	CN41 (工場出荷時の設定) のまま

### (3) 室外ユニット集中管理スイッチの設定（工場出荷時の設定：SW2-1 “OFF”）

システム構成	集中管理スイッチの設定（SW2-1）※2
システムコントローラーとの接続システムなし	OFF（工場出荷時の設定）のまま
システムコントローラーとの接続システムあり ※1	ON

※1 LMアダプターのみ接続する場合、SW2-1はOFFのままにしてください。

※2 同一冷媒回路系のすべての室外ユニットのSW2-1は、同じ設定にしてください。

### (4) 室内ユニット室温検出位置の設定（工場出荷時の設定：SW1-1 “OFF”）

(イ) リモコン内蔵センサーを使用する場合、室内ユニットのSW1-1を“ON”に設定してください。

\* リモコンの機種によっては、内蔵センサーがありません。

その場合、室内ユニット内蔵センサーを使用してください。

\* リモコン内蔵センサーを使用する場合、室温検出可能な部分にリモコンを取付けてください。

(ロ) 別売温度センサーを使用する場合、室内ユニットのSW1-1を“OFF”、SW3-8を“ON”に設定してください。

\* 別売温度センサーを使用する場合、室温検出可能な部分に温度センサーを取付けてください。

(ハ) 室内ユニット内に制御基板が複数ある場合、室内ユニット内の全ての制御基板のSW1-1、SW3-8を同一設定にしてください。

### (5) MAリモコン主従切替の設定

#### 「MAリモコン使用時（工場出荷時の設定：主）」

MAリモコンには、主従切替があります。2つのリモコンで運転する場合、一方を従リモコンに設定してください。


## 4-5. 主電源配線と器具容量

### <個別配線接続>

#### ● 配線系統図（例）

ユニット定格銘板に記載している定格電源を使用してください。例として、400V仕様の場合を以下に示します。電源配線は、下表に従って選定してください。

<室外ユニット>



#### ● 主電源の配線太さ・開閉器容量

セット形名 (容量)	構成 ユニット 形名	最小太さ (mm <sup>2</sup> )		手元開閉器		配線用遮断器 (A)	漏電遮断器 ※1,※2
		幹線	接地線	開閉器容量 (A)	過電流保護器 (A) ※3		
P224,P265-F形	—	3.5 以上	2.0 以上	30	30	30	30A 30mAまたは100mA 0.1S以下
P280,P335-F形	—	5.5 以上	2.0 以上	30	30	30	30A 30mAまたは100mA 0.1S以下
P450,P530-F形	—	14 以上	3.5 以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1S以下
P560,P670-F形	—	14 以上	3.5 以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1S以下
P670形	P400形	8.0 以上	3.5 以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1S以下
	P280形	5.5 以上	2.0 以上	30	30	30	30A 30mAまたは100mA 0.1S以下
P800,P1000-F形	P450形	14 以上	3.5 以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1S以下
	P400形	8.0 以上	3.5 以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1S以下
P1120,P1250-F形	P450形	14 以上	3.5 以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1S以下
	P335形	8.0 以上	2.0 以上	30	30	30	30A 30mAまたは100mA 0.1S以下
P1400,P1600-F形	P500形	14 以上	3.5 以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1S以下
	P400形	8.0 以上	3.5 以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1S以下
P1600形 ※5	P450形	14 以上	3.5 以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1S以下
	P400形	8.0 以上	3.5 以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1S以下
	P450形	14 以上	3.5 以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1S以下
	P400形	8.0 以上	3.5 以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1S以下

※1 電源には、必ずインバーター回路用漏電遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたは同等品）を取付けてください。

※2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器・配線用遮断器を組合わせて使用してください。


※3 過電流保護器は、B種ヒューズを使用する場合について表示しています。

※4 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

※5 セット形名P1600形の室外構成ユニットは（P450形+P400形）×2の2冷媒系統です。

## 4-6. システム接続例

(1)手元リモコンによるグルーピング運転の場合く代表システムのみ記載しています。詳細は各機器、コントローラーの据付説明書を参照してください。>



# 5. 試運転

お客さま立会いで、必ず試運転を行ってください。

## 5-1. 試運転前の確認事項

1	冷媒漏れや電源・伝送線のゆるみがないか確認します。
2	電源端子台と大地間の絶縁抵抗値を500Vメガー計で計って、1.0MΩ以上あることを確認します。 1. 絶縁抵抗値が1.0MΩ以下の場合、運転しないでください。 2. 伝送線用端子台は、絶対に絶縁抵抗値を計らないでください。制御基板が破損します。 3. 据付工事直後や長時間元電源を切った状態で放置した場合、圧縮機内に冷媒が溜ることにより、電源端子台と大地間の絶縁抵抗値が1MΩ近くまで低下するおそれがあります。 4. 絶縁抵抗値が1MΩ以下の場合、12時間以上前に元電源を入れて、クランクケースヒーターに通電してください。圧縮機内の冷媒が蒸発し、絶縁抵抗値は上昇します。 5. MAリモコン用伝送線端子台の絶縁抵抗値の測定は、絶対にしないでください。
3	低圧側・高圧側のサービスバルブが、ともに全開になっていることを確認します。 注1. キャップは必ず締めてください。
4	三相電源の相順と各相間電圧を確認してください。電圧値が±10%以外の場合や相間の電圧不平衡が2%を超える場合は、お客様と処置のご相談をお願いします。
5	[伝送線用給電拡張ユニットを接続している場合] 室外ユニットの電源を入れる前に、伝送線用給電拡張ユニットの電源を入れてください。 注1. 室外ユニットの電源を先に入れた場合、冷媒系の接続情報を正常に認識できないおそれがあります。 注2. 室外ユニットの電源を先に入れた場合、以下のように対応してください。 ① 伝送線用給電拡張ユニットの電源を入れる。 ② 室外ユニットの電源を一度切る。 ③ 室外ユニットの電源をもう一度入れる。
6	試運転を行う最低12時間以上前に元電源を入れて、クランクケースヒーターに通電します。 注1. 通電時間が短いと、圧縮機故障のおそれがあります。
7	集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、必ず給電ユニットに通電した状態で試運転を行ってください。このとき、室外ユニットの給電切換コネクタは出荷時のまま（CN41）としてください。
8	試運転は、必ず前下パネルを閉めて行ってください。

※電源投入時および停電からの復帰後、約30分間能力が低下する場合があります。

## 5-2. 試運転方法

- リモコンに点検コードが表示された場合・正常に作動しない場合は、次頁以降を参照してください。
- 試運転中、時刻表示部に試運転残時間を表示します。
- 試運転中、室内ユニットの液管温度をリモコン室温表示部に表示します。

外部入力接続をしている場合、外部入力信号で運転操作し、試運転を行ってください。

### (1) 試運転を行う最低12時間以上前に元電源を入れる。

⇒最大5分間“PLEASE WAIT”を表示。以後、12時間以上放置（クランクケースヒーター通電）

### (2) 「試運転」を選択する。

- ① サービスメニュー画面で「試運転」を選択する。
- ② **F1** **F2** ボタンで「試運転操作」を選択する。
- ③ **決定** ボタンを押す。  
⇒試運転が開始され、試運転操作画面が表示される。



### (3) 試運転操作を行う。

- ④ **F1** ボタンを押して運転を切り換える。  
 [冷房運転] 冷風の吹出しを確認する。  
 [暖房運転] 暖房の吹出しを確認する。  
 ※同一冷媒システムの運転モードを統一して確認してください。

### (4) 換気機器など連動する機器がある場合、その動作を確認。

### (5) 試運転を終了する。

- ⑤ **運転停止** ボタンを押す。  
⇒試運転が終了すると(2)の画面に戻る。  
※試運転は2時間経過すると自動的に停止します。

## 5-3. 試運転不具合時の対応

(1) 異常停止時、リモコン表示部に4桁のエラーコードが表示されます。不具合要因を点検してください。

### (イ) 室内ユニット

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
2500	漏水異常	6606	送受信エラー (伝送プロセッサとの通信異常)
2502	ドレンポンプ異常	6607	送受信エラー (ACK無しエラー)
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動	6608	送受信エラー (応答フレーム無しエラー)
4109	ファン異常	6831	MA通信受信異常(受信なし)
5101	吸込センサー異常 (TH21)	6832	MA通信送信異常(同期回復異常)
5102	配管センサー異常 (TH22)	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
5103	ガス側配管センサー異常 (TH23)	6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)
5104	外気温度センサー異常	7101	能力コードエラー
6600	ユニットアドレス二重設定	7111	リモコンセンサー異常
6602	送信エラー (伝送プロセッサハードウェア異常)	7130	組み合わせ異常
6603	送信エラー (伝送路BUSY)		

### (ロ) 業務用ロスナイ (加熱・加湿付)

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0900	試運転 (異常ではありません)	6603	送信エラー (伝送路BUSY)
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動	6606	送受信エラー (伝送プロセッサとの通信異常)
2600	漏水異常	6607	送受信エラー (ACK無しエラー)
2601	加湿器断水異常	6608	送受信エラー (応答フレーム無しエラー)
4116	回転数異常・モーター異常	6831	MA通信受信異常 (受信なし)
5101	吸込センサー異常 (TH4)	6832	MA通信送信異常 (同期回復異常)
5102	配管センサー異常 (TH2)	6833	MA通信送信異常 (ハードウェア異常)
5103	ガス側配管センサー異常 (TH3)	6834	MA通信受信異常 (スタートビット検出異常)
5104	リターン温度センサー異常 (TH1)	7101	能力コードエラー
6600	ユニットアドレス二重設定	7106	属性設定エラー
6602	送信エラー (伝送プロセッサハードウェア異常)	7111	リモコンセンサー異常

### (ハ) 室外ユニット

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0403	シリアル通信異常	5105	アキュムレーター入口温度センサー異常 (TH5)
1102	吐出温度異常	5106	サブクール熱交換器液出口センサー異常 (TH6)
1301	低圧圧力異常	5107	外気温度センサー異常 (TH7)
1302	高圧圧力異常	5110	放熱板温度センサー異常 (THHS)
1500	冷媒過充	5201	高圧圧力センサー異常
4106	自電源OFF異常	5301	電流センサー/回路異常 (圧縮機用)
4230	放熱板過熱保護 (圧縮機用)	5305	電流センサー/回路異常 (ファン用)
4240	過負荷保護 (圧縮機用)	6500	室内ユニット洗浄操作異常
4250	IPM/過電流遮断異常 (圧縮機用)	6602	送信エラー (伝送プロセッサハードウェア異常)
4255	IPM/過電流遮断異常 (ファン用)	6603	送信エラー (伝送路BUSY)
4260	起動前放熱板過熱保護	6606	送受信エラー (伝送プロセッサとの通信異常)
5102	サブクールコイルバイパス出口温度センサー異常 (TH2)	7101	能力コードエラー
5103	配管温度センサー異常 (TH3)	7113	機能設定エラー
5104	吐出温度センサー異常 (TH4)	7117	機種未設定エラー

#### ・施工または工事前よくあるエラーコード

エラーコード	不具合内容	不具合内容の説明	対策内容
4102	欠相異常	電源の欠相、または電圧の異常	電源の各相間電圧を確認
4115	電源同期信号異常	電源周波数の異常	電源の各相間電圧を確認
4121	高調波対策機器異常	アクティブフィルタとの通信異常	制御基板スイッチ (SW3-8またはSW6-8) 確認 アクティブフィルタとの配線接続確認 アクティブフィルタの異常確認
4220.4225	母線電圧異常	インバーター母線電圧の異常	電源の各相間電圧を確認
6600	ユニットアドレス二重設定	同一アドレスのユニットが存在している	エラー発生元と同じアドレスのユニットを探して、アドレスの設定を変更する
6607	送受信エラー (ACK無しエラー)	送信した相手から返事が無い	伝送線の接続確認
6608	応答無しエラー	コマンドの応答が無い	伝送線の接続確認
7100	合計能力エラー	室内ユニットの合計能力がオーバーしている	室内ユニットの形名合計を確認 OC-OS間の配線、電源を確認
7102	接続台数エラー	室内外伝送線上の接続台数がゼロまたはオーバーしている	室内外伝送線上に接続している室内ユニット台数を確認 室外ユニットの形名確認
7105	アドレス設定エラー	室外ユニットのアドレス設定エラー	室外ユニットのアドレス設定確認
7110	接続情報未設定異常	室内ユニットが正常に接続されていない	伝送線の接続確認
7130	組み合わせ異常	室内ユニットの形名エラー	室内ユニットの形名確認

### (ニ) MAリモコン

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
6831	MA通信受信異常 (受信なし)	6833	MA通信送信異常 (ハードウェア異常)
6832	MA通信送信異常 (同期回復異常)	6834	MA通信受信異常 (スタートビット検出異常)

(2) 室外ユニット制御基板 (Control Board) のスイッチとサービスLEDで、室外ユニットの故障判定ができます。

### 〈自己診断スイッチ (SW1) の設定とサービスLED (LD1) の表示内容〉

No	表示ユニット※2		自己診断内容	表示内容 スイッチ設定	LED点灯 (点滅) 時の表示内容								備考	
	OC	OS			フラグ1	フラグ2	フラグ3	フラグ4	フラグ5	フラグ6	フラグ7	フラグ8		
1	○	○	リレー出力表示1 (点灯表示)	ON OFF SW1 12345678910	圧縮機 運転中					72C	室外ユニットOC: 点灯 親機 室外ユニットOS: 消灯 子機	マイコン 動作中		
	◎		点検表示 (点滅表示)	(工場出荷時)	0000~9999 (アドレスとエラーコードを交互に表示)									
2	◎		点検表示3 (ICも含む)	ON OFF 12345678910	0000~9999 (アドレスとエラーコードを交互に表示)								異常がなければ と表示	
3	○	○	リレー出力表示2	ON OFF 12345678910	上段 下段	21S4a		CH11 21S4b		SV1a				
4	○	○	リレー出力表示3	ON OFF 12345678910	上段 下段								室内系統電圧 52F	
16	◎		室内ユニット点検 ※1	ON OFF 12345678910	上段	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	
ON OFF 12345678910				下段	9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機		
ON OFF 12345678910				上段	17号機	18号機	19号機	20号機	21号機	22号機	23号機	24号機		
17				ON OFF 12345678910	下段	25号機	26号機	27号機	28号機	29号機	30号機	31号機	32号機	
18				ON OFF 12345678910	上段	33号機	34号機	35号機	36号機	37号機	38号機	39号機	40号機	
20	◎		室内ユニット運転モード ※1	ON OFF 12345678910	上段	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	
ON OFF 12345678910				下段	9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機		
ON OFF 12345678910				上段	17号機	18号機	19号機	20号機	21号機	22号機	23号機	24号機		
21				ON OFF 12345678910	下段	25号機	26号機	27号機	28号機	29号機	30号機	31号機	32号機	
22				ON OFF 12345678910	上段	33号機	34号機	35号機	36号機	37号機	38号機	39号機	40号機	
24	◎		室内ユニットサーモ ※1	ON OFF 12345678910	上段	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	
ON OFF 12345678910				下段	9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機		
ON OFF 12345678910				上段	17号機	18号機	19号機	20号機	21号機	22号機	23号機	24号機		
25				ON OFF 12345678910	下段	25号機	26号機	27号機	28号機	29号機	30号機	31号機	32号機	
26				ON OFF 12345678910	上段	33号機	34号機	35号機	36号機	37号機	38号機	39号機	40号機	
125	○	○	SW5設定	ON OFF 12345678910		SW5-1	SW5-2	SW5-3	SW5-4	SW5-5	SW5-6	SW5-7	SW5-8	
126	○	○	SW6設定	ON OFF 12345678910		SW6-1	SW6-2	SW6-3	SW6-4	SW6-5	SW6-6	SW6-7	SW6-8	
127	○	○	SW7設定	ON OFF 12345678910		SW7-1	SW7-2	SW7-3	SW7-4	SW7-5	SW7-6			
513	◎			ON OFF 12345678910		同一冷媒系統内の室内ユニットと外気処理ユニットのアドレス(1~50)を順番に表示								
517	◎		メイン基板S/Wバージョン/能力	ON OFF 12345678910		"S/Wバージョン→冷媒種類→機種と能力表示→通信アドレス"を繰り返し表示								

※1 接続している室内ユニットの台数(系統)分のみ点灯します。

※2 ○: OCまたはOSの個々の状態を表示します。 ◎: 冷媒系システム全体の状態を表示します。

#### 【サービスLEDの表示方法】

サービスLED

・エラーコード表示の場合

発生アドレスとエラーコードを交互に表示


例 アドレス51の室外ユニットが吐出温度異常 (コード1102) の場合



・フラグ表示の場合

例 圧縮機運転の場合 (表示No.1)

(圧縮機運転中は、72CもON)



例 21S4a・SV5b・SV1a ONの場合 (表示No.3)



←上段

←下段

## 5-4. リモコンの動作不具合と処置

### MAリモコンシステムの場合

不具合現象または点検コード	要因	チェック方法と処理
リモコンに運転と表示されているが、一部の室内ユニットが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>室内ユニットの電源が入っていない</li> <li>同一グループ内の室内ユニット間の配線忘れ</li> <li>スリム機種と同一グループ接続されている</li> <li>室内ユニット制御基板のヒューズが切れている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常発生の範囲が、以下のうちどれかを確認する。               <ol style="list-style-type: none"> <li>① システム全体</li> <li>② 冷媒系統内全て</li> <li>③ 同一グループ内のみ</li> <li>④ 一台の室内ユニットのみ</li> </ol> </li> </ul>
室内ユニットが運転しても、リモコンの表示がすぐに消える	<ul style="list-style-type: none"> <li>室内ユニット（親機）の電源が入っていない</li> <li>システムコントローラーとのグルーピングが一致していない</li> <li>室内ユニット（親機）制御基板のヒューズが切れている</li> </ul>	<p>&lt;システム全体の場合・冷媒系統内全ての場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>室外ユニットの自己診断LEDを確認する</li> <li>左記項目のうち、室外ユニットの関連している項目を確認する</li> </ul>
ロスナイとの連動登録が正常にできない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ロスナイの電源が入っていない</li> <li>異なる冷媒回路のロスナイで、室外ユニットの電源が入っていない</li> <li>既に室内ユニットにロスナイ（1台）が登録されている</li> <li>ロスナイのアドレスが間違っている</li> <li>ロスナイのアドレスを設定していない</li> <li>ロスナイが伝送線に接続されていない</li> </ul>	<p>&lt;同一グループ内のみの場合・一台の室内ユニットのみ場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>左記項目のうち室内ユニットの関連している項目を確認する</li> </ul>
リモコンに通電表示（●）または、野線が表示されない（MAリモコン給電なし）	<p>室内ユニットは、室内外のシステムの立上げが正常に完了するまで、リモコンに給電されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>室内ユニットの電源が入っていない</li> <li>室外ユニットの電源が入っていない</li> <li>リモコン接続台数（2台）オーバー。または、室内接続台数（16台）オーバー</li> <li>室内ユニットのアドレスは“00”だが、室外ユニットのアドレスが“00”となっていない。</li> <li>室内外伝送線がTB7に接続されている</li> <li>室内外伝送線にMAリモコンが接続されている</li> <li>リモコン線のショート／断線</li> <li>電源配線・伝送線のショート／断線</li> <li>室内ユニット制御基板のヒューズが切れている</li> <li>MAスマートリモコンがペア接続されている</li> </ul>	
リモコンの“HO”・“PLEASE WAIT”が消えない。または、“HO”・“PLEASE WAIT”を周期的に繰り返す。 （室外ユニットの電源を入れた後、通常最大5分間は“HO”・“PLEASE WAIT”が表示されません。）	<ul style="list-style-type: none"> <li>室外ユニットの電源が入っていない</li> <li>伝送線用給電拡張ユニットの電源が入っていない</li> <li>MAリモコン主従切換を従にしている</li> <li>室内外伝送線にMAリモコンが接続されている</li> </ul>	
リモコンに通電表示（●）または野線が表示されているが、ユニットが運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>室内ユニット（親機）の電源が入っていない</li> <li>室内外伝送線がTB7に接続されている</li> <li>室内外伝送線がショート・断線・接触不良</li> <li>室内ユニット（親機）制御基板のヒューズが切れている</li> </ul>	

## 5-5. 異常表示とリセット方法

	異常発生時（点検モード）の表示	点検モードのリセット方法
一般空調運転時	リモコン表示部に4桁のエラーコードが表示されます。	リモコンの  ボタンを押してユニットを停止すると、点検モードがリセットされます。

## 5-6. 次の現象は、故障（異常）ではありません。

現象	リモコン表示	原因
冷房/暖房運転しても室内ユニットが運転しない。	“冷房” または “暖房” 点滅表示	同一冷媒系統の室内ユニットが暖（冷）房運転をしている場合、冷（暖）房運転はできません。
オートベーンが勝手に動く。	通常表示	オートベーンの制御動作です。 冷房運転中に下吹で使用した場合、1時間経過すると自動的に水平吹出しになる場合があります。 暖房運転中の霜取の場合・ホットアジャスト制御の場合・サーモOFFの場合、自動的に水平吹出しとなります。
暖房運転中にファンが停止する。	霜取中	霜取運転中はファンが停止します。
運転を停止してもファンが停止しない。	消灯	補助電気ヒーターがONの場合、運転停止後余熱排除のため1分間ファンを運転します。
元電源をONにした場合、最大5分間室内ユニットのリモコンに右のような表示をする。	“HO” または “PLEASE WAIT” 点滅表示	システムの立上げをしています。 “HO” または “PLEASE WAIT” の点滅表示が消えたあとにリモコンの操作をしてください。
冷房/暖房切替時に室内ユニットから音が出る。	通常表示	冷媒回路の切替音です。異常ではありません。
運転開始直後に室内ユニットから冷媒流動音が出る。	通常表示	一時的な冷媒流動の不安定によるものです。異常ではありません。

## 6. 高圧ガス明細書

本製品は、高圧ガス保安法に基づき、冷媒の圧力を受ける部分には規定された材料・構造を採用し、圧力試験を行っています。冷媒の圧力を受ける部分の部品を交換・修理される場合、資格のある事業所（冷凍空調施設工事事業所）に依頼してください。

本製品の保安上の明細は、下記のとおりです。

機 種		P224形	P280形	P335形	P400形	P450形		P500形	P560形
一日の冷凍能力	50Hzトン/日	3.15	3.94	4.98	4.98	単 独	組 合 せ	5.91	6.37
	60Hzトン/日					5.71	4.98		
冷 媒		R410A							
冷媒充てん量 ※	kg	6.5	8.0	8.0	8.0	11.8		11.8	11.8
設計圧力（高圧部）	MPa	4.15							
// （低圧部）	MPa	2.21							
高圧遮断装置の設定圧力		MPa 4.15							
圧縮機	台 数	1							
	強度確認試験圧力(高圧部)	MPa 12.6							
	// （低圧部）	MPa 9.0							
	気密試験圧力(高圧部)	MPa 4.2							
	// （低圧部）	MPa 3.0							
凝縮器	台 数	1							
	耐圧試験圧力	MPa -							
	気密試験圧力	MPa 4.15							
その他の容器	品 名	気液分離器							
	強度確認試験圧力	MPa 6.63							
	気密試験圧力	MPa 2.21							

据付の際に現地で冷媒配管を行った設備は、配管施工部分の気密試験を設計圧力以上の圧力で行ってください。

※ 冷媒充てん量は、出荷時の本体充てん量を表示しています。





■ご不明な点に関するご相談はお客様相談窓口（別添）にお問い合わせください。

## 三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)

FAX(365日・24時間受付)

0037(80)2229(フリーボイス)・073(428)-2229(通常FAX)

## 三菱電機株式会社

本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)  
冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66