

冷媒 R410A 対応

三菱電機ビル空調 マルチエアコン シティマルチY GR 室外ユニット

形名

PUHY-P224DMG9
PUHY-P280DMG9
PUHY-P335DMG9
PUHY-P400DMG9
PUHY-P450DMG9
PUHY-P500DMG9
PUHY-P560DMG9

形名

PUHY-EP140DMG9
PUHY-EP160DMG9
PUHY-EP224DMG9
PUHY-EP280DMG9
PUHY-EP335DMG9
PUHY-EP400DMG9
PUHY-EP450DMG9
<組合わせ用ユニット>
PUHY-EP500KDMG9

もくじ	ページ
安全のために必ず守ること	3
1. 使用部品	9
2. 使用箇所（据付工事の概要）	12
3. 据付場所の選定	13
4. 据付工事	18
5. 配管工事	21
6. 電気工事	39
7. 据付工事後の確認	50
8. 試運転	51
9. お客様への説明	62
10. 法令関連の表示	66
11. 通年エネルギー消費効率一覧	71

据付工事説明書（販売店・工事店様用）

据付工事説明書（詳細版 WT10391、製品同梱版 WT10392）のダウンロードはこちらから
<https://www.mitsubishielectric.co.jp/lbg/wink/qr/002/317125>

なお上記は代表機種（PUHY-P224DMG9）のページにアクセスします。



この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。なお、以下の項目はお客様向け特記事項です。

- 保証書は「お買上げ日（据付日または試運転完了日）・販売店名（工事店名）」などの記入を確かめて、販売店（工事店）からお受け取りください。
- 「据付工事説明書」と「保証書」は大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。
- お客様ご自身では、据付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）
- この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document cannot be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.

以下の仕様のユニットは形名の末尾に識別記号を付記します。

- 耐塩害仕様 : 「-BS」
- 耐重塩害仕様 : 「-BSG」

もくじ

	ページ		ページ
安全のために必ず守ること	3	7. 据付工事後の確認	50
1. 使用部品	9	7-1. 据付工事のチェックリスト	50
1-1. 同梱部品	9		
1-2. 別売部品	9		
1-3. 一般市販部品	9		
1-3-1. 配管継手	9		
1-4. 別売品	10		
1-5. 一般市販部品の仕様	11		
1-5-1. 冷媒配管	11		
1-6. 製品の運搬と開梱	11		
1-6-1. 製品の吊下げ方法	11		
2. 使用箇所（据付工事の概要）	12	8. 試運転	51
2-1. 製品の外形（各部の名称）	12	8-1. 試運転前の確認	51
2-2. 使用部品の取付位置	12	8-2. スイッチ設定の種類と方法	52
3. 据付場所の選定	13	8-2-1. アドレス設定	53
3-1. 法規制・条例の遵守事項	13	8-2-2. 室外ユニット給電切替コネクタの設定	54
3-2. 公害・環境への配慮事項	13	8-2-3. 室外ユニット集中管理スイッチの設定	54
3-3. 製品の機能性能を発揮するための事項	13	8-2-4. 室外ユニットの機能設定とモニタ表示 (SW4)	54
3-3-1. 据付場所の環境と制限	14	8-2-5. 室外ユニットの機能設定 (SW5、SW6)	56
3-3-2. 必要スペース	14	8-2-6. 室内ユニット室温検出位置の設定	56
3-3-3. 季節風対策	16	8-2-7. 2台のMAリモコン使用時の主従切替設定	56
3-3-4. 寒冷地域対策	17	8-2-8. スマートデフロスト機能設定	56
4. 据付工事	18	8-2-9. オートチェンジオーバー機能設定	56
4-1. 建物の工事進行度と施工内容	18	8-2-10. BCP支援モード機能設定	56
4-1-1. 基礎への据付け	19	8-3. 試運転の方法	57
4-2. 諸官庁および関連部門への届出・報告事項	20	8-3-1. 試運転の手順	57
5. 配管工事	21	8-3-2. 冷媒量点検サポート機能をご使用のお客様へ	57
5-1. 冷媒配管システム	22	8-4. 試運転中の確認事項	57
5-1-1. 配管接続時の制約事項	22	8-4-1. 修理を依頼する前に（本体ユニット）	58
5-2. 冷媒配管工事	25	8-4-2. 修理を依頼する前に（リモコン）	61
5-2-1. 一般事項	25	8-4-3. 異常表示とリセット方法	61
5-2-2. 配管工事	26		
5-2-3. 冷媒配管接続例	29		
5-2-4. 配管接続方法	30		
5-3. 気密試験	31		
5-3-1. 気密試験の手順	31		
5-4. 真空引き乾燥	32		
5-5. 冷媒充てん	33		
5-5-1. 冷媒追加充てん量	33		
5-5-2. 冷媒追加充てん量の算出方法	33		
5-5-3. 封入冷媒量の制限	35		
5-5-4. 冷媒の充てん	35		
5-6. 断熱施工	36		
5-7. 配管貫通部の処理	38		
6. 電気工事	39		
6-1. 電気配線工事時のお願い	40		
6-2. 主電源配線の制約	41		
6-3. 制御配線の制約	43		
6-3-1. 制御配線の種類と許容長	43		
6-3-2. システム接続例	44		
6-4. 電気配線の接続	46		
6-4-1. 電線管の取付け	47		
6-4-2. ねじ締め時のお願い事項	47		
6-4-3. 配線を接続する	48		
7. 据付工事後の確認	50		
7-1. 据付工事のチェックリスト	50		
8. 試運転	51		
8-1. 試運転前の確認	51		
8-2. スイッチ設定の種類と方法	52		
8-2-1. アドレス設定	53		
8-2-2. 室外ユニット給電切替コネクタの設定	54		
8-2-3. 室外ユニット集中管理スイッチの設定	54		
8-2-4. 室外ユニットの機能設定とモニタ表示 (SW4)	54		
8-2-5. 室外ユニットの機能設定 (SW5、SW6)	56		
8-2-6. 室内ユニット室温検出位置の設定	56		
8-2-7. 2台のMAリモコン使用時の主従切替設定	56		
8-2-8. スマートデフロスト機能設定	56		
8-2-9. オートチェンジオーバー機能設定	56		
8-2-10. BCP支援モード機能設定	56		
8-3. 試運転の方法	57		
8-3-1. 試運転の手順	57		
8-3-2. 冷媒量点検サポート機能をご使用のお客様へ	57		
8-4. 試運転中の確認事項	57		
8-4-1. 修理を依頼する前に（本体ユニット）	58		
8-4-2. 修理を依頼する前に（リモコン）	61		
8-4-3. 異常表示とリセット方法	61		
9. お客様への説明	62		
9-1. お客様向け特記事項	62		
9-2. 各部のなまえ（お客様用）	62		
9-3. ご使用の前に（お客様用）	62		
9-4. 使用方法（お客様用）	62		
9-5. 定期点検のお願い（お客様用）	62		
9-6. 製品独自のお願い事項（お客様用）	63		
9-6-1. 廃棄について	63		
9-6-2. 移設時の据付場所について	63		
9-6-3. 異常気象時の対応について	63		
9-7. 修理を依頼する前に（お客様用）	63		
9-8. 据付工事の確認と試運転（お客様用）	64		
9-9. 保証とアフターサービス（お客様用）	64		
9-9-1. 無償保証期間および範囲	64		
9-9-2. 保証できない範囲	64		
9-9-3. 補修用性能部品の保有期間	64		
9-10. 修理を依頼されるときは（出張修理）（お客様用）	65		
9-10-1. お問い合わせ	65		
10. 法令関連の表示	66		
10-1. 標準的な使用条件	66		
10-1-1. 使用範囲	66		
10-1-2. 使用条件・環境	66		
10-2. 点検時の交換部品と保有期間	66		
10-2-1. 機器予防保全の目安	66		
10-2-2. 消耗部品の点検周期目安	67		
10-3. フロン排出抑制法	67		
10-4. 冷媒の見える化	68		
10-5. 漏えい点検簿の管理	68		
10-6. 高圧ガス明細書	70		
11. 通年エネルギー消費効率一覧	71		

安全のために必ず守ること

- ・この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据え付けてください。
- ・ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

!**警告**

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うおそれのあるもの

!**注意**

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う、または物的損害が発生するおそれのあるもの

- ・図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(接触禁止)



(水ぬれ禁止)



(ぬれ手禁止)



(一般指示)

(アース線を
必ず接続せよ)

- ・お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- ・お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

!**警告**

電気配線工事は、法令に基づく資格のある電気工事業者に依頼し、「第一種電気工事士」の資格を有する者が行う。(第二種電気工事士は電気工事士法で認められた範囲のみ対応可)

冷凍保安規則に基づき、機器の設置又は変更の工事を完成したときは、設計圧力以上の圧力で行う気密試験を行う。

ろう付け作業は以下のいずれかを満たす者が行う。

- ・冷凍空気調和機器施工技能士資格を保有する者（1級及び2級に限る）
- ・ガス溶接技能講習を修了した者
- ・その他厚生労働大臣が定めた者

一般事項

!**警告**

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

- ・封入すると、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・火災・爆発の原因になります。
- ・法令違反の原因になります。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合の不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



禁止

以下の特殊な環境では使用しない。

- ・油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところ
- ・酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーを頻繁に使用するところ



- ・性能低下・腐食により、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災の原因になります。

使用禁止

改造はしない。

- 改造すると、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災の原因になります。



禁止

冷媒回路内に冷媒ガス・油を封入した状態で、封止状態を作らない。

- 封止状態で使用すると、破裂・爆発の原因になります。



禁止

安全装置・保護装置の改造や設定変更をしない。

- 改造や設定変更または当社指定品以外のものを使用すると、破裂・発火・火災・爆発の原因になります。



変更禁止

ユニットの据付・点検・修理をする周囲に子どもを近づけない。

- 工具などが落下すると、けがの原因になります。



禁止

ヒューズ交換時は、針金・銅線を使用しない。

- ヒューズ以外のものを使用すると、発火・火災の原因になります。
- 指定容量のヒューズを使用してください。



禁止

運転中および運転停止直後の冷媒配管・冷媒回路部品に素手で触れない。

- 冷媒は循環過程で低温または高温になるため、素手で触れると凍傷・火傷の原因になります。
- 保護具を身につけて作業してください。



接触禁止

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れない。

- 素手で触ると、火傷・感電の原因になります。
- 保護具を身につけて作業してください。



接触禁止

電気部品に水をかけない。

- 水がかかった状態で使用すると、ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災の原因になります。



水ぬれ

禁止

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしない。

- 感電・故障・発煙・発火・火災の原因になります。
- ぬれた手を拭いてから、作業してください。



ぬれ手

禁止

掃除・整備・点検をするときは、運転を停止して、主電源を切る。

- 運転中や主電源が入った状態で作業すると、けが・感電の原因になります。
- 回転機器により、けがの原因になります。



指示を実行

換気をする。

- 冷媒が漏れると、酸素欠乏の原因になります。
- 冷媒が火気に触ると、有毒ガス発生の原因になります。



換気を実行

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源スイッチを切る。

- 異常のまま運転を続けると、感電・故障・火災の原因になります。
- お買上げの販売店・お客様相談窓口に連絡してください。



指示を実行

端子箱・制御箱のカバーまたはパネルを取り付ける。

- ほこり・水が入ると、感電・発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

基礎・据付台が傷んでいないか定期的に点検する。

- ユニットの転倒・落下（据付場所により異なる）により、けがの原因になります。



指示を実行

ユニットを病院など医療機関に据え付ける場合は、ノイズ対策を行う。

- ノイズが医療機器に悪影響を与え、医療行為を妨げる原因になります。



指示を実行

ユニットの廃棄は、専門業者に依頼する。

- 充てんした油や冷媒を取り除いて廃棄しないと、環境破壊・火災・爆発の原因になります。



指示を実行

⚠ 注意

ユニットの上に乗ったり物を載せたりしない。

- ユニットの転倒や載せたものの落下により、けがの原因になります。



禁止

空気の吹出口・吸入口に指や棒などを入れない。

- ファンに当たり、けがの原因になります。



禁止

パネルやガードを外したまま運転しない。

- 回転機器に触れると、巻込まれてけがの原因になります。
- 高温部に触れると、火傷の原因になります。
- 高電圧部に触れると、感電の原因になります。



使用禁止

ぬれて困るものを下に置かない。

- ユニットからの露落ちにより、ぬれる原因になります。



禁止

部品端面・ファン・熱交換器のフィン表面に触れるときは保護具を身に付ける。

- けが・感電・故障の原因になります。



指示を実行

保護具を身に付けて操作する。

- 主電源を切っても数分間は充電された電気が残るため、触ると感電の原因になります。



指示を実行

作業する場合は保護具を身に付ける。

- けがの原因になります。



指示を実行

運搬・据付工事をするときに

⚠ 警告

搬入作業をするときは、ユニットの指定位置で吊り下げる。横ずれしないよう固定し、四点支持で行う。

- 三点支持で運搬・吊り下げるとき、ユニットが転倒・落下し、けがの原因になります。



指示を実行

⚠ 注意

梱包に使用しているPPバンドを持って運搬しない。

- PPバンドによる、けがの原因になります。



運搬禁止

20kg以上の製品は、1人で運搬しない。

- 1人作業はけがの原因になります。
- 2人以上で作業してください。



禁止

据付工事をするときに

⚠ 警告

以下の場所にユニットを設置しない。

- ・可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがある場所



禁止

専門業者以外の人が触れるおそれがある場所にユニットを設置しない。

- ・ユニットに触ると、けがの原因になります。



禁止

梱包材は廃棄する。

- ・けがの原因になります。



指示を実行

袋状の梱包材は破棄する。

- ・窒息事故の原因になります。



指示を実行

据付工事は、販売店または専門業者が据付工事説明書に従って行う。

- ・工事に不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災の原因になります。
- ・強風・地震に備えないと、転倒・落下の原因になります。
- ・お客様ご自身での工事は、事故の原因になります。



指示を実行

同梱品の装着や取外しを行う。

- ・不備があると、冷媒漏れ・酸素欠乏・発煙・発火の原因になります。



指示を実行

ユニットの質量に耐えられるところに据え付ける。

- ・強度不足や、据え付けに不備があると、ユニットが転倒・落下し、けがの原因になります。



指示を実行

⚠ 注意

ぬれて困るものとの上に据え付けない。

- ・ユニットからドレンが出るため、ぬれる原因になります。
- ・必要に応じ、集中排水工事をしてください。



据付禁止

配管・配線取出し口の開口部は塞ぐ。

- ・小動物・雪・雨水が内部に入ると、機器が損傷し、漏電・感電・故障の原因になります。



指示を実行

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って排水工事を行う。

- ・不備があると、雨水・ドレンなどが屋内に浸水し、家財・周囲がぬれる原因になります。



指示を実行

配管工事をするときに

⚠ 警告

冷媒回路は、冷媒による冷媒置換をしない。

- ・指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発の原因になります。
- ・真空ポンプによる真空引き乾燥を行ってください。



禁止

加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガスを使用しない。

- ・使用すると、爆発の原因になります。
- ・当社指定の加圧ガスを使用してください。



使用禁止

冷媒回路内にガスを封入した状態で加熱しない。

- ・加熱すると、ユニットが破裂・爆発する原因になります。



禁止

冷媒回路内に、指定の冷媒以外の物質(空気など)を混入しない。

- ・指定外の気体が混入すると、異常な圧力上昇により、破裂・爆発の原因になります。



禁止

現地配管を部品端面に接触させない。

- ・配管が損傷し、冷媒漏れ・酸素欠乏の原因になります。



禁止

サービスバルブを操作するときは、冷媒噴出に気をつける。

- ・噴出した冷媒に触ると、凍傷・けがの原因になります。
- ・冷媒が火気に触ると、有毒ガス発生の原因になります。



指示を実行

配管内の封入ガスと残留油を取り除く。

- ・取り除かずに配管を加熱すると、炎が噴出し、火傷の原因になります。



指示を実行

使用冷媒・配管径・配管の材質を確認し、適合した肉厚の配管を使用する。

- ・不適合品を使用すると、配管が損傷し、冷媒漏れ・酸素欠乏の原因になります。



指示を実行

冷媒が漏れていないことを確認する。

- ・冷媒が漏れると、酸素欠乏の原因になります。
- ・冷媒が火気に触ると、有毒ガス発生の原因になります。



指示を実行

気密試験はユニットと据付工事説明書に記載している圧力値で行う。

- ・記載している圧力値以上で行うと、ユニット損傷の原因になります。
- ・冷媒漏れ・酸素欠乏の原因になります。



指示を実行

配管接続部の断熱は気密試験後に行う。

- ・断熱材をつけた状態で気密試験を行うと、冷媒漏れを検知できず、酸素欠乏の原因になります。



指示を実行

⚠ 注意

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って断熱工事を行う。

- ・不備があると、配管の露出による結露・火傷の原因になります。



指示を実行

配管を断熱する。

- ・結露により、天井・床がぬれる原因になります。



指示を実行

電気工事をするときに

⚠ 警告

電源用端子台に、単線とより線や、異なったサイズの配線を併用しない。

- ・併用すると、ねじ緩み・接触不良により、発煙・発火・火災の原因になります。



禁止

配線を冷媒配管・部品端面に接触させない。

- ・配線が接触すると、漏電・断線・発煙・発火・火災の原因になります。



禁止

基板が損傷した状態で使用しない。

- ・発熱・発火・火災の原因になります。



禁止

配線に外力や張力が伝わらないようにする。

- ・配線が発熱・断線し、発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定する。

- ・配線接続部の接触不良・発熱・断線により、発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

配線端子のねじは規定のトルクで締める。

- ・ねじ緩み・接触不良により、発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

電気工事をする前に、主電源を切る。

- ・けが・感電の原因になります。



指示を実行

電気工事は、第一種電気工事士の資格所持者が以下に従って行う。

- ・電気設備に関する技術基準
- ・内線規程
- ・据付工事説明書
- ・施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

電気配線には所定の配線を用い、専用回路を使用する。

- ・電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

電源にはインバータ回路用漏電遮断器をユニット1台につき1個設置する。

- ・漏電遮断器を取り付けないと、感電・発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

以下の正しい容量の遮断器を使用する。

- ・インバータ回路用漏電遮断器
- ・ヒューズ（開閉器+B種ヒューズ）
- ・配線用遮断器

- ・大きな容量の遮断器を使用すると、感電・故障・発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用する。

- ・不適合の配線を使用すると、漏電・発熱・発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

D種接地（アース）工事は第一種電気工事士の資格のある電気工事業者が行う。

アース線をガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない。

- ・感電・ノイズにより、誤動作・発煙・発火・火災・爆発の原因になります。



アース接続

移設・修理をするときに



警告

基板に手・工具で触れたり、ほこりを付着させたりしない。

- ・ショート・感電・故障・火災の原因になります。



接触禁止



指示を実行

雨天のときは、工事などの作業をしない。

- ・ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災の原因になります。



水ぬれ禁止



指示を実行

ユニットの移設・分解・修理は、販売店または専門業者に依頼する。

- ・作業に不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災の原因になります。
- ・お客様で自身での作業は、事故の原因になります。



指示を実行

1. 使用部品

1-1. 同梱部品

本ユニットには下記の部品が入っています。作業前に確認してください。
取付けは指定のページを参照してください。「配線を接続する（48ページ）」

No.	品名	個数
D-1	結束バンド	2

1-2. 別売部品

以下の部品は、三菱電機指定の純正部品を使用してください。

No.	品名	形名	個数	備考	
P-1	室外分岐管キット	CMY-Y100BKG4	1※1	室外形名 P630～730形、EP500～730形	
		CMY-Y200BKG4		室外形名 P775～1000形、EP775～1000形	
		CMY-Y300BKG4		室外形名 P1060～1400形、EP1060～1400形	
P-2	室内分岐管 セット	ライン分岐	1※1	下流ユニット形名 合計 224 以下	
				下流ユニット形名 合計 225 以上 450 以下	
				下流ユニット形名 合計 451 以上 730 以下	
				下流ユニット形名 合計 731 以上	
		ヘッダ分岐		下流ユニット形名 合計 224 以下、4 分岐	
				下流ユニット形名 合計 225 以上 450 以下、8 分岐	
				下流ユニット形名 合計 451 以上 730 以下、10 分岐	

※1 必要に応じて手配してください。

1-3. 一般市販部品

1-3-1. 配管継手

現地で管継手の手配・配管加工が困難な場合は、必要に応じて下記の弊社サービス部品を手配してください。
詳細は Web サイトで据付工事説明書（詳細版）を参照してください。Web サイトの URL は表紙に記載しています。

1-4. 別売品

以下の部品は、三菱電機指定の純正部品を使用してください。

本ユニットに接続可能な別売品（室内ユニット）は、下表のとおりです。

馬力	形名（容量）	室外ユニット			室内ユニット（別売品）		
		構成ユニット形名			接続可能なユニットの形名合計容量		接続可能なユニット形名
		最小	最大				
5HP	EP140形	—	—	—	70	182	1～8
6HP	EP160形	—	—	—	80	208	1～9
8HP	P224形、EP224形	—	—	—	112	291	1～13
10HP	P280形、EP280形	—	—	—	140	364	1～16
12HP	P335形、EP335形	—	—	—	168	435	
14HP	P400形、EP400形	—	—	—	200	520	1～20
16HP	P450形、EP450形	—	—	—	225	585	P22～450形
18HP	P500形	—	—	—	250	650	
18HP	EP500形	EP280形	EP224形	—	250	650	1～25
20HP	P560形	—	—	—	280	728	1～25 *
20HP	EP560形	EP280形	EP280形	—	280	728	
22HP	P630形、EP630形	P335形、EP335形	P280形、EP280形	—	315	819	
24HP	P670形、EP670形	P335形、EP335形	P335形、EP335形	—	335	871	
26HP	P730形、EP730形	P400形、EP400形	P335形、EP335形	—	365	949	
28HP	P775形、EP775形	P400形、EP400形	P400形、EP400形	—	388	1007	
30HP	P850形、EP850形	P450形、EP450形	P400形、EP400形	—	425	1105	
32HP	P900形、EP900形	P450形、EP450形	P450形、EP450形	—	450	1170	P22～560形
34HP	P950形、EP950形	P500形、EP500形	P450形、EP450形	—	475	1235	
36HP	P1000形、EP1000形	P500形、EP500形	P500形、EP500形	—	500	1300	
38HP	P1060形	P450形	P335形	P280形	530	1378	
38HP	EP1060形	EP400形	EP335形	EP335形	530	1378	1～42
40HP	P1120形、EP1120形	P450形、EP450形	P335形、EP335形	P335形、EP335形	560	1456	
42HP	P1180形、EP1180形	P450形、EP450形	P400形、EP400形	P335形、EP335形	590	1534	
44HP	P1220形、EP1220形	P450形、EP450形	P400形、EP400形	P400形、EP400形	610	1586	
46HP	P1280形、EP1280形	P450形、EP450形	P450形、EP450形	P400形、EP400形	640	1664	
48HP	P1360形、EP1360形	P450形、EP450形	P450形、EP450形	P450形、EP450形	680	1768	
50HP	P1400形、EP1400形	P500形、EP500形	P450形、EP450形	P450形、EP450形	700	1820	

※ システム内に P22、28、36 形の室内ユニットを 1 台でも接続する場合、8 台以上の室内ユニットで構成してください。

お願い

- 他のシリーズ（PUHY-P ○○○ DMG9 形と PUHY-P ○○○ DMG9 形以外、PUHY-EP ○○○ DMG9 形と PUHY-EP ○○○ DMG9 形以外の形名）を組み合わせて使用することはできません。
- 接続可能な室内ユニットの形名合計容量とは、室内ユニット形名の数字を合計したものです。
- 複数の室内ユニットを同時に運転する場合、接続する室内ユニットの形名合計容量が、室外ユニットの形名（容量）を超えると、各室内ユニットの能力は、定格能力より減少します。できる限り、接続する室内ユニットの形名合計容量を室外ユニットの形名（容量）以下で組み合わせてください。

1-5. 一般市販部品の仕様

1-5-1. 冷媒配管

詳細は Web サイトで据付工事説明書（詳細版）を参照してください。Web サイトの URL は表紙に記載しています。

1-6. 製品の運搬と開梱

⚠️ 警告

搬入作業をするときは、ユニットの指定位置で吊り下げる。横ずれしないよう固定し、四点支持で行う。

- ・三点支持で運搬・吊り下げるとき、ユニットが転倒・落下し、けがの原因になります。





袋状の梱包材は破棄する。

- ・窒息事故の原因になります。




1-6-1. 製品の吊下げ方法

- ・ユニットに衝撃を与えないでください。
- ・吊り具は 8m 以上のロープを 2 本使用し、ロープ掛けの角度を 40° 以下にしてください。
- ・ユニットの角など、吊り具と接触する部分にキズ付き防止用保護用パッド（板など）を挟んでください。
- ・上部の保護用パッドは 50mm 厚以上のダンボール・当て布などを使用し、ファンガードと吊り具の干渉を防止してください。



2. 使用箇所（据付工事の概要）

2-1. 製品の外形（各部の名称）




お願い

- ねじを取り付ける場合は取り外したものを取り付けてください。
同径のねじでもワッシャ有無の違いがありますので確認してください。

2-2. 使用部品の取付位置

使用部品の取付位置は指定のページを参照してください。「配線を接続する（48 ページ）」



3. 据付場所の選定

⚠ 警告

以下の特殊な環境では使用しない。

- ・油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところ
- ・酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーを頻繁に使用するところ
- ・性能低下・腐食により、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災の原因になります。



使用禁止

以下の場所にユニットを設置しない。

- ・可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがある場所
- ・可燃性ガスがユニットの周囲にたまるごと、火災・爆発の原因になります。



禁止

専門業者以外の人が触れるおそれがある場所にユニットを設置しない。

- ・ユニットに触ると、けがの原因になります。



禁止

据付工事は、販売店または専門業者が据付工事説明書に従って行う。

- ・工事に不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災の原因になります。
- ・強風・地震に備えないと、転倒・落下の原因になります。
- ・お客様ご自身での工事は、事故の原因になります。



指示を実行

ユニットの質量に耐えられるところに据え付ける。

- ・強度不足や、据え付けに不備があると、ユニットが転倒・落下し、けがの原因になります。



指示を実行

⚠ 注意

ぬれて困るものとの上に据え付けない。

- ・ユニットからドレンが出るため、ぬれる原因になります。
- ・必要に応じ、集中排水工事をしてください。



据付禁止

3-1. 法規制・条例の遵守事項

法規制、地方条例などを遵守することを配慮して据付場所を選定してください。

- ・各自治体で定められている騒音・振動などの設置環境に関する条例

3-2. 公害・環境への配慮事項

公害や環境に対し配慮して据付場所を選定してください。

3-3. 製品の機能性能を發揮するための事項

お願い

- ・ユニットの故障が重大な影響を及ぼす可能性がある場合、バックアップの系統を準備してください。複数の系統にしてください。

3-3-1. 据付場所の環境と制限

据付場所は、施主と相談して選定してください。

室外ユニットの据付場所は、下記条件を満たすところを選定してください。

- ・他の熱源から、直接ふく射熱を受けないところ
- ・ユニットから発生する騒音で、隣家に迷惑をかけないところ
- ・強風が吹き付けないところ
- ・ドレン排水を問題なく行えるところ
- ・必要な空間が確保できるところ。詳細は指定のページを参照してください。「必要スペース（14 ページ）」

3-3-2. 必要スペース

保守・メンテナンス、機器の放熱、凝縮熱の放熱のために、機器の据付けには一定の空間が必要です。下記空間を確保できる場所を選んでください。必要な空間が確保できない場合、冷暖房能力の低下など運転に支障をきたすことがあります。

室外ユニットの設置は、季節風やビル風の影響によるショートサイクルを考慮してください。

特に低外気条件で使用し、外風やユニット周囲の壁の条件により、ショートサイクルの可能性がある場合、防雪フードを取り付けるなどの対策を実施してください。


また、現地設置状況によっては、記載以上のスペースまたは建築工事などの対策が必要になる場合があります。必要に応じて気流解析などを実施し、ユニットの運転範囲を逸脱しないことを事前に確認してください。

[1] 単独設置の場合


ユニットを設置する場合、下図に示す空間を確保してください。

ユニット周囲の壁の高さが高さ制約を超えた場合、超えた分の $1/2$ の寸法 $\langle h/2 \rangle$ を表中のとおり L および W の寸法に加算してください。

(1) ユニット周囲の壁の高さが高さ制約より低い場合




条件	L	W
背面スペース：小	100 以上	50 以上
側面スペース：小	300 以上	15 以上

(2) ユニット周囲の壁のいずれかまたはすべての高さが高さ制約より $\langle h \rangle$ 高い場合

条件	L	W
背面スペース：小	100 + h/2 以上	50 + h/2 以上
側面スペース：小	300 + h/2 以上	15 + h/2 以上

(3) 上方に障害物がある場合




[2] 集中設置・連続設置の場合


- 多数のユニットを設置する場合、通路や風の流通を考慮して、各ブロック間に下図のスペースを確保してください。特にユニットの2方向（※部）は、スペースを空けてください。
- 単独設置の場合と同様に壁の高さ制約を超えた分の1/2の寸法 $\langle h/2 \rangle$ を、ユニット前・後のスペース寸法に加算してください。
- ユニット前後に壁がある場合の側面方向への連続設置は最大6台として、6台ごとに吸込スペース兼通路スペースとして1000mm以上確保してください。なお、P500, 560形、EP400～500形は1台で2台分として計算してください。P500, 560形、EP400～500形のみの場合、連続設置は最大3台までです。

(1) 横方向連結設置

側面スペースが最小の場合



背面スペースが最小の場合





(2) 前後方向連結設置

前後に壁がある場合

横方向に壁がある場合

〈単位：mm〉





(3) 2列連結設置

前後に壁がある場合

L字状に壁がある場合

〈単位：mm〉




3-3-3. 季節風対策

下図の例を参考に、据付場所の季節風の実情に応じ、適切な処置をしてください。特に、単独設置の場合、季節風の影響を受けやすいので、据付場所には配慮してください。

一方向からの風が継続的に発生するところで防雪フードを取り付ける場合、風が吹出口の正面に当たらないようにしてください。


- ・建物の陰など、季節風が直接当たらないところに設置する。
- ・季節風が吹出口・吸入口の正面に当たらないところに設置する。



3-3-4. 寒冷地域対策

冬季に降雪・積雪が予想される地域や季節風が予想される地域では、ユニットが正常運転するために、下記内容を守ってください。また、外気 10 ℃以下で冷房運転をする場合、安定した運転のために、下記内容を守ってください。

- ・雨・風・雪が直接当たらないところに据え付ける
- ・雨・風・雪が直接当たる場合、防雪フード（吹出ダクト・吸込ダクト）を取り付ける。また、ユニット周囲を防雪ネットや防雪柵で囲うなどの対策をする。
- ・防雪架台の高さは、予測される積雪量の + 50cm 以上とする
架台の上面と室外ユニット底面のクリアランスが小さいと排水不良となり、室外ユニット底面の排水口が氷結し、最終的に熱交換器の故障原因になります。
- ・外気が 0 ℃以下で外調機接続時、もしくは長期間連続的に暖房運転をする場合、ユニットベースへのヒーター（別売部品）取付けなどを適宜行い、ベース上の氷結を防止する
- ・外気 10 ℃以下で冷房運転する場合、室外ユニットは室内ユニットと同じ階、もしくは上の階に設置する室外ユニットを下に設置する場合は、高低差を 4m 以下にしてください。（下図参照）



4. 据付工事

⚠ 警告

梱包材は廃棄する。

- ・けがの原因になります。



指示を
実行

同梱品の装着や取外しを行う。

- ・不備があると、冷媒漏れ・酸素欠乏・発煙・発火の原因になります。



指示を
実行

据付工事は、販売店または専門業者が
据付工事説明書に従って行う。

- ・工事に不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災の原因になります。
- ・強風・地震に備えないと、転倒・落下の原因になります。
- ・お客様ご自身での工事は、事故の原因になります。



指示を
実行

⚠ 注意

梱包に使用している PP バンドを持つて運搬しない。

- ・PP バンドによる、けがの原因になります。



運搬禁止

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って排水工事を行う。

- ・不備があると、雨水・ドレンなどが屋内に浸水し、家財・周囲がぬれる原因になります。





指示を
実行

4-1. 建物の工事進行度と施工内容

据付場所に据え付けられる状態になりましたら、据付工事を行ってください。


4-1-1. 基礎への据付け

- ユニットが強風・地震などで倒れないように、右図のようにボルトで強固に固定してください。
- ユニットの基礎は、コンクリートまたはアングルなどの強固な基礎にしてください。
- 据付条件によって、振動が据付部から伝搬し、床や壁面から、騒音や振動が発生する可能性があります。また過度の振動により配管が破損し、冷媒が漏れる可能性があります。防振工事（防振パッド、防振架台の設置など）をしてください。
- 防振工事の際には、揺れ止めなどの耐震対策を実施してください。
- ユニット取付足コーナ部を受けてください。コーナ部を受けていないと、取付足が曲がる可能性があります。防振ゴムを使用する場合、幅方向全面を防振ゴムで受けてください。
- アンカーボルトの飛び出しが、 $25 \pm 5\text{mm}$ 程度にしてください。




- 本製品は、後打ち式アンカーボルト対応ではありません。ただし、右図のようにユニット取付部 4か所 (P500, 560形、EP400～500形は6か所) に、固定金具 (現地調達品) を取り付けることにより、後打ち式アンカーボルトに対応できます。地震などで倒れないように、右図のようにボルトで強固に固定してください。また、アンカーボルト (現地調達品) は M10 もしくは M12 を使用してください。
- ユニットは水平に設置してください。
- 基礎や架台にステンレス製を用いる場合、室外ユニットやボルトと絶縁処理（塗装やゴムダンパーなど）をしてください。さびが発生する原因となります。


基礎施工は床面強度・ドレン水処理・配管・配線の経路に配慮してください。（運転時にはドレン水がユニット外に流出しますので、集中排水する場合は別売の集中ドレンパンを使用してください。集中ドレンパンについては、システム設計・工事マニュアルを参照してください。）



基礎をユニット奥行き方向に施工する場合



基礎をユニット幅方向に施工する場合



お願い

- 下配管または下配線を行う場合、ベースの貫通穴を塞がないよう、基礎や架台を施工してください。また、下配管の場合、ユニットの底下に配管が通るよう、基礎の高さを 100mm 以上にしてください。

4. 据付工事

- ・ 室外ユニットからの雨水・結露水には、銅や鉄などの金属成分が少なからず含まれており、防水性の高い床面上では、金属成分が析出（薄黄色など）する可能性があります。床面への影響はありませんが、見た目などで問題となる場合、外付けドレンパンなどの処置をしてください。
 - ・ ユニット取付足の使用しない穴に水がたまって、さびが発生する可能性があります。シーリング材で穴埋めして水がたまらないようにしてください。
-

4-2. 諸官庁および関連部門への届出・報告事項

特にありません。

5. 配管工事

⚠ 警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

- ・封入すると、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・火災・爆発の原因になります。
- ・法令違反の原因になります。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合の不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



禁止

冷媒回路内に、指定の冷媒以外の物質(空気など)を混入しない。

- ・指定外の気体が混入すると、異常な圧力上昇により、破裂・爆発の原因になります。



禁止

換気をする。

- ・冷媒が漏れると、酸素欠乏の原因になります。
- ・冷媒が火気に触れると、有毒ガス発生の原因になります。



換気を実行

サービスバルブを操作するときは、冷媒噴出に気をつける。

- ・噴出した冷媒に触れると、凍傷・けがの原因になります。
- ・冷媒が火気に触れると、有毒ガス発生の原因になります。



指示を実行

冷媒が漏れていないことを確認する。

- ・冷媒が漏れると、酸素欠乏の原因になります。
- ・冷媒が火気に触れると、有毒ガス発生の原因になります。



指示を実行

⚠ 注意

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って断熱工事を行う。

- ・不備があると、配管の露出による結露・火傷の原因になります。



指示を実行

お願い

- ・下記に示す工具類のうち、旧冷媒(R22)に使用していたものは使用しないでください。R410A専用の工具類を使用してください。(ゲージマニホールド・チャージホース・ガス漏れ検知器・冷媒チャージ用口金・冷媒回収機)

R410Aは冷媒中に塩素を含まないため、旧冷媒用ガス漏れ検知器には反応しません。

旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・圧縮機故障の原因になります。

- ・工具類の管理に配慮してください。

チャージホース・フレア加工工具にほこり・ごみ・水分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣化・圧縮機故障・サービスポート(バルブコア)の破損の原因になります。

- ・配管は屋内に保管し、ろう付け・フレア接続する直前まで両端を密封しておいてください。継手はビニール袋に包んで保管してください。


冷媒回路内にほこり・ごみ・水分が混入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障の原因になります。

5-1. 冷媒配管システム

5-1-1. 配管接続時の制約事項

[1] 室内ユニットを8台接続の場合

(1) 配管接続例



許容配管長	室外-室外間	A+B+C+D	10m 以下
	配管総延長	A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+M+a+b+c+d+e+f+g+i	1000m 以下※4
	最遠配管長 (L)	A(B)+C+E+J+K+M+i	150m 以下 (相当長 175m 以下) ※5
	第1分岐部以降の最遠配管長 (l)	J+K+M+i	90m 以下※1
許容高低差	室内-室外間	H	50m 以下 (室外ユニットが下の場合は 40m 以下※2)
	室内-室内間	h1	30m 以下※3
	室外-室外間	h2	0.1m 以下

※1 40m を超える場合は、40m を超える室内ユニットの液管径を 1 サイズアップしてください。上図で室内ユニット 4,8 が 40m を超える場合は、d,i の液管径を 1 サイズアップしてください。

※2 外気 10 ℃以下で冷房時は 4m 以下。

※3 15m を超える場合は、15m を超える室内ユニットの液管径を 1 サイズアップしてください。上図で h1 が 15m を超える場合は、J,K,M,e,f,g,i の液管径を 1 サイズアップしてください。

※4 配管総延長は封入冷媒量の制限内となるシステムとしてください。封入冷媒量の詳細は指定のページを参照してください。
「封入冷媒量の制限 (35 ページ)」

※5 150m (相当長 175m) を超える場合は、別途営業窓口に問い合わせてください。

(2) 各部の冷媒配管の選定

1) 室外ユニット～第1分岐間の冷媒配管径(室外ユニット配管径)(E)

(単位: mm)

室外ユニット形名	液管	ガス管
EP140形	$\phi 9.52$	$\phi 15.88$
P224形、EP160,224形		$\phi 19.05$
P280形、EP280形	$\phi 9.52^{*1}$	$\phi 22.2$
P335形、EP335形		$\phi 25.4$
P400形、EP400形	$\phi 12.7$	$\phi 28.58$
P450形、EP450形		$\phi 31.75$
P500～730形、EP500～730形	$\phi 15.88$	$\phi 38.1$
P775～900形、EP775～900形	$\phi 19.05$	$\phi 22.2$
P950～1400形、EP950～1400形		$\phi 25.4$

※1 配管長が90m以上の場合、液管の配管径を $\phi 12.7$ にしてください。※2 配管長が40m以上の場合、液管の配管径を $\phi 12.7$ にしてください。

2) 分岐～室内ユニット間の冷媒配管径(室内ユニット配管径)(a,b,c,d,e,f,g,i)

(単位: mm)

形名	液管	ガス管
22～56形	$\phi 6.35$	$\phi 12.7$
71～160形		$\phi 15.88$
224形	$\phi 9.52$	$\phi 19.05$
280形		$\phi 22.2$
450形	$\phi 12.7$	$\phi 28.58$
560形	$\phi 15.88$	

3) 室内分岐～室内分岐間の冷媒配管径(F,G,I,J,K,M)

(単位: mm)

下流ユニット形名合計	液管	ガス管
160以下		$\phi 15.88$
161～224	$\phi 9.52$	$\phi 19.05$
225～335		$\phi 22.2$
336～450	$\phi 12.7$	$\phi 25.4$
451～730	$\phi 15.88$	$\phi 28.58$
731～900	$\phi 19.05$	$\phi 31.75$
901以上		$\phi 38.1$

4) 室外第1分配～第2分配器間の冷媒配管径 (C)

3台構成の場合のみ

(単位：mm)

室外ユニット形名	液管	ガス管
P1060形、EP1060形以上	φ19.05	φ31.75

5) 第1・2分配器～室外ユニット間の冷媒配管径 (A,B,D)


組合せ機種のみ

(単位：mm)

室外ユニット形名	液管	ガス管
P280形、EP224,280形	φ9.52	φ22.2
P335,400形、EP335,400形	φ12.7	φ25.4
P450,500形、EP450,500形	φ15.88	φ28.58

(3) ユニット間の配管勾配


室外ユニットから分岐管への配管は、分岐管に向かって下り勾配にしてください。




(4) ユニット間の配管形状

油が配管内に滞留すると、油不足の状態になり、圧縮機故障の原因になります。室外ユニットから分岐管への配管が2mを超える場合、ガス管のみ2m以内にトラップを設けてください。

トラップの高さは、200mm以上にしてください。



分岐管キットを室外ユニットベースより高い位置で設置する場合は、分岐管キット取付高さを室外ユニットベースから200mm以下としてください。



5-2. 冷媒配管工事

⚠ 警告

冷媒回路内にガスを封入した状態で加熱しない。

- ・加熱すると、ユニットが破裂・爆発する原因になります。



禁止

配管内の封入ガスと残留油を取り除く。

- ・取り除かずに配管を加熱すると、炎が噴出し、火傷の原因になります。



指示を実行

⚠ 注意

配管を断熱する。

- ・結露により、天井・床がぬれる原因になります。



指示を実行

5-2-1. 一般事項


お願い

- ・天井内配管・埋設配管の接続部には点検口を設けてください。点検できない可能性があります。
- ・冷媒配管は JIS H 3300 「銅及び銅合金の継目無管」の C 1220 のりん脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ごみ・切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。
冷凍機油劣化・圧縮機故障の原因になります。

本ユニットは、冷媒 R410A を使用しています。

- ・R410A は、従来の冷媒に比べ設計圧力が高いため、配管の必要肉厚が異なる場合があります。既設配管を流用しないでください。配管損傷の原因になります。配管に関しては、システム設計・工事マニュアルを参照してください。
- ・配管の質別と厚さはシステム設計・工事マニュアルを参照してください。配管のサイズの詳細は指定のページを参照してください。「冷媒配管システム (22 ページ)」
- ・市販の銅管には、ごみが入っている可能性があります。乾燥した不活性ガスで吹き飛ばしてください。
- ・配管加工・配管工事中に、配管の中にごみ・水分が入らないようにしてください。
- ・配管のバリ取りの際には紙やすりを使用せず、リーマなどの専用工具を使用してください。
- ・配管切断の際には研磨剤を含んだグラインダーなどの工具を使用せず、パイプカッターを使用してください。
- ・配管の切断、バリ取りの際には、切粉、その他異物が配管内に混入しないようにしてください。
- ・やむを得ず混入した場合でも異物はふき取るなどして配管内に残留しないように処置してください。
- ・雨天の場合、室外ユニットの配管接続作業はしないでください。
- ・室内・室外分岐部には、分岐管セット（別売部品）を使用してください。分岐管セットの詳細は指定のページを参照してください。「別売部品 (9 ページ)」
- ・指定冷媒配管径が分岐管の配管径と異なる場合、異径継手を使用して、配管径を合わせてください。
- ・冷媒配管制限（許容長さ・高低差・配管径）は、守ってください。故障や冷暖房不良の原因になります。

- ヘッダ分岐後に、再分岐はできません。（○印部分）



- 冷媒配管の接続は、室外ユニットのバルブを工場出荷時仕様（全閉）のままで接続してください。室内・室外ユニットと冷媒配管をすべて接続して、冷媒漏れ試験、真空引き乾燥作業が終了するまでバルブを操作しないでください。
- 冷媒配管は、他の冷媒配管およびユニットのパネル、ベースなどの板金類と接触が無いようにしてください。


5-2-2. 配管工事

[1] ピンチ接続管の取外し


手順

- 操作弁が全閉（時計回り）であることを確認する。
- 液側・ガス側操作弁のサービスポートにチャージングホースを取り付けて、ピンチ接続管内部のガスをそれぞれ抜き取る。
- ピンチ接続管内部のガスを抜き取ったあと、図示の位置でピンチ接続管を切断し、内部の冷凍機油を抜き取る。
- 作業完了後、ろう付け部を加熱しピンチ接続管を取り外す。

ガス側操作弁がボールバルブタイプの場合



[2] 操作弁の機能と操作方法



お願い

- キャップ・シャフト部の締付トルクは、下表を参照してください。

	操作弁配管径 (mm)	キャップ (N · m)	シャフト (N · m)	六角レンチサイズ (mm)
液側	φ9.52	22	6	4
	φ12.7	27	10	4
	φ15.88	32	12	4
ガス側	φ25.4	50	30	8
	φ28.58	25	—	—

お願い

- 真空引き・冷媒充てん完了後、バルブを全開にしてください。

バルブを閉めたまま運転すると、冷媒回路高圧側または低圧側が異常圧力となり、圧縮機故障の原因になります。

[3] 分岐管の接続例

分岐管を選定してください。分岐管選定の詳細は指定のページを参照してください「別売部品（9 ページ）」

- 室外ユニット間に使用する室外分岐管キット（別売部品）は、液管用・ガス管用のセットです。


5. 配管工事

- 室内ユニットの分岐部に使用する室内分岐管セット（別売部品）は、下表および分岐部下流の室内ユニット形名の合計値をもとに選定してください。

室外ユニット形名	分岐ジョイント形名第一分岐部	備考
P224 形、EP140～224 形	CMY-Y102SDG4	
P280, 335 形、EP280, 335 形	CMY-Y102LDG4	
P400, 450 形、EP400, 450 形	CMY-Y102LDG4 または CMY-Y202DG4	
P500～730 形、EP500～730 形	CMY-Y202DG4	
P775 形、EP775 形以上	CMY-Y302DG4	※1

※1 分岐後の下流合計容量はいずれも P730 形以下としてください。P730 形以下にできない場合は、第一分岐ジョイントのすぐ後に CMY-Y302DG4 を接続し、分岐後の下流合計をすべて P730 形以下としてください。

- 室外分岐管キットの取付説明書に従ってください。
- 水準器を使用し、分岐管が水平になるよう設置してください。
分岐管が傾くと、機器損傷の原因となります。
分岐管の取付姿勢は右図を参照してください。
- 分岐管キットは、弊社別売部品を使用してください。




水準器を使用し、水平に設置する

配管接続例

下図を参考に室外ユニット間の配管を接続してください。

2台組合せの場合




[4] 銅管曲げ加工

銅管の曲げ箇所はできるだけ少なくし、曲げ半径はできるだけ大きくしてください。銅管を曲げ加工する場合、曲げ部分の管の中心線における曲げ半径 R が銅管外径の 4 倍未満の場合には、冷凍保安規則関係例示基準 23.6.4 に示される式により求まる必要厚さ以上とし、曲げ加工に伴う肉厚減少を考慮した補正を行なうことが必要です。

銅管を曲げ加工する場合、曲げ加工によって生じるしわや肉厚減少、冷媒の流れの抵抗の増大などの原因となるため、曲げ部分の管の中心線における曲げ半径 R を銅管外径の 3 倍以上とすることを推奨します (JIS B 8607)。

曲げ加工による肉厚減少が 20%未満であれば、曲げ半径 R を銅管外径の 3 倍以上とすることで、前述の素材で必要肉厚を確保できます。




5-2-3. 冷媒配管接続例

[1] 配管前取出し（サービス部品使用時）

詳細は Web サイトで据付工事説明書（詳細版）を参照してください。Web サイトの URL は表紙に記載しています。

[2] 配管前取出し（市販部品使用時）




管継手（エルボやレデューサなど）を使用し、配管径を合わせて接続してください。

[3] 配管下取出し（サービス部品使用時）

詳細は Web サイトで据付工事説明書（詳細版）を参照してください。Web サイトの URL は表紙に記載しています。

[4] 配管下取出し（市販部品使用時）



管継手（レデューサなど）を使用し、配管径を合わせて接続してください。

5-2-4. 配管接続方法

お願い

- ぬれタオルで操作弁本体を湿布してから、ろう付け作業をしてください。
操作弁本体が 120 ℃以上になった場合、機器損傷の可能性があります。
- 窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。
冷媒配管の内部に酸化皮膜が付着した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障の原因になります。

[1] ろう付け接続

- 銅管継手の最小はまり込み深さと、管外径と継手内径のすき間は下表のとおりです。

(単位 : mm)

配管径 D	最小はまり込み深さ B	すき間 A-D
5 以上 8 未満	6	0.05 ~ 0.35
8 以上 12 未満	7	
12 以上 16 未満	8	0.05 ~ 0.45
16 以上 25 未満	10	
25 以上 35 未満	12	0.05 ~ 0.55
35 以上 45 未満	14	

ろう材は JIS 指定の良質品を使用してください。

- 亜硫酸ガス濃度が高いなど、腐食性雰囲気では「銀ろう」を使用してください。
- 低温ろうは、強度が弱いため使用しないでください。
- 再ろう付けする場合は、同一ろう材を使用してください。
- 母材の種類、形状、ろう材の種類、ろう付けの方法などに応じて、適切なフラックスを使用してください。
- 配管を接続する場合、市販の酸化防止剤は配管腐食・冷凍機油を劣化させる原因になるので使用しないでください。圧縮機故障の原因になります。詳細は、お買上げの販売店に問い合わせてください。
- ろう付け作業においては、日本銅センター発行の「銅管ろう付けマニュアル」に記載の事項を参考してください。

手順

- 次に示す図の要領で、ろう材に適した温度でろう付けする。

必要最小限の面積に、適正温度で加熱してください。

- ろう付け作業前、金属板での遮へいと、ぬれタオルなどで周囲の配線や板金に炎が当たらないようにしてください。
- 炎が当たった場合、加熱により、故障の原因になります。
- 作業後、配管がある程度冷えるまで（手でさわれる程度）窒素ガスを流したままにしてください。
- ろう付け後は、水をかけずに冷却してください。
- ろう付けが凝固するまで動かさないでください（振動を与えないでください）。

- ろう付け作業後、フラックスを除去する。

3. ろう付け部を塗装する。



無酸化ろう付けの例

お願い

- ・減圧弁を使用してください。
- ・窒素ガスを使用してください。(酸素・炭酸ガス・フロンガスは使用不可)

5-3. 気密試験

⚠ 警告

加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガスを使用しない。

- ・使用すると、爆発の原因になります。
- ・当社指定の加圧ガスを使用してください。




使用禁止

高圧ガス保安法により気密試験が義務づけられています。

- ・擬共沸混合冷媒（R410A）が漏れた場合、冷媒の組成が変化し能力不足となります。

5-3-1. 気密試験の手順

気密試験は図のように、室外ユニットのバルブを閉じたまま、室外ユニットのバルブについているサービスポートから接続配管と室内ユニットに加圧して行います（液管・ガス管の両方のサービスポートから加圧してください）。



手順

1. 窒素ガスで設計圧力 (4.15 MPa) に加圧する。
 2. 1日程度放置する。
 3. 圧力が低下していないか確認する。
圧力が低下していないければ気密が保たれており、正常と確認できます。
圧力が低下している場合、漏れ箇所があると推定できます。漏れ箇所の確認は、下記の泡式で行ってください。
 4. 上記加圧後、フレア接続部・ろう付け部・法兰部など、窒素ガス漏れが予想されるすべての箇所に泡剤（ギュッポフレックスなど）をスプレーし、泡の発生を目視確認する。
 5. 確認後、泡剤をよく拭きとる。
 - ・配管内の圧力は外気温度により変化します。下記の計算式で外気温度の変化による圧力変化を考慮してガス漏れの有無を判断してください。
- (測定期間絶対圧力) = (加圧時絶対圧力) × {(273 + 測定期間温度 (°C)) / (273 + 加圧時温度 (°C))}

5-4. 真空引き乾燥

⚠ 警告

冷媒回路は、冷媒による冷媒置換をしない。

- ・指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発の原因になります。
- ・真空ポンプによる真空引き乾燥を行ってください。



お願い


- ・逆流防止機能付きの真空ポンプを使用してください。

冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障の原因になります。

[1] 真空引きの手順

手順

1. 室外ユニットのバルブが閉じていることを確認する。
2. 室外ユニットのバルブ（液管・ガス管の両方）についているサービスポートに真空ポンプを接続する。
(下図参照)
3. 接続配管と室内ユニットの真空引き乾燥をする。
液管・ガス管の両方のサービスポートから行ってください。
4. 真空度が 650Pa (abs) に到達してから、1 時間以上真空引きをする。
5. 真空ポンプを止めて1時間放置する。
6. 真空度が上昇していないことを確認する。
(真空度の上昇幅が 130Pa より大きい場合、水分が混入している可能性があります。もう一度乾燥窒素ガスを充てんし、0.05MPa まで加圧してから再度真空引き乾燥を行ってください)



※1 重量計は、精度の高いもの（0.1kg まで測定可能なもの）を使用してください。

※2 真空ポンプは、逆流防止機能付きのものを使用してください。

(推奨真空度計：μ ブルーバックマイクロミクロンゲージ (VG1D))

また真空ポンプは、5 分間運転した後に、65Pa (abs) 以下のものを使用してください。

5-5. 冷媒充てん

⚠ 警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

- ・封入すると、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・火災・爆発の原因になります。
- ・法令違反の原因になります。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合の不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



禁止

配管接続部の断熱は気密試験後に行う。

- ・断熱材をつけた状態で気密試験を行うと、冷媒漏れを検知できず、酸素欠乏の原因になります。



お願い

- ・チャージングシリングを使用しないでください。
冷媒の組成が変化し、能力低下の原因になります。
- ・冷媒を追加する場合、適正量を充てんしてください。
冷媒が過不足した場合、能力低下・異常停止の原因になります。
追加冷媒充てん量の詳細は指定のページを参照してください。「冷媒追加充てん量の算出方法（33 ページ）」
- ・液冷媒を封入してください。
ガス冷媒で封入するとボンベ内冷媒の組成が変化し、能力不足などの原因になります。
- ・計算式から冷媒追加充てん量を決定し、配管接続作業完了後にサービスポートから追加充てんをしてください。
- ・冷媒漏れを防止するため、作業完了後はサービスポート・キャップを所定のトルクで締め付けてください。
詳細は指定のページを参照してください。「操作弁の機能と操作方法（27 ページ）」

5-5-1. 冷媒追加充てん量

工場出荷時の冷媒は、延長配管分および室内ユニット分を含んでいません。各冷媒配管系統に、現地で追加充てんしてください。また、サービスをする場合のために、各液管の配管径・長さ・追加充てんした冷媒量を制御箱フロントカバー表面の室外ユニットの記入用「冷媒量記入のお願い」銘板に記入してください。

5-5-2. 冷媒追加充てん量の算出方法

お願い

- ・追加充てん量は、延長配管の液管サイズとその長さおよび室内ユニット分から計算してください。
- ・次に示す要領で冷媒追加充てん量を算出し、冷媒を追加充てんしてください。
- ・計算結果で 0.1kg 未満の端数は切り上げてください（例：30.37kg の場合 30.4kg とします）。

[1] 冷媒充てん量の計算

(1) 最遠配管長≤30.5m

液管サイズ φ19.05の総長×0.29 (m)×0.29(kg/m)	+ 液管サイズ φ15.88の総長×0.2 (m)×0.2(kg/m)	+ 液管サイズ φ12.7の総長×0.12 (m)×0.12(kg/m)	+ 液管サイズ φ9.52の総長×0.06 (m)×0.06(kg/m)	+ 液管サイズ φ6.35の総長×0.024 (m)×0.024(kg/m)	+ 接続室内ユニット合計容量 ~90形 2.0kg 91~180形 2.5kg 181~370形 3.0kg 371~440形 3.5kg 441~540形 4.5kg 541~710形 5.0kg 711~800形 6.0kg 801~900形 8.0kg 901~1000形 9.0kg 1001~1200形 10.0kg 1201~1400形 12.0kg 1401形~ 14.0kg
					+ 室外ユニット形名 P500形 1.0kg P560形 5.5kg EP400,450形 0.5kg EP500K形 1.0kg

(2) 最遠配管長>30.5m

液管サイズ φ19.05の総長×0.26 (m)×0.26(kg/m)	+ 液管サイズ φ15.88の総長×0.18 (m)×0.18(kg/m)	+ 液管サイズ φ12.7の総長×0.11 (m)×0.11(kg/m)	+ 液管サイズ φ9.52の総長×0.054 (m)×0.054(kg/m)	+ 液管サイズ φ6.35の総長×0.021 (m)×0.021(kg/m)	+ 接続室内ユニット合計容量 ~90形 2.0kg 91~180形 2.5kg 181~370形 3.0kg 371~440形 3.5kg 441~540形 4.5kg 541~710形 5.0kg 711~800形 6.0kg 801~900形 8.0kg 901~1000形 9.0kg 1001~1200形 10.0kg 1201~1400形 12.0kg 1401形~ 14.0kg
					+ 室外ユニット形名 P500形 1.0kg P560形 5.5kg EP400,450形 0.5kg EP500K形 1.0kg

[2] 工場出荷時の冷媒封入量

室外ユニット 形名	封入量	室外ユニット 形名	封入量
P224 形	7	EP140 形	
P280 形		EP160 形	
P335 形	7.5	EP224 形	7
P400 形		EP280 形	
P450 形	10.5	EP335 形	10.5
P500 形		EP400 形	
P560 形	11.8	EP450 形	11.8
		EP500K 形	

[3] 計算例

配管接続例の詳細は指定のページを参照してください。「配管接続例 (22 ページ)」

室内	A : $\phi 12.7$	3m	a : $\phi 9.52$	15m
1 : P280	B : $\phi 12.7$	1m	b : $\phi 9.52$	15m
2 : P224	C : $\phi 19.05$	3m	c : $\phi 9.52$	5m
3 : P90	D : $\phi 12.7$	1m	d : $\phi 9.52$	5m
4 : P80	E : $\phi 19.05$	40m	e : $\phi 9.52$	5m のとき
5 : P160	F : $\phi 15.88$	5m	f : $\phi 9.52$	5m
6 : P140	G : $\phi 12.7$	10m	g : $\phi 9.52$	5m
7 : P71	I : $\phi 9.52$	5m	i : $\phi 6.35$	5m
8 : P28	J : $\phi 12.7$	5m	K : $\phi 9.52$	5m
			M : $\phi 9.52$	5m

各液管総長は $\phi 19.05 \quad C+E=43m$

$\phi 15.88 \quad F=5m$

$\phi 12.7 \quad A+B+D+G+J=20m$

$\phi 9.52 \quad I+K+M+a+b+c+d+e+f+g=70m$

$\phi 6.35 \quad i=5m$

室内ユニット合計容量は 1073 で室内ユニット分 + 10.0kg

室外ユニットに EP400 形があるため室外ユニット追加分 + 1.5kg

$$\begin{aligned} \text{したがって追加充てん量} &= 43 \times 0.26 + 5 \times 0.18 + 20 \times 0.11 + 70 \times 0.054 + 5 \times 0.021 + 10.0 + 1.5 \\ &= 29.7 \text{kg} \end{aligned}$$

5-5-3. 封入冷媒量の制限

封入冷媒量には最大量に制限を設けています。前述の計算で求められた値が、下表の最大封入冷媒量を超えた場合は、下表の最大封入冷媒量に従ってください。

(単位 : kg)

室外ユニット形名	P224 形	P280 形	P335 形	P400 形	P450 形	P500 形	P560 形	P630 形
最大封入冷媒量 ※1	24.4	25.4	28.7	28.5	37.6	45.1	46.1	50.6
室外ユニット形名	P670 形	P730 形	P775 形	P850 形	P900 形	P950 形	P1000 形	P1060 形
最大封入冷媒量 ※1	51.1	56.7	51.9	55.5	67.2	72.8	73.1	65.5
室外ユニット形名	P1120 形	P1180 形	P1220 形	P1280 形	P1360 形	P1400 形		
最大封入冷媒量 ※1	64.9	64.7	64.4	85.6	88.3	89.4		
室外ユニット形名	EP140 形	EP160 形	EP224 形	EP280 形	EP335 形	EP400 形	EP450 形	EP500 形
最大封入冷媒量 ※1	20.8	21.7	25.2	25.4	29.4	36.7	38.6	46.3
室外ユニット形名	EP560 形	EP630 形	EP670 形	EP730 形	EP775 形	EP850 形	EP900 形	EP950 形
最大封入冷媒量 ※1	46.4	52.6	51.4	56.8	59.2	67.4	67.6	73.0
室外ユニット形名	EP1000 形	EP1060 形	EP1120 形	EP1180 形				
最大封入冷媒量 ※1	73.1	67.5	66.2	82.3				
室外ユニット形名	EP1220 形	EP1280 形	EP1360 形	EP1400 形				
最大封入冷媒量 ※1	85.2	86.1	88.8	89.7				

※1 最大封入冷媒量 : 工場出荷時の冷媒封入量 + 現地での追加充てん量の最大量


5-5-4. 冷媒の充てん

ユニットに使用している冷媒は、擬似共沸混合冷媒のため、液状で充てんしてください。

ボンベからユニットに冷媒を充てんするにあたり、ボンベの仕様を確認してから充てん作業をしてください。

サイフォン管付ボンベの場合

サイフォン管が付いていないボンベの場合



ボンベを立てたまま冷媒を充てんしてください。

ボンベを逆さにして冷媒を充てんしてください。

手順

1. 液管から液冷媒を封入する。
2. 運転時に冷媒が適正量になるよう、ガス管から冷媒を追加充てんして冷媒量を調整する。
3. 冷媒充てん後、操作弁（液側・ガス側）を全開にする。

5-6. 断熱施工

⚠ 警告

配管接続部の断熱は気密試験後に実行。

- ・断熱材をつけた状態で気密試験を行うと、冷媒漏れを検知できず、酸素欠乏の原因になります。



指示を実行

お願い


- ・冷媒配管（液管・ガス管）からの水垂れ防止のため、防露断熱工事を施工してください。
- ・現地配管の断熱材は、下表の規格を満たしていることを確認してください。

配管サイズ	6.35 ~ 25.4mm	28.58mm 以上
厚さ	10mm 以上	15mm 以上
耐熱温度	120° C 以上	






- ・建物の最上階など高温多湿の条件下で使用する場合、上表以上の厚さの断熱材が必要となる場合があります。
- ・客先指定の仕様がある場合、上表の規格を満たす範囲内で客先仕様に従ってください。
- ・冷媒配管の断熱は、耐熱ポリエチレンフォームを使用してください。
- ・室内ユニットと断熱材および断熱材間の継目、および断熱材の端面は仕上げテープで隙間がないようにしてください。
- ・液管とガス管は、別々に施工してください。
- ・断熱工事に不備がある場合、冷暖房不良・露落ちなどによる不具合が発生する原因になります。特に天井裏内の断熱工事は、細心の配慮をしてください。
- ・設置環境に応じて冷媒配管の断熱材を厚くしてください。断熱材が薄いと、断熱材表面に結露することがあります。必要な断熱材の厚さは、システム設計・工事マニュアルを参照してください。

- 最上階の天井裏など高温多湿の条件で使用する場合、さらに断熱の強化が必要となる場合があります。

断熱材 A	グラスウール施工の場合	グラスファイバー+鉄線
	ポリエチレン施工の場合	接着剤+耐熱ポリエチレンフォーム+圧着テープ
外装 B	屋内	ビニールテープ
	床下露出	防水麻布+ブロンズアスファルト
	屋外	防水麻布+アエン鉄板+油性ペイント



- 被覆材にポリエチレンカバーを使用する場合、アスファルトルーフィングは必要ありません。

	ガス管と液管を同時に断熱しない	接続部も断熱する
悪い例	 <p>電線 ガス管 液管 仕上げテープ 断熱材</p>	<p>この部分が断熱されていない</p>  
良い例	 <p>ガス管 液管 仕上げテープ 断熱材 電線</p>	 

お願い

- 電線の断熱処理はしないでください。

5-7. 配管貫通部の処理

⚠ 注意

配管・配線取り出し口の開口部は塞ぐ。


- ・小動物・雪・雨水が内部に入ると、機器が損傷し、漏電・感電・故障の原因になります。



指示を
実行

[1] ユニット配管下取り出し部の処理

配管、配線取り出し部からの、小動物の侵入や雪・雨水浸入などにより機器損傷の原因になります。したがって、配管、配線取り出し口の開口部は閉鎖材（現地手配）などで塞いでください。



閉鎖材例（現地手配）

現地で隙間を塞いでください。

お願い

- ・ノックアウト部（正面、下面）は、ラッキングなどにより板金の端面が見えないようにしてください。
さび汁が垂れてくる可能性があります。
また、ノックアウト時に他のノックアウト穴の塗装が損傷した場合は、塗装の補修をしてください。

[2] 配管貫通部（壁・床）の処理

詳細は Web サイトで据付工事説明書（詳細版）を参照してください。Web サイトの URL は表紙に記載しています。

6. 電気工事

⚠ 警告

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れない。

- ・素手で触ると、火傷・感電の原因になります。
- ・保護具を身につけて作業してください。 接触禁止



ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしない。

- ・感電・故障・発煙・発火・火災の原因になります。
- ・ぬれた手を拭いてから、作業してください。



端子箱・制御箱のカバーまたはパネルを取り付ける。

- ・ほこり・水が入ると、感電・発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

ユニットを病院など医療機関に据え付ける場合は、ノイズ対策を行う。

- ・ノイズが医療機器に悪影響を与え、医療行為を妨げる原因になります。



指示を実行

基板が損傷した状態で使用しない。

- ・発熱・発火・火災の原因になります。



端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定する。

- ・配線接続部の接触不良・発熱・断線により、発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

配線端子のねじは規定のトルクで締める。

- ・ねじ緩み・接触不良により、発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

電気工事は、第一種電気工事士の資格所持者が以下に従って行う。

- ・電気設備に関する技術基準
- ・内線規程
- ・据付工事説明書



指示を実行

電源にはインバータ回路用漏電遮断器をユニット1台につき1個設置する。

- ・漏電遮断器を取り付けないと、感電・発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

以下の正しい容量の遮断器を使用する。

- ・インバータ回路用漏電遮断器
- ・ヒューズ（開閉器+B種ヒューズ）
- ・配線用遮断器



指示を実行

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用する。

- ・不適合の配線を使用すると、漏電・発熱・発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

D種接地（アース）工事は第一種電気工事士の資格のある電気工事業者が行う。

アース線をガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない。

- ・感電・ノイズにより、誤動作・発煙・発火・火災・爆発の原因になります。



アース接続

⚠ 注意

部品端面・ファン・熱交換器のフィン表面に触れるときは保護具を身に付ける。

- ・けが・感電・故障の原因になります。



指示を実行

保護具を身に付けて操作する。

- ・主電源を切っても数分間は充電された電気が残るため、触ると感電の原因になります。




指示を実行

お願い

- 電気配線には専用回路を使用してください。
使用しない場合、電源容量不足の原因になります。
- 設備の重要度により電源系統を分割するか漏電遮断器・配線用遮断器の保護協調を取ってください。
製品側の遮断機と上位の遮断機ともに作動する原因になります。
- ユニットを通信・放送設備がある所に据え付ける場合は、ノイズ対策を行ってください。
ノイズにより映像放送の乱れ・雑音が生じる原因になります。
また、インバータ機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響によるユニットの故障・誤作動の原因になります。

6-1. 電気配線工事時のお願い

- ユニット外部では、伝送線用配線が電源配線の電気ノイズを受けないよう、5cm以上離して配線してください(同一電線管に入れないとください)。
- 室内ユニット・室外ユニットの制御箱は、サービス時に取り外すことがあります。配線は、取り外すための余裕を設けてください。
- 伝送線用端子台に、電源配線を接続しないでください。**接続すると、電子部品が破損します。
- 伝送線用配線は、2心シールド線を使用してください。
系統の異なる伝送線用配線に、多心の同一ケーブルを使用しないでください(○印部分)。伝送信号の送受信が正常にできなくなり、誤動作の原因になります。
- 伝送線の継ぎ足しをする場合には、シールド線も継ぎ足してください。



TB3 : 室内外伝送線用端子台

TB7 : 集中管理用伝送線用端子台

- 制御箱のフロントパネルを開閉し、制御箱の中を点検するときは、10分以上前にユニットの電源をOFFとし、電解コンデンサの電圧（インバータ主回路）がDC20V以下になっていることを確認してください（電源を切ってから、放電するのに10分程度かかります）。
- サービス開始時には室外ファンのファン基板コネクタ(CNINV)およびINV基板(CNFAN)またはコンデンサ基板上のコネクタ(CNFAN2)を抜いてから作業を実施してください。
(コネクタを抜き挿しする際には、室外ファンが回転していないこと、主回路コンデンサの電圧がDC20V以下であることを確認してください。詳細は、配線図銘板(制御箱のフロントカバー裏側に貼付)を参照してください)
- サービス終了時には、ファン基板上のコネクタ(CNINV)とINV基板上のコネクタ(CNFAN)またはコンデンサ基板上のコネクタ(CNFAN2)を元どおりに接続してください。
- 電源投入時には、圧縮機が停止している場合でも通電されます。電源投入前に、圧縮機の端子台から電源配線をはずして、圧縮機の絶縁抵抗を測定し、圧縮機が地絡していないことを確認してください。
絶縁抵抗が1MΩ以下の場合は、圧縮機の電源配線をつけて室外ユニットの電源を投入し、12時間以上通電してください。
(圧縮機へ通電させて、圧縮機にたまつた液冷媒を蒸発させると絶縁抵抗は上昇します。)
- TB7に配線接続の際は、電圧がDC20V以下であることを確認してください。

- 室外ユニットのTB7側にシステムコントローラを接続する場合は、伝送線用給電ユニットをTB7側に接続することをおすすめします。

TB3側にシステムコントローラを接続する場合は、最大3台まで接続可能です。


給電切替コネクタをCN41からCN40に切り替えることで、TB7側にシステムコントローラを接続することも可能です。ただし、室外ユニットの電源をOFFした場合でも、TB7側に給電され、システムコントローラが異常を履歴、発報することがあります。

6-2. 主電源配線の制約

高静圧時、渡り配線接続時はWebサイトで据付工事説明書（詳細版）を参照してください。WebサイトのURLは表紙に記載しています。

[1] 個別配線接続

(1) 配線系統図



(2) 主電源の配線太さ・開閉器容量

1) 標準静圧時

セット形名 (容量)	構成ユニット 形名	最小太さ (mm ²) *6		手元開閉器 (一般市販部品)		配線用遮断器 (一般市販部品) (A) *4,*5	漏電遮断器 (一般市販部品) *1,*2,*4,*5
		幹線	接地線	開閉器容量 (A) *4	過電流保護器 (A) *3,*4,*5		
P224形	—	8以上	3.5以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1s以下
P280形	—	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA 0.1s以下
P335形	—	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
P400形	—	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
P450形	—	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
P500形	—	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
P560形	—	38以上	5.5以上	100	100	100	100A 100mA 0.1s以下
P630形	P335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	P280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA 0.1s以下
P670形	P335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	P335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
P730形	P400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	P335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
P775形	P400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	P400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
P850形	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	P400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
P900形	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
P950形	P500形	38以上	5.5以上	100	100	100	100A 100mA 0.1s以下
	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
P1000形	P500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	P500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
P1060形	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	P335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	P280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA 0.1s以下
P1120形	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	P335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	P335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
P1180形	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	P400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	P335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
P1220形	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	P400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	P400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下

6. 電気工事

セット形名 (容量)	構成ユニット 形名	最小太さ (mm ²) *6		手元開閉器 (一般市販部品)		配線用遮断器 (一般市販部品) (A) *4,*5	漏電遮断器 (一般市販部品) *1,*2,*4,*5
		幹線	接地線	開閉器容量 (A) *4	過電流保護器 (A) *3,*4,*5		
P1280形	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	P400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
P1360形	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
P1400形	P500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
EP140形	-	5.5以上	2以上	30	30	30	30A 30mA または 100mA 0.1s 以下
EP160形	-	5.5以上	2以上	30	30	30	30A 30mA または 100mA 0.1s 以下
EP224形	-	8以上	3.5以上	60	40	40	40A 30mA または 100mA 0.1s 以下
EP280形	-	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA 0.1s 以下
EP335形	-	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
EP400形	-	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
EP450形	-	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
EP500形	EP280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA 0.1s 以下
	EP224形	8以上	3.5以上	60	40	40	40A 30mA または 100mA 0.1s 以下
EP560形	EP280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA 0.1s 以下
	EP280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA 0.1s 以下
EP630形	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
	EP280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA 0.1s 以下
EP670形	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
EP730形	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
EP775形	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
EP850形	EP450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
EP900形	EP450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
EP950形	EP500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
EP1000形	EP500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
EP1060形	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
EP1120形	EP450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
EP1180形	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
EP1220形	EP450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
EP1280形	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s 以下
EP1360形	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
EP1400形	EP500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下
	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s 以下

*1 電源には、インバータ回路用漏電遮断器（三菱電機製 NV-C シリーズまたは同等品）を取り付けてください。

*2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器・配線用遮断器を組み合わせて使用してください。

*3 過電流保護器は、B 種ヒューズを使用する場合について表示しています。

*4 受電容量やブレーカ容量は、最大電流値を参考に選定してください。

*5 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

*6 電源配線の太さは、使用する配線種・周囲温度により異なる場合があります。内線規程に従って選定してください。

6-3. 制御配線の制約

6-3-1. 制御配線の種類と許容長

制御配線は、システム構成により異なります。配線工事の前にシステム接続例をご確認ください。詳細は指定のページを参照してください。「システム接続例（44 ページ）」

制御配線には、「伝送線」と「リモコン線」があり、システム構成により配線の種類・許容長が異なります。また、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のため、ユニット本体をノイズ源から離してください。

[1] 伝送線 (M-NET 伝送線)

配線の種類	対象施設	すべての施設
	種類	シールド線 CVVS、CPEVS、MVVS
	線数	2 心ケーブル
	線径	1.25mm ² 以上または φ1.2mm 以上
室内外伝送線最遠長	最大 200m	
集中管理用伝送線・室内外伝送線最遠長 (室外ユニットを経由した最遠長)	最大 1000m (500m) • 集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから各室外ユニットおよびシステムコントローラまでの配線長は最大 200m • システムに最遠長 1000m 非対応のユニット / リモコンが 1 台でも含まれる場合は最大 500m となります。各ユニット / リモコンの最遠長 1000m 対応状況は最新カタログで確認してください。	

[2] リモコン線

		MA リモコン ^{※1}	M-NET リモコン ^{※2}
配線の種類	種類	VCTF、VCTFK、CVV、CVS、VVR、VVF、VCT	シールド線 CVVS、CPEVS、MVVS ^{※5}
	線数	2 心ケーブル	2 心ケーブル
	線径	0.3 ~ 1.25mm ² ^{※3,※4}	0.3 ~ 1.25mm ² ^{※3,※5}
総延長		最大 200m ^{※6,※7}	10m を超える部分は、室内外伝送線最遠長の内数としてください。

※1 MA リモコンとは MA スムースリモコン、MA スマートリモコン、MA コンパクトリモコン、ワイヤレスリモコンを示します。

※2 M-NET リモコンとは ME リモコンを示します。

※3 作業上、0.75mm² 以下の線径を推奨します。

※4 MA スマートリモコン、MA コンパクトリモコンを接続する場合は、シース付 0.3mm² ケーブルで配線してください。

※5 リモコンケーブルが 10m を超える場合、10m を超える所から延長用として、次の仕様を満たす電線を使用してください。
CVVS:1.25mm² (標準 AWG16) または同等品
CPEVS:φ1.2mm (標準 AWG16) または同等品

※6 MA スマートリモコンを含む MA リモコンペア接続時は、100m 以内としてください（室内ユニットの形名末尾 G1 以降が対象となります）。

※7 MA コンパクトリモコンの場合、70m となります。また、1 リモコン接続のみの対応です（室内ユニットの形名末尾 G1 以降が対象となります）。


6-3-2. システム接続例

MA リモコンを使用したシステムの場合

(代表システムのみ記載しています。詳細はシステム設計・工事マニュアルを参照してください)

[1] 集中管理用伝送線にシステムコントローラを接続し、給電ユニットから給電した場合

(1) 制御配線例



(2) 許容長**1) 室内外伝送線**

最遠長 (1.25mm ² 以上)	≤	200m
L11+L12	≤	200m

2) 集中管理用伝送線

L31+L32(L21)	≤	200m
L33	≤	200m

3) MA リモコン配線

総延長 (0.3 ~ 1.25mm ²)	≤	200m
m1	≤	200m
m2+m3	≤	200m
(MA スマートリモコンを接続する場合は、シース付 0.3mm ² ケーブルで配線してください)		

4) 室外ユニットを経由した最遠長 (1.25mm² 以上)

L33+L32+L31+L12(L11)	≤	1000m(500m)
L33+L32+L22(L21)	≤	1000m(500m)
L12(L11)+L31+L22(L21)	≤	1000m(500m)

お知らせ

- 同一グループの室内ユニットに、ME リモコンと MA リモコンとの併用接続はできません。
- 同一グループの室内ユニットに、3 台以上の MA リモコンは接続できません。
- 室内ユニットやその他の機器の接続可能台数、接続に関する制約、伝送線用給電拡張ユニットの要否は AE-200J 技術マニュアル / 空調冷熱ネットワーク設計マニュアルを参照してください。

お願い

- 集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、室外ユニットの給電切替コネクタは CN41 (工場出荷時の設定) のままにしてください。
- 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台 TB5 同士を接続しないでください。

(3) 配線方法**1) 室内外伝送線**

シールド線を使用してください。

室外ユニット (OC · OS1 · OS2) (※1) の室内外伝送線用端子台 TB3 の A · B 端子と各室内ユニット (IC) の室内外伝送線用端子台 TB5 の A · B 端子を渡り配線します (無極性 2 線)。

※1 同一冷媒回路系の室外ユニットの OC · OS1 · OS2 は、ユニットが自動判別します。能力の大きな順 (能力が同一の場合、アドレスが若い順) に OC · OS1 · OS2 です。

シールド線の処理

シールド線のアースは、OC · OS1 · OS2 のアース端子と、IC の端子台 TB5 の S 端子を渡り配線します。

2) 集中管理用伝送線

シールド線を使用してください。

システムコントローラの A · B 端子、異冷媒回路系室外ユニット OC の集中管理用伝送線端子台 TB7 の A · B 端子、同一冷媒回路系室外ユニット OC · OS1 · OS2 の集中管理用伝送線端子台 TB7 の A · B 端子を渡り配線します。

システムコントローラを接続する場合、全室外ユニットの制御基板上の集中管理スイッチ (SW5-1) を “ON” にします。

シールド線の処理

シールド線のアースは、システムコントローラ・給電ユニット・OC・OS1・OS2 の端子台 TB7 のシールド端子 S を渡り配線します。

集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、給電ユニットのアース端子に接続します。

お願い

- ・集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、室外ユニット（OC）の端子台 TB7 のシールド端子 S とアース端子を接続しないでください。

3) MA リモコン配線

室内ユニット IC の MA リモコン線用端子台 TB15 の 1・2 端子を、それぞれ MA リモコンの端子台に接続します（無極性 2 線）。

2つのリモコンで運転する場合

2つのリモコンで運転する場合、室内ユニット IC の端子台（TB15）の 1・2 端子と 2 つの MA リモコンの端子台をそれぞれ接続します。

お願い

- ・一方の MA リモコンの主従切替を、従リモコンに設定してください。（設定方法は、MA リモコンの据付説明書を参照）

室内ユニットをグループ運転する場合

室内ユニット IC をグループ運転する場合、同一グループ内の全室内ユニット IC の端子台 TB15 の 1・2 端子同士を接続し、一方の室内ユニット IC の端子台 TB15 の 1・2 端子と MA リモコンの端子を接続します。（無極性 2 線）

4) ロスナイ接続

室内ユニット IC の端子台 TB5 の A・B 端子とロスナイ LC の室内外伝送線用端子台 TB5 を、渡り配線接続します（無極性 2 線）。

お願い

- ・システムコントローラから、室内ユニットとロスナイの連動登録が必要です。（登録方法は、システムコントローラの取扱説明書を参照）
ただし、ON/OFF リモコン・LM アダプタのみ接続する場合、リモコンから連動登録をしてください。

6-4. 電気配線の接続**！ 警告**

配線端子のねじは規定のトルクで締める。

- ・ねじ緩み・接触不良により、発煙・発火・火災の原因になります。



指示を実行

！ 注意

配管・配線取出し口の開口部は塞ぐ。

- ・小動物・雪・雨水が内部に入ると、機器が損傷し、漏電・感電・故障の原因になります。




指示を実行

6-4-1. 電線管の取付け

手順

- ベースおよび正面パネル下部にある配線用ノックアウト穴を、ハンマーなどでたたいて開口する。
- ノックアウト穴に直接配線を通す場合、バリを取り除き、保護テープなどで配線を保護してください。
- 小動物の侵入が考えられる場合は、電線管を使用し、開口部を狭くしてください。



お願い

ノックアウト部（正面、下面）は、ラッキングなどにより板金の端面が見えないようにしてください。さび汁が垂れてくる可能性があります。
また、ノックアウト時に他のノックアウト穴の塗装が損傷した場合は、塗装の補修をしてください。

6-4-2. ねじ締め時のお願い事項

[1] ねじ締めトルクについて

端子部	ねじサイズ	ねじ締付けトルク
電源端子台 (TB1)	M8 ねじ	6.20N · m
	M6 ねじ	2.75N · m
室内外伝送線用端子台 (TB3)、集中管理用伝送端子台 (TB7)	M3.5 ねじ	0.82 ~ 1.0N · m

また、以下の方法でもねじが締まっていることを確認してください。


- スプリングワッシャが平行状態になっていることを確認する。
- ねじが咬み込んだ場合は、規定トルクでねじ締めをしただけでは正常判断できません。




- 配線がねじ端子部で動かないことを確認する。

[2] その他

- 斜め締めによりねじ山をつぶさないでください。
斜め締め防止のため、丸端子を背中合わせに取り付けてください。
- ねじ締め後に油性マジックでねじ頭、ワッシャ、端子にチェックマークを入れてください。



6-4-3. 配線を接続する



手順

1. 室外ユニット本体の元電源が OFF であることを確認する。
作業は元電源 OFF 後 10 分以上経過してから実施してください。
2. 制御箱の前パネルを、ねじを 4 本外し、下部両端を持ち、手前に引き、下に下げて外す。
3. 左側のゴムブッシュに電源配線を通す。（※1、※2 参照）
4. 右側のゴムブッシュにユニット配線（センサ系）と共に伝送線を通す。（※1、※2 参照）
5. 現地電源配線と伝送線をそれぞれケーブルストラップで配線固定する。
6. 電源配線を電源端子台（TB1）に接続する。
7. 室内外伝送線を室内外伝送線用端子台（TB3）に接続する。
複数の室外ユニットを同一冷媒回路系に接続する場合、同一冷媒回路系の室外ユニットの端子台 TB3（A・B・△端子）を渡り配線接続してください。室内ユニットへ接続する室内外伝送線は、いずれか 1 台のみ室外ユニットの端子台 TB3（A・B・△端子）に接続してください。
8. 集中管理用伝送線（集中管理システム・異冷媒回路系の室外ユニット間）を集中管理用伝送線用端子台 TB7 に接続する。複数の室外ユニットを同一冷媒回路系に接続する場合、同一冷媒回路系の室外ユニットの端子台 TB7（A,B,S 端子）を渡り配線してください。

お願い


- 同一冷媒回路系の室外ユニットの端子台 TB7 を渡り配線しない場合、集中管理用伝送線は、室外ユニット OC（「お知らせ」参照）の端子台 TB7 に接続してください。室外ユニット OC の故障・電源遮断時でも集中管理を行う場合は、室外ユニット OC・OS1・OS2 の端子台 TB7 を渡り配線してください。（制御基板上の給電切替コネクタ CN41 を CN40 に挿し替えた室外ユニットが故障・電源遮断した場合、端子台 TB7 を渡り配線しても集中管理できません。）
- 60mm² (P224～280形、EP140～280形は 22mm²) を超える電源配線は、電源端子台 TB1 に接続できません。別途ブルボックスを使用してください。

お知らせ


- 同一冷媒回路系の室外ユニットの OC・OS1・OS2 は、ユニットが自動判別します。能力の大きな順（能力が同一の場合、アドレスが若い順）に OC・OS1・OS2 です。
- 9. シールドアースを、下記に従って接続する。
 - 室内外伝送線はアース端子△
 - 集中管理用伝送線の場合は集中管理用端子台 TB7 のシールド端子 S

- 給電切替コネクタを CN41 から CN40 に挿し替えた室外ユニットの場合は、上記に加えてシールド端子 S とアース端子 Δ を接続してください。


10. それぞれの端子台に配線接続後、ゴムブッシュを結束バンド（同梱部品 D-1）で固定する。（※3 参照）




※1 各配線がゴムブッシュ切込み部から飛び出さないようにしてください。



※2 ゴムブッシュ内に配線を通す際、ゴムブッシュがガード板金から外れないようにしてください。



※3 結束バンド (同梱部品 D-1) はゴムブッシュに隙間 (裏側) が開かないように取付けてください。



お願い

- ゴムブッシュを結束バンドで固定するとき、ゴムブッシュの裏側の切込みが重なり、隙間がないようにしてください。隙間があると、雪・水が浸入し、機器が故障する原因になります。

※4 アクティブフィルター（別売部品）に電源配線を通す場合は、同梱の保護カバーを取り付けてください。取付けについてはアクティブフィルターの取付説明書を参照してください。

7. 据付工事後の確認

据付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。

不具合がありましたら必ず直してください。（機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。）

7-1. 据付工事のチェックリスト

点検項目	点検内容	点検結果
設置・据付け	室外ユニットの設置回りは、必要な空間寸法が守られていますか	
冷媒配管	ガス漏れチェックは行いましたか	
	操作弁は全開にしていますか	
電気回路	端子部などに緩みがないか確認していますか	
	漏電遮断器を使用していますか	
配管同士の接触はありませんか（電気配線や構造物との接触はありませんか）		
電気配線が高温部に触れていませんか		
アースは規定どおり正しく配線されていますか		
電気配線の端子ねじにゆるみはありませんか		

8. 試運転

⚠️ 警告

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れない。

- ・素手で触ると、火傷・感電の原因になります。
- ・保護具を身につけて作業してください。 接触禁止



⚠️ 注意

保護具を身に付けて操作する。

- ・主電源を切っても数分間は充電された電気が残るため、触ると感電の原因になります。



指示を実行

お願い

- ・運転を開始する 12 時間以上前に電源を入れてください。
ユニット運転期間中は電源を切らないでください。故障の原因になります。

お客様立ち会いで試運転を行ってください。

8-1. 試運転前の確認

- 1) 冷媒漏れ、電源・伝送線の緩みがないか確認してください。
- 2) ガス側、液側のバルブ共、全開になっているか確認してください。
キャップを締めてください。
- 3) 制御箱のフロントパネルを開閉し、制御箱の中を点検するときは、10 分以上前にユニットの電源を OFF とし、電解コンデンサの電圧（インバータ主回路）が DC20V 以下になっていることを確認してください。
(電源を切ってから、放電するのに 10 分程度かかります)
- 4) サービス開始時には室外ファンのファン基板コネクタ (CNINV) および INV 基板 (CNFAN) またはコンデンサ基板上のコネクタ (CNFAN2) を抜いてから作業を実施してください (コネクタを抜き挿しする際には、室外ファンが回転していないこと、主回路コンデンサの電圧が DC20V 以下であることを確認してください)。詳細は、配線図銘板 (制御箱のフロントカバー裏側に貼付) を参照してください。
サービス終了時には、ファン基板上のコネクタ (CNINV) と INV 基板上のコネクタ (CNFAN) またはコンデンサ基板上のコネクタ (CNFAN2) を元どおりに接続してください。
- 5) TB7 に配線接続の際は、電圧が DC20V 以下であることを確認してください。
- 6) 電源端子台と大地間を 500V メガーで計って、1.0MΩ 以上あるか確認してください。
 - ・絶縁抵抗値が、1.0MΩ 以下の場合は運転しないでください。
 - ・伝送線用端子台にはメガチェックはかけないでください。制御基板が破損します。
 - ・据付け直後、もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合には、圧縮機内に冷媒がたまることがあります。電源端子台と大地間の絶縁抵抗が 1.0MΩ 近くまで低下することがあります。

- 7) 電源投入時には、圧縮機が停止している場合でも通電されます。電源投入前に、圧縮機の端子台から電源配線をはずし、圧縮機の絶縁抵抗を測定し、圧縮機が地絡していないことを確認してください。
- 8) 絶縁抵抗が $1 M\Omega$ 以下の場合は、圧縮機の電源配線をつけて室外ユニットの電源を投入し 12 時間以上通電してください。
(圧縮機へ通電させて、圧縮機にたまつた液冷媒を蒸発させると絶縁抵抗は上昇します)
- 9) ユニットリモコン用、伝送線端子台の絶縁抵抗測定はしないでください。
- 10) 電源の相順と各相間電圧を確認してください。
電圧が $\pm 10\%$ 以外の場合や、相間の電圧不平衡が 2% を超える場合は、お客様と処置を相談してください。
- 11) 試運転の最低 12 時間以上前に元電源を入れて、ユニットに通電します。
通電時間が短いと圧縮機故障の原因となります。
- 12) 伝送線用給電拡張ユニットを接続している場合は、室外ユニットの電源を投入する前に、伝送線用給電拡張ユニットの電源を投入してください。
 - ・ 室外ユニットの電源を先に投入した場合、冷媒系の接続情報が正常に認識できない場合があります。
 - ・ 室外ユニットの電源を先に投入した場合、伝送線用給電拡張ユニットの電源を投入後に室外ユニットの電源リセットを行ってください。
- 13) 集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、給電ユニットに通電した状態で試運転を行ってください。
このとき、室外ユニットの給電切替コネクタは出荷時のまま (CN41) としてください。
 - ・ 給電機能のあるシステムコントローラで給電して接続する場合も同様です。
- 14) 試運転中は、前下パネルを閉めた状態で行ってください。

お知らせ

- ・ 電源投入時および停電からの復帰後、約 30 分間能力が低下する場合があります。

8-2. スイッチ設定の種類と方法

スイッチ設定は、システム構成により設定の要否が異なります。配線工事の前にシステム接続例を参照してください。詳細は指定のページを参照してください。「システム接続例 (44 ページ)」

スイッチを設定する場合、電源を遮断した状態で行ってください。

通電状態のままスイッチを操作した場合、設定内容が変わらないため、正常に動作しません。

8-2-1. アドレス設定

システム構成により、アドレス設定の要否・アドレス設定範囲が異なります。詳細は指定のページを参照してください。「システム接続例（44 ページ）」

ユニットまたはコントローラ	記号	アドレス設定範囲	設定方法		工場出荷時のアドレス設定
室内ユニット（M-NET 接続用アダプタ、M-NET 制御インターフェース、フリープランアダプタ）	親機	IC	0, 01～50※1, ※4	親機にしたい室内ユニットを、同一グループ内の最も若いアドレスに設定	00
	子機			同一グループ内の親機のアドレスから、連番に設定（親機+1,+2,+3, …）	
ロスナイ・外気処理ユニット	LC		全室内ユニット設定後に、任意のアドレスを設定		00
M-NET リモコン	主リモコン	RC	101～150	同一グループ内の最も若い室内ユニット（親機）アドレス+100 に設定	101
	従リモコン	RC	151～200※3	同一グループ内の最も若い室内ユニット（親機）アドレス+150 に設定	
MA リモコン	主リモコン	MA	設定不要	—	主
	従リモコン	MA	従リモコン	主従切替で設定	
室外ユニット	OC,OS 1,OS2	0, 51～100※2	同一冷媒回路系統の最も若い室内ユニット（親機）のアドレス+50 に設定してください。同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは、連番に設定してください。室外ユニット OC・OS1・OS2 は、自動判別されます。※5		00
システムコントローラ	集中コントローラ	TR,SC	0, 201～250	左記アドレスの範囲で任意	000
	システムリモコン	SR,SC	201～250	左記アドレスの範囲で任意	201
	スケジュールタイマ（M-NET 対応）	ST,SC	201～250	左記アドレスの範囲で任意	202
	ON/OFF リモコン	AN,SC	201～250	管理したい最小グループ No. + 200 に設定	201
	LM アダプタ	SC	201～250	左記アドレスの範囲で任意	247

※1 他の冷媒回路系統の室内ユニット・室外ユニットのアドレスと重複する場合、設定範囲内の空きアドレスを設定してください。

※2 室外ユニットのアドレスを 100 に設定する場合、表示値を 50 にしてください。

※3 M-NET リモコンのアドレスを 200 に設定する場合、表示値を 00 にしてください。

※4 室内ユニット内には、2 枚もしくは 3 枚の室内コントローラ（制御基板）を搭載した機種があります。No.2 基板のアドレスは「No.1 基板アドレス+1」に、No.3 基板のアドレスは「No.1 基板アドレス+2」に、設定してください。

※5 同一冷媒回路系の室外ユニットの OC・OS1・OS2 は、自動判別されます。能力の大きな順（能力が同一の場合、アドレスが若い順）に、OC・OS1・OS2 です。

8-2-2. 室外ユニット給電切替コネクタの設定

工場出荷時は “CN41” にコネクタ接続されています。

冷媒系統内の総接続台数に制限が発生しますので、AE-200J 技術マニュアル / 空調冷熱ネットワーク設計マニュアルを参照してください。

システム構成	システムコントローラとの接続	給電装置	異冷媒グルーピング運転	給電切替コネクタの設定
同一冷媒系統システム	—	—	—	CN41 (工場出荷時の設定) のまま
異冷媒系統システム	なし	—	なし	1 台の室外ユニットのみ、給電切替コネクタを CN41 から CN40 に挿し替えます。※2
			あり	
	室内外伝送線に接続あり	不要	あり／なし	CN41 (工場出荷時の設定) のまま
	集中管理用伝送線に接続あり	不要 ※1 (システム構成により異なります) あり	あり／なし あり／なし	

※1 システム構成により伝送線用給電ユニットの要否が異なります。AE-200J 技術マニュアル / 空調冷熱ネットワーク設計マニュアルを参照してください。集中系伝送線にシステムコントローラを接続し、室外ユニットから給電した場合、室外ユニットの電源遮断時にも集中系伝送線に給電し、システムコントローラ異常表示、履歴することがあります。集中系伝送線への給電は、伝送線用給電ユニットを用いることをおすすめします。ただし、消費電力係数が 0 の受電ユニットを接続するときは、問題ありません。

※2 CN40 に挿し替えた 1 台の室外ユニットの端子台 TB7 のシールド端子 S とアース端子 (A) を接続してください。

8-2-3. 室外ユニット集中管理スイッチの設定

工場出荷時は SW5-1 は “OFF” に設定されています。

システム構成	集中管理スイッチの設定 (SW5-1) ※2
システムコントローラとの接続システムなし	OFF (工場出荷時の設定) のまま
システムコントローラとの接続システムあり ※1	ON

※1 LM アダプタのみ接続する場合、SW5-1 は OFF のままにしてください。

※2 同一冷媒回路系のすべての室外ユニットの SW5-1 は、同じ設定にしてください。

8-2-4. 室外ユニットの機能設定とモニタ表示 (SW4)

室外ユニット制御基板の SW6-10、SW4、SWP1 を使用して機能設定、および LED3 へのモニタ表示が可能です。

1) 機能設定は SW6-10 : ON、SW4 を設定し、SWP1 を 2 秒以上押すことにより設定値を変更します。

設定値は LED3 で確認してください。

制御基板の交換時に再設定が必要となりますので、設定した項目は制御箱パネルに貼付の電気配線図銘板に記入してください。

- 2) モニタ表示は SW6-10 : OFF、SW4 を設定し、LED3 で確認してください。
- 3) SW6-10 を OFF に設定し、室外ユニット制御基板上のコネクタ CN7S1、および CN7S2 に A 制御サービス点検キット：PAC-SG50ST（別売部品）を 2 個接続することにより、サービス LED でユニットの運転状態確認、故障判定を LED3 でのモニタから詳細に行うことができます。SW6-10 を ON に設定した場合は、LED3 モニタ項目 No. 設定項目 No. を表示します。

項目	No.	内容	設定値 (LED3 表示)		SW4 ^{※4} 0:OFF、1:ON										SWP1
			OFF (消灯)	ON (点灯)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
モニタ (SW6-10 : OFF)	0	運転／停止／立ち上げ中	停止中 ^{※2}	運転中 ^{※2}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	1	リレー出力表示 COMP 運転中	OFF	ON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	2	リレー出力表示 給電	OFF	ON	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	8	OC/OS	OS	OC	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
	32	異常発生元	本ユニット以外	本ユニット	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—
	80	リレー出力表示 72C	OFF	ON	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	—
	81	リレー出力表示 21S4a	OFF	ON	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	—
	82	リレー出力表示 21S4b	OFF	ON	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	—
	87	リレー出力表示 SV1a	OFF	ON	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	—
	98	リレー出力表示 SV5b	OFF	ON	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	—
設定 ^{※1} (SW6-10 : ON)	788	ET シフト制御有効無効切替	制御無効	制御有効	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	設定 ^{※3}
	789	アドバンストパワーセーブ制御切替 1	No.789・No.790 = OFF・OFF 制御無効 No.789・No.790 = ON・OFF 制御有効（弱） No.789・No.790 = OFF・ON 制御有効（中） No.789・No.790 = ON・ON 制御有効（強）		1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	設定 ^{※3}
	790	アドバンストパワーセーブ制御切替 2			0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	設定 ^{※3}
	791	サーモオフ室内ユニット 風量固定有効無効切替	制御無効	制御有効	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	設定 ^{※3}
	808	ナイトモードレベル切替 1	No.808・No.809 = ON・ON ナイトモード（弱） No.808・No.809 = OFF・ON ナイトモード（中） No.808・No.809 = ON・OFF ナイトモード（強）		0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	設定 ^{※3}
	809	ナイトモードレベル切替 2			1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	設定 ^{※3}
	906	スマートデフロスト①	子設定	親設定	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	設定 ^{※3}
	908	スマートデフロスト②	制御無効	制御有効	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	設定 ^{※3}
	909	暖房プレヒート	制御有効	制御無効	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	設定 ^{※3}
	933	スノーセンサ設定 ^{※5}	No.934 無効	No.934 有効	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	設定 ^{※3}
	934	スノーセンサ設定	連続送風運転	間欠送風運転	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	設定 ^{※3}
	972	オートチェンジオーバー	制御無効	制御有効	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	設定 ^{※3}
	980	冷媒量点検サポート機能 学習履歴抹消	無効	有効（履歴抹消）	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	設定 ^{※3}
	1018	BCP 支援モード弱設定 強設定切替	弱設定	強設定	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	設定 ^{※3}

※1 正しく設定されていることを LED3 表示などで確認してください。

※2 立ち上げ中は点滅します。

※3 SWP1 を 2 秒以上押し続けてください。

※4 工場出荷時は、すべて OFF 状態となっています。

※5 No.933 = OFF の状態でもスノーセンサ接点が ON の場合は No.934 有効となります。

8-2-5. 室外ユニットの機能設定 (SW5、SW6)

SW5、SW6 の設定は通電前に実施してください (SW6-10 除く)。

特に指定のないスイッチ設定は工場出荷時設定から変更しないでください。

スイッチ		機能	設定内容	
			OFF	ON
SW5	1	集中管理スイッチ設定 (システムコントローラとの接続)	無	有
	2 ~ 10	—	—	—
SW6	1	アクティブフィルタ接続 (個別) ※1	無	有
	2	アクティブフィルタ接続 (システム) ※2	無	有
	3	—	—	—
	4	高静圧設定 ※3	標準静圧仕様	高静圧仕様
	5	高静圧設定 ※3	60Pa	30Pa
	6	—	—	—
	7	低騒音モード切替	能力重視	静音重視
	8	低騒音／デマンド切替	低騒音	デマンド制御
	9	—	—	—
	10	SW4 機能切替	サービス LED	機能設定, LED3 モニタ
SWU1		ユニットアドレス設定 (一位)	—	—
SWU2		ユニットアドレス設定 (十位)	—	—

※1 アクティブフィルタを接続している室外ユニットのみ SW6-1 を ON に設定してください。

※2 同一冷媒系の室外ユニットのいずれかにアクティブフィルタが接続されている場合、SW6-2 を ON に設定してください。アクティブフィルタを接続している室外ユニットは SW6-1, SW6-2 両方とも ON に設定してください。

※3 高静圧設定は高静圧キット（別売部品）取り付けと同時に実施してください (PUHY-P ○○○ DMG9 形、PUHY-EP ○○○ DMG9 形のみ)。

8-2-6. 室内ユニット室温検出位置の設定

室内ユニット室温検出位置の設定については、使用する室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

8-2-7. 2 台の MA リモコン使用時の主従切替設定

工場出荷時は、MA リモコンは “主” に設定されています。

MA リモコンには、主従切替機能があります。2 台のリモコンで運転する場合、一方を従リモコンに設定してください。

8-2-8. スマートデフロスト機能設定

詳細は Web サイトで据付工事説明書（詳細版）を参照してください。Web サイトの URL は表紙に記載しています。


8-2-9. オートチェンジオーバー機能設定

詳細は Web サイトで据付工事説明書（詳細版）を参照してください。Web サイトの URL は表紙に記載しています。

8-2-10. BCP 支援モード機能設定

詳細は Web サイトで据付工事説明書（詳細版）を参照してください。Web サイトの URL は表紙に記載しています。

8-3. 試運転の方法



お知らせ

- ・試運転は、2時間後自動的に停止します。
- ・試運転中、時刻表示部に試運転残時間を表示します。
- ・試運転中、室内ユニットの配管温度をリモコン室温表示部に表示します。

お願い

- ・イラストは、MAスマートリモコンです。MAスマートリモコンについては、リモコンの据付工事説明書を参照してください。
- ・正常に作動しない場合は、リモコンに点検コードが表示されます。詳細は指定のページを参照してください。「修理を依頼する前に（本体ユニット）（58ページ）」
- 外部入力接続をしている場合、外部入力信号で運転操作し、試運転を行ってください。
- ・ペアリモコン使用時は、1台を從リモコンに設定してください。
設定方法はリモコンの据付工事説明書を参照してください。
- ・アイコン表示の意味についてはリモコンの取扱説明書を参照してください。

8-3-1. 試運転の手順

リモコンおよび室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

8-3-2. 冷媒量点検サポート機能をご使用のお客様へ

この機能を使用するときは、Webサイトで据付工事説明書（詳細版）を参照してください。WebサイトのURLは表紙に記載しています。

8-4. 試運転中の確認事項

お客様立ち会いで、試運転を行なってください。

サービスハンドブックに記載の標準運転データを参考に運転状態の確認を行なってください。

仕様値や標準運転データはJIS B 8616の条件に基づいた値であり、現地の環境条件やシステム、設置条件、運転条件、機器設定などにより運転ポイント、能力、電気特性は変化します。

8-4-1. 修理を依頼する前に（本体ユニット）

[1] エラーコードの確認

異常停止時、リモコン表示部に4桁のエラーコードが表示されます。不具合要因を点検してください。

(1) 室内ユニット

エラー コード	不具合内容	エラー コード	不具合内容
0403	パネル通信異常、シリアル通信異常	5103	ガス側配管センサ異常 (TH23)
2500	漏水異常	5104	外気温度センサ異常
2502	ドレンポンプ異常	5110	ヒートシンクサーミスタ異常
2503	ドレンセンサ異常・フロートスイッチ作動	5305	ACCT センサ回路異常、IPM オープン / ACCT コネクタ抜け異常
2600	加湿器漏水異常	5401	湿度センサ異常
2602	加湿器 ドレンポンプ異常	5701	フロートスイッチコネクタ外れ
3606	フィルタ自動清掃 “位置検知異常”	6600	ユニットアドレス二重設定
3607	フィルタ自動清掃 “ダストボックス外れ検知”	6602	送信エラー（伝送プロセッサハードウェア異常）
3608	フィルタ自動清掃 “リミットスイッチ中継コネクタ外れ検出”	6603	送信エラー（伝送路 BUSY）
4109	ファン異常	6606	送受信エラー（伝送プロセッサとの通信異常）
4114	ファンモータ異常	6607	送受信エラー（ACK 無しエラー）
4116	回転数異常・モータ異常	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）
4127	オゾン出力回路異常	6831	MA 通信受信異常（受信なし）
4128	パレスクリーンの異常	6832	MA 通信送信異常（同期回復異常）
4225	母線電圧異常、ロジック異常	6833	MA 通信送信異常（ハードウェア異常）
4235	放熱板過熱保護	6834	MA 通信受信異常（スタートビット検出異常）
4255	IPM 異常、過電流遮断、起動時 / 運転時位置検出異常、IPM ショート / 地絡異常、負荷短絡異常	7101	能力コードエラー
5101	吸込センサ異常 (TH21)	7111	リモコンセンサ異常
5102	配管センサ異常 (TH22)	7130	組合わせ異常

(2) 業務用ロスナイ（加熱・加湿付）

エラー コード	不具合内容	エラー コード	不具合内容
0900	試運転（異常ではありません）	6602	送信エラー（伝送プロセッサハードウェア異常）
2503	ドレンセンサ異常・フロートスイッチ作動	6603	送信エラー（伝送路 BUSY）
2600	漏水異常	6606	送受信エラー（伝送プロセッサとの通信異常）
2601	加湿器断水異常	6607	送受信エラー（ACK 無しエラー）
3602	ダンパモータ異常	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）
4116	回転数異常・モータ異常	6831	MA 通信受信異常（受信なし）
5101	吸込センサ異常 (TH4)	6832	MA 通信送信異常（同期回復異常）
5102	配管センサ異常 (TH2)	6833	MA 通信送信異常（ハードウェア異常）
5103	ガス側配管センサ異常 (TH3)	6834	MA 通信受信異常（スタートビット検出異常）
5104	外気温度センサ異常 (TH1)	7101	能力コードエラー
5401	湿度センサ異常	7106	属性設定エラー
5402	外気湿度センサ異常	7111	リモコンセンサ異常
5403	外気湿度センサ経年劣化異常	7113	機能設定エラー
6600	ユニットアドレス二重設定		

(3) 室外ユニット

エラー コード	不具合内容	エラー コード	不具合内容
0403	シリアル通信異常	5105	アキュムレータ入口温度センサ異常 (TH5)
1102	吐出温度異常	5107	外気温度センサ異常 (TH7)
1301	低圧圧力異常	5110	放熱板温度センサ異常 (THHS)
1302	高圧圧力異常	5120	DCL 温度センサ異常
1500	液パック異常	5201	高压圧力センサ異常
4106	自電源 OFF 異常	5301	電流センサ / 回路異常 (圧縮機用)
4230	放熱板過熱保護 (圧縮機用)	5305	位置検出異常 / 回転数異常 (ファン用)
4240	過負荷保護 (圧縮機用)	6602	送信エラー (伝送プロセッサハードウェア異常)
4250	IPM / 過電流遮断異常 (圧縮機用)	6603	送信エラー (伝送路 BUSY)
4255	IPM / 過電流遮断異常 (ファン用)	6606	送受信エラー (伝送プロセッサとの通信異常)
4260	起動前放熱板過熱保護	7101	能力コードエラー
5102	サブクールコイルバイパス出口温度センサ異常 (TH2)	7113	機能設定エラー
5103	配管温度センサ異常 (TH3)	7116	リプレース未洗浄設定異常
5104	吐出温度センサ異常 (TH4)	7117	機種未設定エラー

1) 施工または工事上よくあるエラーコード

エラー コード	不具合内容	不具合内容の説明	対策内容
4102	欠相異常	電源の欠相、または電圧の異常	電源の各相間電圧、および配線接続を確認
4115	電源同期信号異常	電源周波数の異常	電源の各相間電圧、および配線接続を確認
4121	高調波対策機器異常	アクティブフィルタとの通信異常またはアクティブフィルタが異常を検知している	制御基板スイッチ設定の確認 アクティブフィルタとの配線接続確認 アクティブフィルタの据付工事説明書を確認
4220 4225 4226	母線電圧異常	インバータ母線電圧の異常	電源の各相間電圧を確認
6600	ユニットアドレス二重設定	同一アドレスのユニットが存在している	エラー発生元と同じアドレスのユニットを探して、アドレスの設定を変更する
6607	送受信エラー (ACK 無しエラー)	送信した相手から返事が無い	伝送線の接続確認 スマートデフロスト設定時、親 OC、子 OC のアドレスを確認
6608	送受信エラー (応答無しエラー)	コマンドの応答が無い	伝送線の接続確認
7100	合計能力エラー	室内ユニットの合計能力がオーバーしている	室内ユニットの形名合計を確認 OC-OS 間の配線、電源を確認
7102	接続台数エラー	室内外伝送線上の接続台数がゼロまたはオーバーしている または汎用インターフェースの接続設定が異なる	室内外伝送線上に接続している室内ユニット台数を確認 室外ユニットの形名確認 制御基板スイッチ設定の確認
7105	アドレス設定異常	室外ユニットのアドレス設定エラー	室外ユニットのアドレス設定確認
7110	接続情報未設定異常	室内ユニットが正常に接続されていない	伝送線の接続確認
7130	組合せ異常	室内ユニットの形名エラー	室内ユニットの形名確認

(4) 手元リモコン**1) M-NET リモコン**

エラー コード	不具合内容	エラー コード	不具合内容
6600	ユニットアドレス二重設定	6606	送受信エラー（伝送プロセッサとの通信異常）
6602	送信エラー（伝送プロセッサハードウェア異常）	6607	送受信エラー（ACK 無しエラー）
6603	送信エラー（伝送路 BUSY）	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）

2) MA リモコン

エラー コード	不具合内容	エラー コード	不具合内容
6201 (E1)	リモコン H/W 異常 (EEPROM)	6202 (E2)	リモコン H/W 異常 (RTC)
6831	MA 通信受信異常 (受信なし)	6833	MA 通信送信異常 (H/W 異常)
6832	MA 通信送信異常 (同期回復異常)	6834	MA 通信受信異常 (スタートビット検出異常)

(5) システムコントローラ

エラー コード	不具合内容	エラー コード	不具合内容
6600	ユニットアドレス二重設定	6607	送受信エラー (ACK 無しエラー)
6602	送信エラー（伝送プロセッサハードウェア異常）	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）
6603	送信エラー（伝送路 BUSY）	7106	属性設定エラー
6606	送受信エラー（伝送プロセッサとの通信異常）		

[2] 室外ユニットの故障判定

室外ユニット制御基板のスイッチとサービス LED で、室外ユニットの故障判定ができます。

メモ

- SW6-10 を OFF に設定し、室外ユニットの制御基板上のコネクタ CN7S1、および CN7S2 に A 制御サービス点検キット : PAC-SG50ST (別売部品) を 2 個接続することにより、サービス LED でユニットの運転状態確認、故障判定ができます。

お知らせ

- A 制御サービス点検キット : PAC-SG50ST (別売部品) を接続しない場合でも、制御基板上の LED2、LED3 で運転状態などを確認できます。
LED2 点灯：正常、LED2 点滅：異常発生中
LED3 表示の詳細は指定のページを参照してください。「室外ユニットの機能設定とモニタ表示 (SW4) (54 ページ)」

8-4-2. 修理を依頼する前に（リモコン）

[1] MA リモコン

不具合現象または点検コード	要因	チェック方法と処理
リモコンに運転と表示されているが、一部の室内ユニットが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> 室内ユニットの電源が入っていない 同一グループ内の室内ユニット間の配線忘れ スリム機種と同一グループ接続されている 室内ユニット制御基板のヒューズが切れている 	<ul style="list-style-type: none"> 異常発生の範囲が、以下のうちどれかを確認する。 <ul style="list-style-type: none"> ①システム全体 ②冷媒系統内すべて ③同一グループ内の ④一台の室内ユニットのみ
室内ユニットが運転しても、リモコンの表示がすぐに消える	<ul style="list-style-type: none"> 室内ユニット（親機）の電源が入っていない システムコントローラとのグレーピングが一致していない 室内ユニット（親機）制御基板のヒューズ切れ 	システム全体の場合 冷媒系統内すべての場合 <ul style="list-style-type: none"> 室外ユニットの自己診断 LED を確認する 左記項目のうち、室外ユニットの関連している項目を確認する
ロスナイとの運動登録が正常にできない	<ul style="list-style-type: none"> ロスナイの電源が入っていない 異なる冷媒回路のロスナイで、室外ユニットの電源が入っていない すでに室内ユニットにロスナイ（1台）が登録されている ロスナイのアドレスが間違っている ロスナイのアドレスを設定していない ロスナイが伝送線に接続されていない 	同一グループ内のみの場合 1台の室内ユニットのみの場合 <ul style="list-style-type: none"> 左記項目のうち室内ユニットの関連している項目を確認する
リモコンに通電表示（●）または、罫線が表示されない（MA リモコン給電なし）	<p>室内ユニットは、室内外のシステムの立上げが正常に完了するまで、リモコンに給電されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 室内ユニットの電源が入っていない 室外ユニットの電源が入っていない MA リモコンの配線距離が超過 リモコン接続台数（2台）オーバーまたは室内接続台数（16台）オーバー 室内ユニットのアドレスは“00”だが、室外ユニットのアドレスが“00”となっていない。 室内外伝送線がTB7に接続されている 室内外伝送線にMA リモコンが接続されている リモコン線のショート／断線 電源配線・伝送線のショート／断線 室内ユニット制御基板のヒューズが切れている 	
リモコンの “HO”・“PLEASE WAIT” が消えない。または “HO”・“PLEASE WAIT” を周期的に繰返す。（室外ユニットの電源を入れた後、通常最大5分間は“HO”・“PLEASE WAIT”が表示されます。）	<ul style="list-style-type: none"> 室外ユニットの電源が入っていない 伝送線用給電拡張ユニットの電源が入っていない MA リモコン主從切替を従にしている 室内外伝送線にMA リモコンが接続されている 	
リモコンに通電表示（●）または罫線が表示されているが、ユニットが運転しない	<ul style="list-style-type: none"> 室内ユニット（親機）の電源が入っていない 室内外伝送線がTB7に接続されている 室内外伝送線がショート・断線・接触不良 室内ユニット（親機）制御基板のヒューズ切れ 	

M-NET リモコンについては、システム設計・工事マニュアルを参照してください。

8-4-3. 異常表示とリセット方法

	異常発生時（点検モード）の表示	点検モードのリセット方法
一般空調運転時	リモコン表示部に4桁のエラーコードが表示されます。	リモコンの【運転 / 停止】ボタンを押してユニットを停止すると、点検モードがリセットされます。

9. お客様への説明

9-1. お客様向け特記事項

- この据付工事説明書および室内ユニットの取扱説明書に従って、お使いになる方に正しい使い方をご説明ください。とくに「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
- お使いになる方が不在の場合は、オーナー様、ゼネコン関係者様や建物の管理者様にご説明ください。
- この据付工事説明書および保証書は、据付け後、お使いになる方にお渡しください。
- お使いになる方が代わる場合、この据付工事説明書および保証書を新しくお使いになる方にお渡しください。

据付報告書と保証書がセットになって入っています。据付けをされる方は全項目を書き入れ捺印のうえ、下記あてに報告をお願いいたします。

保証書だけお客様にお渡しください。

据付報告書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 …… 特約店

販売店経由 販売会社経由 三菱電機（製作所）用

不明点がありましたら、三菱電機の担当営業所へ照会してください。

9-2. 各部のなまえ（お客様用）

各部のなまえは指定のページを参照してください。「製品の外形（各部の名称）（12 ページ）」

9-3. ご使用の前に（お客様用）

- お客様ご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）
- 本製品の据付工事は、販売店（工事店）が関連法規・資格に基づき実施しております。
- 据付工事完了後、お客様自身でご確認いただく事項があります。詳細は指定のページを参照してください。「据付工事の確認と試運転（お客様用）（64 ページ）」
- 専門業者による据付工事が終了後、使用者立会いのもとで試運転の実施と安全を確保するための正しい使い方の説明を受けてください。

9-4. 使用方法（お客様用）

操作の方法については、室内ユニットの取扱説明書を確認してください。

9-5. 定期点検のお願い（お客様用）

本製品は、長期間の使用に伴い、製品を構成する部品に生ずる経年劣化などにより、安全上支障が生じる可能性があります。

本製品を良好な状態で長く安心してご利用いただくために、サービス会社と保守契約を結び、定期的に点検することをお勧めします。

当社指定のサービス会社と保守契約（有料）いただければ、専門のサービスマンがお客様に代わって保守点検をいたします。万一の故障時も早期に発見し、適切な処理を行います。

点検のご依頼・ご相談は、別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」にご連絡ください。

漏えい点検簿の管理の詳細は指定のページを参照してください。「漏えい点検簿の管理（68 ページ）」

9-6. 製品独自のお願い事項（お客様用）

9-6-1. 廃棄について

この製品はフロン排出抑制法・第一種特定製品です。

- ・フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- ・この製品を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要ですので、専門の回収業者に依頼してください。
末回収の機器を引き渡してはいけません。

9-6-2. 移設時の据付場所について

- ・増改築・引越しのため、製品を取り外し、再据え付けをする場合は、移設のための専門の技術や工事の費用が別途必要になります。事前に、お買い上げの販売店（工事店・サービス店）、または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」（別紙）にご相談ください。
- ・据え付けや移設時に冷媒を追加充てんする場合は、指定冷媒以外のものを混入させないでください。
- ・ユニットの移設時は、販売店または専門業者に依頼し、据付場所は「据付工事説明書」に従って選定してください。

9-6-3. 異常気象時の対応について

異常気象などでユニットベース部を覆うような積雪があった場合、除雪を行ってください。

9-7. 修理を依頼する前に（お客様用）

以下のことをお調べになって、それでも不具合があるときはご使用を中止し、必ず配線用遮断器（ブレーカ）を切（OFF）にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店（工事店・サービス店）にご連絡ください。

現象	リモコン表示	原因
冷房／暖房運転しても室内ユニットが運転しない。	“冷房”または“暖房”点滅表示	同一冷媒系統内で他の室内ユニットが暖（冷）房運転をしている場合、冷（暖）房運転はできません。
オートベーンが勝手に動く。	通常表示	オートベーンの制御動作です。 冷房運転中に下吹きで使用した場合、1時間経過すると自動的に水平吹出しになる場合があります。 暖房運転中の霜取の場合・ホットアジャスト制御の場合・サーモOFFの場合、自動的に水平吹出しどなります。
暖房運転中風速設定が切り替わる。	通常表示	サーモ"OFF"時は微風運転となります。 サーモ"ON"時、時間または配管温度により、微風→設定値へ自動的に切り替わります。
暖房運転中にファンが停止する。	霜取中	霜取運転中はファンが停止します。
運転を停止してもファンが停止しない。	消灯	補助電気ヒータがONの場合、運転停止後余熱排除のため1分間ファンを運転します。
運転スイッチを“ON”にしても風速が設定値にならない。	暖房準備中	SW"ON"後5分間、または配管温度30°C迄停止後、配管温度35°C迄微風、その後2分間弱風の後、設定値になります。（ホットアジャスト制御）
元電源をONにした場合、最大5分間室内ユニットのリモコンに右のような表示をする。	“PLEASE WAIT”（“HO”）点滅表示	システムの立上げをしています。 “PLEASE WAIT”（“HO”）の点滅表示が消えたあとにリモコンの操作をしてください。
運転停止してもドレンポンプが停止しない。	消灯	冷房運転停止時は、停止操作後3分間ドレンポンプを運転してから停止します。
運転停止中にドレンポンプが運転する。	消灯	ドレン水が発生した場合、停止中でもドレンポンプを運転します。
冷房／暖房切替時に室内ユニットおよび分流コントローラから音が出る。	通常表示	冷媒回路の切替音です。異常ではありません。
運転開始直後に室内ユニットから冷媒流動音が出る。	通常表示	一時的な冷媒流動の不安定によるものです。異常ではありません。
暖房運転をしていない室内ユニットから温風が出る。	通常表示	暖房運転をしていない室内ユニットへの冷媒寝込み防止のためにLEVを微開にしています。異常ではありません。

9-8. 据付工事の確認と試運転（お客様用）

- 本製品の据付工事は、販売店（工事店）が関連法規・資格に基づき実施しております。
- 販売店（工事店）が試運転を行う際、立ち会ってください。
- 運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店（工事店）から説明を受けてください。
- 据付工事が完了後、次の事項をお客様自身でも確認してください。

内容	チェック欄
「安全のために必ず守ること」について説明を受けましたか。	
運転手順、安全を確保するための正しい使い方についての説明を受けましたか。	
試運転に立ち会いましたか。	
据付工事説明書の据付工事のチェックリストがチェックされていることを確認しましたか。	

9-9. 保証とアフターサービス（お客様用）

9-9-1. 無償保証期間および範囲

- 保証書は、必ず「お買上げ日（据付日または試運転完了日）・販売店名（工事店名）」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書は内容をよくお読みになったあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日（据付日または試運転完了日）から1年間です。
- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 製品の故障もしくは不具合より発生した、冷却温度上昇による健康障害や食品劣化、水漏れなどによる家財破損などの付隨的損害の責については、ご容赦ください。

9-9-2. 保証できない範囲

保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障。
- お買上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障。
- 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障。
- 車輌、船舶などに搭載された場合生じる故障。
- 据付工事による故障。
- ドレンパン詰まりなどによる故障。
- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書にお客様名、据付日、販売店名の記入がない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

9-9-3. 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切後9年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

9-10. 修理を依頼されるときは（出張修理）（お客様用）

- まず、指定のページにしたがってお調べください。「修理を依頼する前に（お客様用）（63 ページ）」なお、不具合があるときは、ご使用を中止し必ず配線用遮断器（ブレーカ）を切（OFF）にしてから、お買上げの販売店（工事店・サービス店）にご連絡ください。
- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。
離島および離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。料金などについては販売店（工事店・サービス店）にご相談ください。点検・診断のみでも有料になることがあります。ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎている場合は、修理できないことがあります。
- 修理料金は技術料 + 部品代（+ 出張料）などで構成されています。
機器の接続・機器の調整・取り扱い方法の説明なども修理料金に含まれます。

技術料	製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金
部品代	修理に使用した部品代金
出張料	お客様のご要望により、製品のある場所へ技術員を派遣する費用（出張料）や有料駐車場の費用（駐車料）を別途いただく場合があります。

- ご連絡いただきたい内容

1	品名	三菱パッケージエアコン
2	形名	保証書に記入
3	お買上げ日	年 月 日
4	故障の状況	できるだけ具体的に、リモコンに表示されたエラーコードの番号など
5	ご住所	付近の目印など
6	お名前・電話番号・訪問希望日	

9-10-1. お問い合わせ

- ご不明な点は、まずお買上げの販売店（工事店・サービス店）にお問い合わせください。お買上げの販売店（工事店・サービス店）に依頼できない場合は、「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」（別紙）にご相談ください。
(所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。)

お問い合わせ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- お問い合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関するお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
- 上記利用目的のために、お問い合わせ（ご依頼）内容に記録を残すことがあります。
- あらかじめお客様からご了承をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - 法令等の定める規定に基づく場合。
- 個人情報に関するご相談は、お問い合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

10. 法令関連の表示

標準的な使用環境と異なる環境で使用された場合や、経年劣化を進める事情が存在する場合には、設計使用期間よりも早期に安全上支障をきたす可能性があります。

10-1. 標準的な使用条件

10-1-1. 使用範囲

- 使用温度の範囲から外れたところで使用しますと、故障の原因となります。

		冷房時	暖房時
標準	室内吸込空気温度	湿球温度 15 ~ 24 °C	乾球温度 15 ~ 27 °C
	室外吸込空気温度	乾球温度 -5 ~ 43 °C ※1	湿球温度 -20 ~ 15.5 °C
室温サー モ形給気処理ユニット	室内吸込空気温度	湿球温度 15 ~ 35 °C ※2	乾球温度 -10 ~ 20 °C ※2
	室外吸込空気温度	乾球温度 21 ~ 43 °C	湿球温度 -12.5 ~ 20 °C

※1 室外ユニット下設置の場合、乾球温度 10 °C以下の場合は室内-外高低差 4m以下。

※2 室温サー モ形給気処理ユニットは本体内蔵のサー モにより、冷房時 21 °C（乾球温度）以下、暖房時 20 °C（乾球温度）以上でサー モ OFF します。

10-1-2. 使用条件・環境

下記使用条件で使用してください。

1) 下記の保守・点検周期も、同条件で使用した場合を示します。

- 頻繁な発停のない、通常の使用条件であること（機種によって異なりますが、通常の使用における発停回数は、1 時間あたり 6 回以下を目安としています）。
- 製品の運転時間は、1 日あたり 10 時間と仮定しています。

2) また、下記の項目に適合する環境で使用することは避けてください。使用する場合は「保守周期」の短縮を考慮してください。

- 温度・湿度の高い場所、あるいはその変化の激しい場所で使用する場合
- 電源変動（電圧、周波数、波形歪みなど）が大きい場所で使用する場合（許容範囲外での使用はできません）
- 振動、衝撃の多い場所に設置して使用する場合
- ほこり、塩分、亜硫酸ガスおよび硫化水素などの有害ガス・オイルミストなど良くない雰囲気で使用する場合

10-2. 点検時の交換部品と保有期間

10-2-1. 機器予防保全の目安

以下の保全周期は、定期点検の結果に基づき必要になるであろう部品交換、修理実施の予測周期を示すものであり、保全周期で交換が必要ということではありません。

保全周期は、保証期間ではありません。

ユニット	部品	点検周期	保全周期	日常点検	保守点検	備考
室外	圧縮機	1 年	20,000 時間		○	
	ファンモータ				○	
	電子膨張弁				○	
	バルブ				○	
	熱交換器	5 年	20,000 時間		○	
	センサ				○	

10-2-2. 消耗部品の点検周期目安

ユニット	部品	点検周期	点検項目	判定基準	保全内容
室外（空冷）	圧縮機	1年	・運転音の聴覚チェック ・絶縁抵抗の測定 ・端子緩み外観確認	・異常音なし ・絶縁抵抗が $1M\Omega$ 以上のこと ・端子緩みなし	冷媒が寝込んでない状態で絶縁劣化の場合、交換 端子緩みの場合、増し締め
	ファンモータ (空冷室外ユニットのみ)		・運転音の聴覚チェック ・絶縁抵抗の測定	・異常音なし ・絶縁抵抗が $1M\Omega$ 以上のこと	絶縁劣化の場合、交換
	電子膨張弁		・運転データによる動作チェック	制御開度変化に対する温度変化が妥当なこと（集中操作器にて温度変化確認）	動作不良で、要因が本体の場合、交換
	バルブ		・運転データによる動作チェック	弁切替え時で温度変化が妥当なこと（冷房／暖房運転切替え時の温度変化確認）	動作不良で、要因が本体の場合、交換
	熱交換器		・詰まり、汚れ、損傷チェック	詰まり、汚れ、損傷	清掃
	センサ		・断線、劣化、コネクタ抜けチェック ・絶縁抵抗の測定	・断線、劣化、コネクタ抜けなし ・絶縁抵抗が $1M\Omega$ 以上のこと	断線、ショート、著しい劣化、絶縁劣化の場合、交換
	平滑電解コンデンサ		・電解コンデンサ外観チェック ・端子部ねじ緩み（基板非実装の場合）	・液漏れ、変形、スリーブ（外郭フィルム）の収縮がないこと	・液漏れ、変形、スリーブ（外郭フィルム）の収縮があれば交換 ・ねじ緩みがあれば増し締め

- 点検周期は使用方法・環境により前後します。
なお点検周期は保証期間ではありません。
- 保守点検の内容は契約会社によって若干異なる場合がありますので、契約時によくお確かめください。
- 点検周期に基づいた定期点検実施の場合でも保証期間外での故障修理は有料扱いとなります。

10-3. フロン排出抑制法



警 告

ユニットの廃棄は、専門業者に依頼する。

充てんした油や冷媒を取り除いて廃棄しないと、環境破壊・火災・爆発の原因になります。



指示を実行

〈フロン排出抑制法による冷媒充てん量値記入のお願い〉

- 設置工事時の追加冷媒量・合計冷媒量・設置時に冷媒を充てんした工事店名を冷媒量記入ラベルに記入してください。
- 合計冷媒量は、出荷時冷媒量と設置時の冷媒追加充てん量の合計値を記入してください。
出荷時の冷媒量は、定格銘板に記載された冷媒量です。
- 冷媒を追加した場合やサービスで冷媒を入れ換えた場合には、冷媒量記入ラベルの記入欄に必要事項を記入してください。



〈製品の整備・廃棄時のお願い〉

- フロン類をみだりに大気に放出することは禁じられています。
- この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
未回収の機器を引き渡してはいけません。

- フロンを使用している製品はフロン排出抑制法の規定に従ってください。

10-4. 冷媒の見える化

- ・「フロン排出抑制法に遵守した記入事項」や「冷媒充てんに関する記録」を所定欄に記載してください。
- ・冷媒充てんの結果、「フロン排出抑制法に遵守した記入事項」や「冷媒充てんに関する記録」で変更があれば再度記載してください。

(1) 冷媒の地球温暖化係数

冷媒	地球温暖化係数
R410A	2090

(2) 記載方法

冷媒の数量を製品名板の表に容易に消えない方法で記入してください。
(表に記載した内容の控えを取っておくことを推奨します)

10-5. 漏えい点検簿の管理

気密試験後、冷媒の充てん状況・漏えい検査結果などを所定の記録用紙に追記し、システムの所有者が管理するようにしてください。

記録用紙については、指定のページを参照してください。「様式 1 冷媒漏えい点検記録簿（汎用版）（69 ページ）」

JRA* GL-14「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」に基づく冷媒漏えい点検のお願い

本製品を所有されているお客様に、製品の性能を維持していただくために、また、冷媒フロン類を適切に管理していただくために、定期的な冷媒漏えい点検（保守契約などによる、遠隔からの冷媒漏えいの確認などの、総合的なサービスも含む）（いずれも有料）をお願いいたします。

定期的な漏えい点検では、漏えい点検資格者によって「漏えい点検記録簿」へ、機器を設置したときから廃棄するときまでのすべての点検記録が記載されますので、お客様による記載内容の確認とその管理（管理委託を含む）をお願いいたします。

なお、詳細は下記のサイトを参照してください。*JRA: 一般社団法人 日本冷凍空調工業会

- ・ JRA GL-14 について、<https://www.jraia.or.jp/info/gl-14/index.html>
- ・ 冷媒フロン類取扱技術者制度について、http://www.jarac.or.jp/business/cfc_leak/

様式1 冷媒漏えい点検記録簿(汎用版)

年 月 日 ~ 年 月

管理番号

10-6. 高圧ガス明細書

詳細は Web サイトで据付工事説明書（詳細版）を参照してください。Web サイトの URL は表紙に記載しています。

11. 通年エネルギー消費効率一覧

11. 通年エネルギー消費効率一覧

※ 詳細の取扱説明については、室内ユニット付属のものを参照ください。

通年エネルギー消費効率一覧【取扱説明書補足資料】

室外ユニット仕様表 ヒートポンプ冷暖房兼用セパレート形・空冷式パッケージエアコン

仕様 [JRA4002:2016による冷暖房能力、消費電力、定格騒音、通年エネルギー消費効率 (APF2015)]

PUHY-P・DMG9形

	224形	280形	335形	400形	450形	500形	560形
定格冷房標準能力	22.4kW	28.0kW	33.5kW	40.0kW	45.0kW	50.0kW	56.0kW
定格冷房標準消費電力	6.52kW	9.41kW	11.0kW	16.4kW	17.7kW	20.3kW	20.8kW
定格暖房標準能力	25.0kW	31.5kW	37.5kW	45.0kW	45.0kW	56.0kW	63.0kW
定格暖房標準消費電力	6.41kW	9.02kW	10.7kW	12.0kW	11.5kW	14.7kW	18.3kW
定格騒音(PWL)	78.0dB(A)	82.5dB(A)	84.0dB(A)	86.0dB(A)	85.5dB(A)	85.5dB(A)	86.0dB(A)
通年エネルギー消費効率	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.5

PUHY-P・DMG9形

	630形		670形		730形		775形		850形	
	280形	335形	335形	335形	335形	400形	400形	400形	400形	450形
定格冷房標準能力	63.0kW		67.0kW		73.0kW		77.5kW		85.0kW	
定格冷房標準消費電力	21.3kW		22.2kW		27.1kW		32.7kW		34.7kW	
定格暖房標準能力	69.0kW		77.5kW		82.5kW		90.0kW		95.0kW	
定格暖房標準消費電力	19.1kW		21.6kW		22.7kW		24.7kW		26.0kW	
定格騒音(PWL)	86.5dB(A)		87.5dB(A)		88.5dB(A)		89.5dB(A)		89.0dB(A)	
通年エネルギー消費効率	5.6		5.5		5.4		5.4		5.5	

PUHY-P・DMG9形

	900形		950形		1000形		1060形		
	450形	450形	450形	500形	500形	500形	280形	335形	450形
定格冷房標準能力	90.0kW		95.0kW		100.0kW		106.0kW		
定格冷房標準消費電力	35.6kW		38.2kW		39.9kW		37.8kW		
定格暖房標準能力	100.0kW		106.0kW		112.0kW		118.0kW		
定格暖房標準消費電力	27.0kW		28.6kW		29.6kW		32.3kW		
定格騒音(PWL)	89.0dB(A)		89.0dB(A)		89.0dB(A)		89.0dB(A)		
通年エネルギー消費効率	5.5		5.5		5.6		5.6		

PUHY-P・DMG9形

	1120形			1180形			1220形		
	335形	335形	450形	335形	400形	450形	400形	400形	450形
定格冷房標準能力	112.0kW			118.0kW			122.0kW		
定格冷房標準消費電力	39.3kW			44.8kW			50.6kW		
定格暖房標準能力	125.0kW			132.0kW			140.0kW		
定格暖房標準消費電力	34.0kW			36.1kW			37.4kW		
定格騒音(PWL)	89.5dB(A)			90.5dB(A)			91.0dB(A)		
通年エネルギー消費効率	5.5			5.4			5.4		

PUHY-P・DMG9形

	1280形			1360形			1400形		
	400形	450形	450形	450形	450形	500形	450形	450形	500形
定格冷房標準能力	128.0kW			136.0kW			140.0kW		
定格冷房標準消費電力	51.8kW			53.9kW			56.5kW		
定格暖房標準能力	145.0kW			150.0kW			155.0kW		
定格暖房標準消費電力	39.5kW			40.7kW			42.3kW		
定格騒音(PWL)	90.5dB(A)			90.5dB(A)			90.5dB(A)		
通年エネルギー消費効率	5.4			5.4			5.4		

* 冷暖房能力及び電気特性はJSB8616:2015及びJRA4002:2016の条件による値です。

* 熱交換器が汚れると、冷房能力及び暖房能力が低下するので、季節ごとの使用前には水あか洗浄・ごみ除去などを行ってください。

PUHY-EP・DMG9形

	140形	160形	224形	280形	335形	400形	450形
定格冷房標準能力	14.0kW	16.0kW	22.4kW	28.0kW	33.5kW	40.0kW	45.0kW
定格冷房標準消費電力	3.70kW	4.00kW	6.43kW	9.20kW	10.9kW	12.4kW	15.7kW
定格暖房標準能力	16.0kW	18.0kW	25.0kW	31.5kW	37.5kW	45.0kW	50.0kW
定格暖房標準消費電力	4.86kW	4.50kW	6.37kW	8.85kW	9.88kW	11.2kW	12.7kW
定格騒音(PWL)	76.0dB(A)	76.5dB(A)	76.5dB(A)	82.5dB(A)	83.0dB(A)	81.5dB(A)	86.0dB(A)
通年エネルギー消費効率	5.7	6.0	6.3	6.3	6.5	6.6	6.7

PUHY-EP・DMG9形

	500形	560形	630形	670形	730形
	224形	280形	280形	335形	335形
定格冷房標準能力	50.0kW	56.0kW	63.0kW	67.0kW	73.0kW
定格冷房標準消費電力	15.3kW	17.7kW	21.1kW	22.0kW	23.9kW
定格暖房標準能力	56.0kW	63.0kW	69.0kW	77.5kW	82.5kW
定格暖房標準消費電力	14.6kW	17.3kW	18.3kW	20.6kW	21.1kW
定格騒音(PWL)	83.5dB(A)	86.0dB(A)	86.0dB(A)	86.5dB(A)	85.5dB(A)
通年エネルギー消費効率	6.2	6.1	6.2	6.5	6.4

PUHY-EP・DMG9形

	775形	850形	900形	950形	1000形
	400形	400形	450形	450形	500形
定格冷房標準能力	77.5kW	85.0kW	90.0kW	95.0kW	100.0kW
定格冷房標準消費電力	24.8kW	28.8kW	32.3kW	35.7kW	39.8kW
定格暖房標準能力	90.0kW	95.0kW	100.0kW	106.0kW	112.0kW
定格暖房標準消費電力	23.1kW	24.6kW	25.6kW	28.0kW	29.6kW
定格騒音(PWL)	85.0dB(A)	87.5dB(A)	89.5dB(A)	89.0dB(A)	89.0dB(A)
通年エネルギー消費効率	6.4	6.3	6.6	6.4	6.3

PUHY-EP・DMG9形

	1060形		1120形		1180形		1220形		
	335形	335形	400形	335形	335形	450形	335形	400形	450形
定格冷房標準能力	106.0kW		112.0kW		118.0kW		122.0kW		
定格冷房標準消費電力	35.3kW		38.7kW		40.0kW		40.7kW		
定格暖房標準能力	118.0kW		125.0kW		132.0kW		140.0kW		
定格暖房標準消費電力	29.9kW		31.7kW		33.8kW		35.1kW		
定格騒音(PWL)	87.5dB(A)		89.5dB(A)		89.0dB(A)		88.5dB(A)		
通年エネルギー消費効率	6.4		6.5		6.4		6.4		

PUHY-EP・DMG9形

	1280形		1360形		1400形	
	400形	450形	450形	450形	450形	500形
定格冷房標準能力	128.0kW		136.0kW		140.0kW	
定格冷房標準消費電力	44.3kW		48.9kW		52.6kW	
定格暖房標準能力	145.0kW		150.0kW		155.0kW	
定格暖房標準消費電力	37.4kW		38.6kW		40.8kW	
定格騒音(PWL)	90.0dB(A)		91.0dB(A)		91.0dB(A)	
通年エネルギー消費効率	6.4		6.5		6.4	


便利なツール のご紹介

空調機器管理ツール「MELflo（メルフロー）」

●MELflo（メルフロー）とは

MELfloは、機器情報を記録・共有して、機器管理やフロン排出抑制法で定められた簡易点検をサポートするツールです。

●MELfloのメリット



①機器情報をクラウド上で一元管理

物件ごとに形名・製造番号・設置場所等を登録・確認できるので、効率的に機器管理することができます。

②簡易点検サポート

点検予定日のお知らせや、簡易点検結果を簡単登録できるので、フロン排出抑制法で義務化された3ヵ月毎の簡易点検をサポートします。

③データ共有で効率的な機器管理や保守対応を支援

施工業者、メンテナンス業者などの関係者間で機器情報を共有できます。点検や故障時にスムーズなやり取りができ、効率的で質の高い保守対応につながります。

④機器データ管理

アプリで試運転結果を簡単登録。登録結果をもとに出力も行うことができるで、報告書作成をサポートします。



*画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●MELfloを使うには、アプリを無料ダウンロード※



MELflo
（メルフロー）

三菱電機

iPhoneをお使いの方はこちら
Androidをお使いの方はこちら
App Store からダウンロード



Google Play
で手に入れよう



PC版のダウンロードはこちらから▼

暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K [三菱電機WIN2K] 検索

トップ > 計算ソフト > フロン点検・危機管理ツール
https://www.mitsubishielectric.co.jp/lbg/wink/ssl/searchCalcSoft.do?isid=KIKIANRI_SOFT&id=FREON_TENKEN

※通信料はお客様のご負担となります。

*本アプリは、店舗・事務所パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン、設備用パッケージエアコン、低温機器、産業用除湿機が対象です。

*本アプリをご使用いただくためには、スマートフォン：Android™7.0以上/iOS®11.0以降、PC：Windows®10 64bitが必要です。また、最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。

*iOSは、米国および他の国におけるCisco Systems Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

*Android、Google Play、Google Playロゴは、Google LLC の米国およびその他の国における商標です。

*Apple、Appleロゴ、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

*Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

*Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店（工事店・サービス店）か
お近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」（別紙）にご相談ください。

三菱電機株式会社

冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66