

<部品表> 箱の中には下記の物が入っています。取付作業を始める前にご確認ください。

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ
固定板 各1	吸込網 左 1	吸込網 右 1	M5タッピンネジ 6	M4タッピンネジ 18	網先保護キャップ 10	押さえ板 4	M6トラスネジ 4

<取付作業内容>

- ① 下部パネルを取り外してください。(つまみネジ4か所)
- ② Ⓐ固定板(1)、(2)をⒹM5タッピンネジにて取り付けてください。  
ただし、Ⓞ印部(2か所)は、本体部品を止めているネジを取り外して共締めしてください。
- ③ 下図に従いⒷ、Ⓒ吸込網をⒺM4タッピンネジにて取り付けてください。  
ただし、■印部(2か所)は、本体部品を止めているネジを取り外して共締めしてください。
- ④ 下図★印部にⒼ押さえ板をⒽM6トラスネジにて取り付けてください。

※ 現地接続配管をユニット前面より取り付ける場合は網のクロス部から25mmの位置でワイヤーカッター等にて切断ください。(下図参照)  
切断後、網の端面に防錆の為のⒻ網先保護キャップを取り付けてください。

