



| パッケージエアコン 仕様書 (分流コントローラ) | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--------------|
| 形名 | CMB-P1012J1 | | 台数 | |
| 記号 | | | | |
| 分岐口数 | | 12 | | |
| 電源 | | 単相 200V 50Hz | | |
| 電気特性 | 消費電力 | kW | 冷房：0.194 暖房：0.093 | |
| | 運転電流 | A | 冷房：0.97 暖房：0.47 | |
| 外装 | | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | | |
| 1分岐当り接続可能 室内ユニット | | P90形以下 ・1回路当りの室内ユニット容量合計がP91以上の場合は合流管（別売部品）を使用して2口を合流。 ・P56形以下の室内ユニットを接続の場合はレデューサ（付属品）を使用。 | | |
| 外形寸法 | 高さ | mm | 253 | |
| | 幅 | mm | 927 | |
| | 奥行 | mm | 554+77（制御箱） | |
| 接続配管 | 室外 ユニット側 | 低压管 | φ19.05（室外ユニット P224形）（レデューサ（付属品）使用）ろう付接続 φ22.2（室外ユニット P280形・P335形）（レデューサ（付属品）使用）ろう付接続 φ25.4（室外ユニット P400形）（レデューサ（付属品）使用）ろう付接続 | |
| | | 高压管 | φ15.88（室外ユニット P224形）（レデューサ（付属品）使用）ろう付接続 φ19.05（室外ユニット P280形～P400形） ろう付接続 | |
| | 室内 ユニット側 | 液配管 | φ9.52（レデューサ（付属品）使用時φ6.35、合流管（別売部品）使用時φ9.52）フレア接続 | |
| | | ガス配管 | φ15.88（レデューサ（付属品）使用時φ12.7、合流管（別売部品）使用時φ19.05）フレア接続 | |
| ドレン配管 | | VP-25 | | |
| 質量 | | kg | 51 | |
| 機外配線 | 最小電線太さ | φ1.6mm | | |
| | 配線用遮断器 | 20A | | |
| 別売部品 | | 合流配管キット、ドレンアップメカ、分岐管、バルブキット | | |
| 付属品 | | ドレン接続管（フレキホース、断熱材）、レデューサ | | |
| 特記事項、標準外仕様等 | | | | |
| 注意事項 | 1. 本ユニットに接続可能な室外ユニットは、R410A対応シティマルチR2（P400形以下）です。 2. 現地配管の断熱工事及びユニット設置方法については、据付説明書に従って実施してください。 3. 本ユニットと現地配管を接続する場合、配管加工または配管部品（現地手配または別売部品）により、配管接続してください。 4. 本ユニットは屋内設置専用ユニットです。 5. ユニットから発生する音（冷媒音）の影響のない場所に設置してください。 （ホテル等暗騒音が低い部屋で使用する場合、室内ユニット-分流コントローラ間を5m以上離してください。） 6. P112, P140, P160形室内ユニットは、1分岐に接続可能です。（但し、冷房能力が多少低下します。） 7. 1分岐に複数の室内機を接続する場合の配管径は、据付説明書を参照してください。 | | | |
| パッケージエアコン 仕様書 (分流コントローラ) | | 形名 | CMB-P1012J1 | |
| 三菱電機株式会社 | | 19-02-27 | 仕様書番号 | WYNC2-8457-5 |



<付属品>



- ドレンホース…………… 1個
- ホースバンド…………… 1個
- パンタイ…………… 1本
- 施工用座金(2種類) …… 8個
- 冷媒<高圧側>接続管 …… 1個
- 冷媒<低圧側>接続管 …… 3個
- レデューサ(大、小)…分岐口数分

室外ユニット側配管接続口(高圧)



室外ユニット側配管接続口(低圧)


φ28.58(注6)



室内ユニット側配管接続口(ガス)

室内ユニット容量(注5)
56以下 φ12.7
56を超えるφ15.88

| | A | B | C | D | E | F |
|-------------|------|------|----|-----|-----|----|
| CMB-P1012J1 | 927 | 983 | 11 | 660 | 240 | 60 |
| CMB-P1016J1 | 1151 | 1207 | 15 | 900 | 350 | 40 |



室内ユニット側配管接続口(液)

室内ユニット容量(注5)
56以下 φ6.35
56を超えるφ9.52

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

KB94COHR

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|---|---------------|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | CMB-P1012J1 |
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 尺度 DO NOT SCALE | 2019-02-28 | インバータマルチエアコン フリープランシステム R410A対応分岐コントローラ 外形図 | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-CMBP1012J1 |
| | | | 副番 | |
| | | | 頁 | 1/2 |

- 注1.吊りボルト(φ10),ナット(M10)は現地にて手配してください。
- 2.サービススペースは前頁による。
(サービススペース部は出来るだけ、配管,ダクト等通さない様注意してください。)
なお、サービススペース内の点検口(450□)は、サービスに必要な開口であり
製品を降ろすには別途開口が必要です。
- 3.室内ユニット配管接続部のメンテナンスを行う場合は、室内ユニット配管接続側にも
点検口(450□)を設けてください。
- 4.出荷時、室内ユニット側配管接続口には、キャップ,フレアナットを取り付けています。
- 5.1分岐で複数の室内機に接続する場合の冷媒配管径は据付説明書を参照ください。
- 6.室外機に接続する配管径は表1を参照ください。
- 7.ユニットから発生する騒音が問題とならないところに据え付けてください。
(暗騒音が低い部屋で使用する場合、室内ユニット一分流コントローラ間を
5m以上離してください。)
- 8.配管とドレン配管の断熱については据付説明書を参照ください。

表1.室外機への接続(注6)

| 接続ユニット容量 | 高圧管 | 低圧管 |
|----------|--------|--------|
| 224 | φ15.88 | φ19.05 |
| 280-335 | φ19.05 | φ22.2 |
| 400 | φ19.05 | φ25.4 |


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

KB94COHR

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|---------------|----|-------|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | CMB-P1012J1 | | |
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 尺度 DO NOT SCALE | 2019-02-28 | インバータマルチエアコン フリープランシステム R410A対応分流コントローラ 外形図 | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-CMBP1012J1 | 副番 | 頁 2/2 |

(記号説明)

| 記号 | 名称 |
|-----------------|-------------------|
| TR | トランス |
| TH1, 12, 15, 16 | サーミスタセンサ |
| LEV1, 3 | 脚張弁 |
| PS1, 3 | 圧力センサ |
| REL.B | リレーキバン |
| CONT.B | 分流コントローラキバン |
| TB01 | 端子台(電源用) |
| TB02 | 端子台(伝送線) |
| SV1~16A, B, C | 電磁弁 |
| T1~16 | 閉端接続子 |
| F01 | ヒューズ(AC250V 6.3A) |
| Z1 | 機能設定素子 |
| ドレンアップメカ (別売) | |
| DP | ドレンポンプ |
| FS | フロートスイッチ |
| T | タイマー |




注1. 記号説明

- (太破線) : 現地配線 / - - - - (細破線) : 別売部品
- 2. TB02は伝送用端子台です。
動力線は絶対に接続しないでください。
- 3. 分流コントローラキバンのスイッチの初期設定値は次の通りです。
SW1:0 SW2:0
- 4. F01のヒューズを交換時、6Aまたは、6.3Aのヒューズを使用ください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS R 度 SCALE DO NOT SCALE | 作成日付 ISSUED 2019-01-31 | 改定日付 REVISED (Blank) | TITLE CMB-P1012・1016J1 インバータマルチエアコン フリープランシステム R410A対応分流コントローラ電気配線図 |
| | 三菱電機株式会社 | | DWG.NO. W KB94CONE |

*



注. □印は端子番号又は端子台記号を示します。

電源線

| 電源太さ < mm > < 必要最小サイズ > | 手元開閉器 | | 配線用遮断器 < A > | 漏電遮断器 * 1, * 2 |
|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | 開閉器容量 < A > | 過電流保護器 * 3 < A > | | |
| 1.6mm | 15 | 15 | 15 | 20A 30mA 0.1sec以下 |


伝送線

| 伝送用配線太さ < mm ² > |
|--------------------------------|
| 1.25 シールド線 |

- * 1 電源には必ずインバータ回路用漏電遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたはその同等品）を取付けてください。
- * 2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせで使用してください。
- * 3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

|  DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 2019-02-06 | |
| 三菱電機株式会社 | | DWG.NO. W KJ94M192 | REV. * PAGE 1/1 |