






パッケージエアコン 仕様書 (分岐コントローラ)						
形名	CMB-P1013G		台数		記号	
分岐口数			13			
電源			単相 200V 60Hz			
電気特性	消費電力	kW	冷房：0.178 暖房：0.086			
	運転電流	A	冷房：0.89 暖房：0.43			
外装			溶融亜鉛メッキ鋼板			
1分岐当り接続可能 室内ユニット			P160形以下 ・1回路当りの室内ユニット容量合計がP161以上の場合は合流管（別売）を使用して2口を合流。 ・P56形以下の室内ユニットを接続の場合はレデューサ（付属品）を使用。			
外形寸法	高さ	mm	284			
	幅	mm	1098			
	奥行	mm	362+70（制御箱）			
接続配管	室外 ユニット側	低压管	$\phi$ 19.05（室外ユニット P224形） ロウ付接続 $\phi$ 22.2（室外ユニット P280・P335形） ロウ付接続 $\phi$ 25.4（室外ユニット P400形） ロウ付接続			
		高压管	$\phi$ 15.88（室外ユニット P224形） ロウ付接続 $\phi$ 19.05（室外ユニット P280・P335・P400形） ロウ付接続			
	室内 ユニット側	液配管	$\phi$ 9.52（レデューサ（付属品）使用時 $\phi$ 6.35、合流管（別売品）使用時 $\phi$ 12.7）フレア接続			
		ガス配管	$\phi$ 15.88（レデューサ（付属品）使用時 $\phi$ 12.7、合流管（別売品）使用時 $\phi$ 19.05）フレア接続			
ドレン配管			VP-25			
質量			kg	47		
機外配線	最小電線太さ		$\phi$ 1.6mm			
	配線用遮断器		20A			
別売部品			合流配管キット、ドレンアップメカ、分岐管、バルブキット			
付属品			ドレン接続管（フレキホース、断熱材）、レデューサ、接続配管			
特記事項、標準外仕様等						
注意事項	1. 本ユニットに接続可能な室外ユニットは、R410A対応シティマルチR2（P400形以下）です。 2. 現地配管の断熱工事及びユニット設置方法については、据付説明書に従って実施してください。 3. 本ユニットは屋内設置専用ユニットです。 4. ユニットから発生する音（冷媒音）の影響のない場所に設置してください。					

パッケージエアコン 仕様書 (分岐コントローラ)	形名	CMB-P1013G			
 三菱電機株式会社	04-1-23	仕様書番号	WYNCO-6997-6		



- <付属品>
- ・冷媒<低圧側>接続管 (大、小) . . . 2個
  - ・冷媒<高圧側>接続管 . . . 1個
  - ・レギュレータ (大、小) . . . 分岐口数分
  - ・ドレンホース . . . 1個
  - ・ホースバンド . . . 1個
  - ・パンタイ . . . 1本

注1. 吊りボルト (φ10), ワッシャ (M10), ナット (M10) は現地で手配して下さい。  
 注2. サービススペースは下記による。  
 (サービススペースは出来るだけ、配管、ダクト等通さない様注意して下さい。)  
 なお、下記サービススペース内の点検口 (450口) は、サービスに必要な開口であり、製品を降ろすには別途開口が必要です。




	A	B	C	D
CMB-P104G	648	702	3	180
CMB-P105G			4	240
CMB-P106G			5	300
CMB-P108G			7	420
CMB-P1010G	1098	1152	9	540
CMB-P1013G			12	720
CMB-P1016G			15	900

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
	2004-01-09	2004-06-23	CMB-P104・105・106・108・1010・1013・1016G インバータマルチエアコン フリープランシステム R410A対応分流通制ローラ外形図		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO.	REV.	PAGE
			W656816	B	1/1


(記号説明)

記号	名称
TR	トランス
TH11, 12, 15, 16	サーミスタセンサ
LEV1, 3	膨張弁
PS1, 3	圧力センサ
REL. B	リレーキバン
CONT. B	分流コントロールキバン
TB01	端子台(電源用)
TB02	端子台(伝送用)
SV1~16A, B, C	電磁弁
SVM1	電磁弁
T1~16	閉端接続子
F01	ヒューズ(AC250V 6.3A)

- 注1. TB02は伝送用端子台です。  
動力線は絶対に接続しないでください。
2. 分流コントロールキバンのスイッチの初期設定値は次の通りです。  
SW1: 0  
SW2: 0
3. F01のヒューズを交換時、6Aまたは、6.3Aのヒューズを使用してください。



DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE CMB-P1013・1016G
	2005-06-03	2005-06-03	インバータマルチエアコン フリープランシステム 分流コントロール電気配線図
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. W663384
			REV. PAGE 1/1



注. □印は端子番号又は端子合記号を示します。

電源線

電源太さ<mm> <必要最小サイズ>	手元開閉器		配線用 遮断器 <A>	漏電遮断器 *1, *2
	開閉器容量 <A>	過電流保護器 *3 <A>		
1.6mm	15	15	15	20A 30mA 0.1sec以下

伝送線

伝送用配線太さ <mm>
1.25 シールド線

- \*1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
- \*2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせて使用してください。
- \*3 過電流保護器は日種ヒューズを使用する場合について示します。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE CMB-P104-105-106-108-1010-1013-1016G(A, B) インバータ用子エアコンフリーファンシステム R410A対応分流通制電源配線接続図		
DIM. mm	2004-01-13	2004-01-13	DRW. NO.	REV.	PAGE
SCALE NTS	三菱電機株式会社		W901614		1/1