





- <付属品>
- ・冷媒<低圧側>接続管・・・3個
 - ・冷媒<高圧側>接続管 (大、小)・・・2個
 - ・レギュサ (大、小)・・・分岐口数分
 - ・ドレンホース・・・1個
 - ・ホースバンド・・・1個
 - ・パンタイ・・・1本

- 注1. 吊りボルト (φ10), ワッシャ (M10), ナット (M10) は現地にて手配して下さい。
 2. サービススペースは下記による。
 (サービススペース部は出来るだけ、配管、ダクト等通さない様注意して下さい。)
 なお、下記サービススペース内の点検口 (450口) は、サービスに必要な開口であり、製品を降ろすには別途開口が必要です。
 3. 分流コントローラー子機を接続する場合は、外形図を確認の上、別途スペースを確保して下さい。
 4. 出荷時、室内ユニット側配管接続口には、キャップ、フレアナットを取り付けています。



形名	A	B
CMB-RP108GA	7	420
CMB-RP1010GA	9	540
CMB-RP1013GA	12	720
CMB-RP1016GA	15	900

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE			
	10-07-20	10-08-06	CMB-RP108・1010・1013・1016GA インバータマルチエアコン フリープランシステム 分流コントローラー親機外形図			
DIM. mm	SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKD94G338	REV. A	PAGE 1/1




(記号説明)

記号	名称
TR	トランス
TH11, 12, 15, 16	サーミスタセンサ
LEV1~3	膨張弁
PS1, 3	圧力センサ
REL. B	リレーキパン
CONT. B	分流コントローラキパン
TB01	端子台 (電源用)
TB02	端子台 (伝送用)
SV1~16A, B, C	電磁弁
SVM1, 2	電磁弁
T1~16	閉端接続子
F01	ヒューズ (AC250V 6.3A)

- 注1. TB02は伝送用端子台です。
 動力線は絶対に接続しないでください。
2. 分流コントローラキパンのスイッチの初期設定値は次の通りです。
 SW1: 0
 SW2: 0
3. F01のヒューズを交換時、6Aまたは、6.3Aのヒューズを使用してください。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
	10-07-20		CMB-RP1013・1016GA インバータマルチエアコン フリープランシステム 分流コントローラ電気配線図		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO.	REV.	PAGE
			WKD94G347		1 / 1



注. □印は端子番号又は端子台記号を示します。

電源線

電源太さ<mm> <必要最小サイズ>	手元開閉器		配線用遮断器 <A>	漏電遮断器 *1, *2
	開閉器容量 <A>	過電流保護器 *3 <A>		
1.6mm	15	15	15	20A 30mA 0.1sec以下

伝送線

伝送用配線太さ <mm>
1.25 シールド線

- *1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
- *2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせで使用してください。
- *3 過電流保護器は日種ヒューズを使用する場合について示します。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE CMB-RP104・105・106・108・1010・1013・1016G(A, B) インバータマルチエアコン フリーファンシステム R410A対応分流コントロール電源配線接続図		
DIM. mm	10-07-09				
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKB94U673	REV.	PAGE 1/1