



ドレン配管接続図 <標準仕様>

- 注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合天井材組込可能最大厚さは21mmです。
- 注2. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
- 注3. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
- 注4. オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mmアップします。
- 注5. 分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)
- 注6. エアフィルタはパネルに同梱されています。
- 注7. ドレンポンプ内蔵です。
- 注8. ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)またはスペース(220mmアップ)をご使用ください。
- 注9. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があります、水漏れの原因となります。

機種	パネル形名	A	B	C	D	①ガス配管サイズ*	②エキ配管サイズ*
PLFY-P22LMG4							
PLFY-P28LMG4	CMP-P45LWHG3(塗装ハ*ル)	1080	1040	770	824	φ12.7	φ6.35
PLFY-P36LMG4	CMP-P45LXH3(天井材組込ハ*ル)						
PLFY-P45LMG4							
PLFY-P56LMG4	CMP-P71LWHG3(塗装ハ*ル)						
PLFY-P71LMG4	CMP-P71LXH3(天井材組込ハ*ル)	1250	1210	940	994	φ15.88	φ9.52

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PLFY-P22~71LMG4 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
DIM. mm	16-02-08		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KS94L306
		REV.	PAGE 1/1