



記号	名称
KA	管板
Ki	前脚
KU	後脚
KE	フィン
KO	放熱管
SA	ヘッダー(1)
Si	ヘッダー(2)
SU	出入口ソケット
SE	連絡管
SO	断熱材
TA	遮熱板

注) TAの遮熱板は蒸気ヒータ(KSH)にのみ取付。

気密の確認試験圧力: 1MPa

- 付属品
- 凍結防止サーモ 1式
  - ゴムブッシュ 2個
  - 取付ネジ 1式
  - 取付説明書
  - 塗装色: 銀色

機種名	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	列数×段数×F.P mm	前面面積
KWH1C15	1070	1105	500	1000	1336	1284	612	2×26×2	0.707 m <sup>2</sup>
KSH1C15								1×26×2	
KWH1C20	1410	1445	700	1400	1676	1624	782	2×26×2	0.931 m <sup>2</sup>
KSH1C20								1×26×2	

DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2004-08-23	2004-08-23	水冷パッケージ別売部品 温水・蒸気ヒータ外形図 KWH1C15.20・KSH1C15.20
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. W658986
		REV.	PAGE 1/1