



- 注；1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
4. 制御ボックスの外付への変更が必要です。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

※：R410A 室外ユニット

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	①ガス配管サイズ*	②エキ配管サイズ*
PDFY-P22・28・36M-E1	1000	986	710	686	165	320	-	251	φ12.7	φ6.35
PDFY-P45・56M-E1	1440	1426	960	936	225	450	-	441	φ15.88	φ9.52
PDFY-P71・80・90M-E1	1440	1426	1160	1136	230	320	320	241	φ15.88	φ9.52

<標準仕様(後吸込)>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PDFY-P22・28・36・45・56・71・80・90M-E1 インバーターマルチエアコン フリーゾランシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
	07-03-05		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKB94G788 REV. 1 / 1