



注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
4. 制御ボックスの外付けへの変更が必要です。
5. 変化寸法Hはフィルターを横方向より脱着する時に必要なスペースを示します。
6. ドレンアップメカをご使用にならない場合は、自然排水口に付属のフレキシブルホースを接続してください。





※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。





これは71、80形の場合です。40~63形の場合は2口になります。[★]
φ200吹出円形フランジ



<フィルターボックス組込み仕様(後吸込)>

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管
MPD-RP40・50FA4	992	960	946	225	450	—	441	484	902	151	3	600	36	39	φ12.7	φ6.35	ドレンホースVP-25 <フレキ接手175mm> (付属)
MPD-RP56・63FA4													39	42			
MPD-RP71・80FA4	1192	1160	1146	230	320	320	241	684	1102	101	4	900	39	36	φ15.88	φ9.52	

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	09-10-26		MPD-RP40~80FA4 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKD94C389	REV. / PAGE 1/1

*