



※1. 背面にサービススペースは不要ですが、背面側に作業スペースが取れない場合、背面の据付ボルト締付けのためユニット側面に 200mm 程度の作業スペースが必要です。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PARY-P200NM-E1 R410A IT装置用空調機 室内ユニット 別売上配管部品 PAC-CZ75UK 組込外形図
	DIM. mm	12-02-24	13-06-26
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKG94T227 REV. A PAGE 1/1