



注. 吊りボルトが長くなり本体が振れる可能性がある場合は下記にご注意ください。
 a)吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 b)吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)

機種	①ガス配管 サイズ	②液配管 サイズ	③ドレン配管	A	B	下吸込ボックス形名
PC-RP224BA16 PC-RP224CA16	φ25.4	φ9.52	ドレン配管接続口 (ジョイントソケットVP-20<付属>)	1800	1694	PAC-KB76TB
PC-RP280BA16 PC-RP280CA16		φ12.7		2100	1994	PAC-KB77TB

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

<下吸込ボックス組込み仕様>

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2019-12-13		PC-RP224,280BA(CA)16 天吊形室内ユニット 外形図
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KB94C2BE
	REV.	PAGE	1/1