



注. 吊りボルトが長くなり本体が振れる可能性がある場合は下記にご注意ください。  
 a) 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。  
 b) 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)

機種	①ガス配管 サイズ	②エキ配管 サイズ	③ドレン配管	A	B	下吸込ボックス形名
PC-RP224BA13, CA13	φ25.4	φ9.52	ドレン配管接続口 (シヨイントソケットVP-20<付属>)	1800	1694	PAC-KB76TB
PC-RP280BA13, CA13		φ12.7		2100	1994	PAC-KB77TB

< 下吸込ボックス組込仕様 >

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PC-RP224・280BA13,CA13		
	16-12-13		天吊室内ユニット外形図		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KL94C329	REV.	PAGE 1/1