



| 形名 | A | B | C | D | E |
|-----------------|------|------|------|------|-----|
| PLFY-J/P22LMD-C | | | | | |
| ・ J/P28 | 1060 | 1020 | 768 | 816 | 386 |
| ・ J/P36 | | | | | |
| ・ J/P45 | 1300 | 1260 | 1008 | 1056 | 506 |
| ・ J/P56 | | | | | |
| ・ J/P71 | | | | | |
| ・ J/P80 | 1650 | 1610 | 1358 | 1406 | 681 |
| ・ J/P90 | | | | | |
| ・ J/P112 | 2000 | 1960 | 1708 | 1756 | 856 |
| ・ J/P140 | | | | | |

- 注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
- 注2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地御手配)
- 22-45タイプ <配管サイズ> <吊りボルト>
 冷媒配管(ガス)フル接続 φ12.7 (本体側23HEX, フリアット側27HEX) --- ①
 ・ (Iキ) φ6.35 (本体側17HEX, フリアット側17HEX) --- ②
- 56-90タイプ
 冷媒配管(ガス)フル接続 φ15.88 (本体側26HEX, フリアット側29HEX) --- ①
 ・ (Iキ) φ9.52 (本体側19HEX, フリアット側22HEX) --- ②
- 112-140タイプ
 冷媒配管(ガス)フル接続 φ19.05 (本体側29HEX, フリアット側36HEX) --- ①
 ・ (Iキ) φ9.52 (本体側19HEX, フリアット側22HEX) --- ②
- ドレンホース VP-25<フル接続>(付属) ----- ③

*上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。



| 機種 | イ |
|------------|------|
| PAC-KG70TB | 810 |
| PAC-KG71TB | 1050 |
| PAC-KG73TB | 1400 |
| PAC-KG74TB | 1750 |



| 形名 | 適用機種 | φ | 比色法 | フィルタ所要枚 | フィルタ専用BOX形名 |
|------------------------|-------------------------|-----|-----|---------|-------------|
| PAC-KC30AF, PAC-KC35AF | PLFY-J/P22, 28, 36LMD-C | 585 | 65% | 1 | PAC-KG70TB |
| PAC-KC31AF, PAC-KC36AF | PLFY-J/P45, 56LMD-C | 825 | 65% | 1 | PAC-KG71TB |
| PAC-KC33AF, PAC-KC38AF | PLFY-J/P71, 80, 90LMD-C | 585 | 65% | 2 | PAC-KG73TB |
| PAC-KC34AF, PAC-KC39AF | PLFY-J/P112, 140LMD-C | 760 | 65% | 2 | PAC-KG74TB |
| PAC-KC40AF, PAC-KC45AF | PLFY-J/P22, 28, 36LMD-C | 585 | 90% | 1 | PAC-KG70TB |
| PAC-KC41AF, PAC-KC46AF | PLFY-J/P45, 56LMD-C | 825 | 90% | 1 | PAC-KG71TB |
| PAC-KC43AF, PAC-KC48AF | PLFY-J/P71, 80, 90LMD-C | 585 | 90% | 2 | PAC-KG73TB |
| PAC-KC44AF, PAC-KC49AF | PLFY-J/P112, 140LMD-C | 760 | 90% | 2 | PAC-KG74TB |

<高性能フィルタ組込み>

| | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| CHANGE | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | | PLFY-J/P22~140LMD-C | |
| | インバータマルチエアコン フリープランシステム | | 天井カセット2方向吹出し室内ユニット外形図 | |
| | DIM. IN mm | 作成日 DATE 99-10-19 | 承認 APPROVED | USER b FILE A000 |
| | 尺度 SCALE | 作成 DRAWN 本田(恵) | 校査 CHECKED 中村 | 設計 DESIGNED 中村 |
| | | W267292 | | PAGE 1 |