DRAWING NO. W267704 PAGE

角ダクトフランジ

形名	PAC-KD64KDF
適用機種	PDFY-J/P112,140M-C

注：1. オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが32㎜アップします。
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20㎜です。
3. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
4. オプションの内蔵形加湿器を組込時は，加湿エレメントのメンテナンスがサイドスライドメンテになりますので，1ランク上のパネルを使用ください。（サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。）

< >寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です。

	<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
冷媒配管（ガス） フレア接続	φ19.05	（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）…	①
〃 （ｴｷ） 〃	φ9.52	（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）…	②
ドレン VP-25<フレキ継手200㎜>（付属）……			③















注：ドレンアップメカを御使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。



下吸込仕様<角ダクトフランジ組込み>

改定 CHANGE	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION			PDFY-J/P112·140M-C
DIM. IN mm	作成日付 DATE	99－10－19	承認 APPROVED	インバータマルチエアコン フリーブランシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
尺度 SCALE	作成 DRAWN	本田(恵)		USER FILE
/ NTS	照査 CHECKED	上中	中村 倉也	W267704 PAGE /
	設計 DESIGNED	榎原		