図面番号 DRAWING NO.		ページ PAGE

角ダクトフランジ

形　名	PAC-KD64KDF
適用機種	PDH-J112,140FA9

注：1. オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが32㎜アップします。
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20㎜です。
3. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
4. オプションの内蔵形加湿器を組込時は，加湿エレメントのメンテナンスがサイドスライドメンテになりますので，1ランク上のパネルを使用ください。（サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。）

< >寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です。

	<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
冷媒配管(ｶﾞｽ) フルア接続	φ19.05	(本体側29HEX,フルアナット側36HEX)・・・	①
〃 (ｴｷ) 〃	φ9.52	(本体側19HEX,フルアナット側22HEX)・・・	②
ドレン VP-25<フレキ継手200㎜>(付属)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			③









※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。



下吸込仕様<角ダクトフランジ組込み>

改定 CHANGE		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION			PDH-J112・140FA9
	DIM. IN mm	作成日付 DATE	98－9 －25	検認 APPROVED	スリムエアコン 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
	尺度 SCALE	作成 DRAWN	榎原		USER FILE
	1/NTS	照査 CHECKED			W265163 PAGE 1/
		設計 DESIGNED	榎原		