



- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。  
 2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)  
 3. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。  
 4. フィルタ交換・メンテナンスは横からになりますので、次頁図示のサービススペースを確保してください。  
 5. 必ず指定のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

<高性能フィルタ+ロングライフフィルタ組込み仕様> KL94G200

機種	①ガス配管サイズ*	②R配管サイズ	③ドレ配管
PEFY-P224MG5	φ19.05	φ9.52	VP-25
PEFY-P280MG5	φ22.2		

単位	スケール	作成日	形名	PEFY-P280MG5
mm	NTS	2017-05-31	インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-PEFY280MG5-HLF
			副番	
			頁	1/2

