

- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
 3. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
 4. フィルタ交換・メンテナンスは横からになりますので、次頁図示のサービススペースを確保してください。
 5. 必ず指定のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

<高性能フィルタ+ロングライフフィルタ組込み仕様>

機種	①ガス配管サイズ	②液配管サイズ	③ドレン配管
PEFY-P224MG9	φ19.05	φ9.52	VP-25
PEFY-P280MG9	φ22.2		


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

KB94C5H8A

単位	スケール	作成日	形名	PEFY-P280MG9
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	尺度 DO NOT SCALE	2022-07-15	インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-PEFY-P280MG9-HLF 副番 A 頁 1/2


サービススペース詳細図

・天井口及び天井裏で作業ができるサービススペースを確保してください。
 ・機器本体及び熱交換器の清掃・交換以外の作業は点検口及びサービススペースで実施できることを想定していますが、機器の設置状況によっては作業が困難な場合があります。




※部は機器本体の振動を考慮したスペースです。
 天井を開口せずにドレンパンや熱交換器等の取外しを行う場合は、
 本体と天井面を500mm以上あけてください。

高性能フィルタ




ロングライフフィルタ



適用機種	PEFY-P224,280MG9	
高性能フィルタ形名	PAC-KE35PAF	PAC-KE45PAF
捕集率	65%	90%
材質	高分子繊維不織布エアフィルタ	
個数	2	
ロングライフフィルタ形名	PAC-KE85LAF	
材質	合成繊維不織布エアフィルタ	
個数	2	
フィルタボックス形名	PAC-KE58WTB	

ドレン配管接続図



<高性能フィルタ+ロングライフフィルタ組込み仕様>

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

KB94C5H8A

単位	スケール	作成日	形名	PEFY-P280MG9		
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	尺度 SCALE DO NOT SCALE	2022-07-15	インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PEFY-P280MG9-HLF	副番	A 頁 2/2