




- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
- 注2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
- 注3. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
- 注4. 別売の内蔵形加湿器を組込の際は、加湿エレメントのメンテナンスの為に1ランク大きい(600×600)点検口を設けてください。(サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
- 注5. 必ず指定のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があります。水漏れの原因となります。




<高性能フィルタ組み込み仕様> KL94C569

機種	①ガス配管サイズ	②I+配管サイズ	③ドレン配管
PEFY-P224MG5-F	φ19.05	φ9.52	ドレン配管 VP-25 <ル#接手>(付属)
PEFY-P280MG5-F	φ22.2		

単位	スケール	作成日	形名	PEFY-P280MG5-F
mm	NTS	2017-05-15	インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-PEFY-P280MG5F-HPF
			副番	
			頁	1/2



高性能フィルタ

名 称	高性能フィルタ	
形 名	PAC-KE35PAF	PAC-KE45PAF
比色率	65%	90%
適用機種	PEFY-P280MG5-F	
材 質	高分子繊維不織布エアフィルタ	
個 数	2個	
フィルタ ボックス	PAC-KE95TB	




<高性能フィルタ組み込み仕様> KL94C569

単位	スケール	作成日	形名	PEFY-P280MG5-F		
mm	NTS	2017-05-15	インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PEFY-P280MG5F-HPF	副番	頁 2/2




- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
4. 別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿工元素のメンテナンスの為に、1ランク大きい(600×600)点検口を設けてください。(サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
5. 必ず指定のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。



サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

ドレン配管接続図




<ロングライフフィルタ組込み仕様> KL94C570

機種	①ガス配管サイズ	②H配管サイズ	③ドレン配管
PEFY-P224MG5-F	φ19.05	φ9.52	ドレン配管 VP-25 <LH接手>(付属)
PEFY-P280MG5-F	φ22.2		

単位	スケール	作成日	形名	PEFY-P280MG5-F
mm	NTS	2017-05-15	インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-PEFY-P280MG5-F-LF
			副番	
			頁	1/2

ロングライフフィルタ

形名	PAC-KE85LAF
材質	合成繊維不織布エアフィルタ
個数	2個
フィルタボックス	PAC-KE95TB



<ロングライフフィルタ組込み仕様> KL94C570

単位	スケール	作成日	形名	PEFY-P280MG5-F		
mm	NTS	2017-05-15	インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PEFY-P280MG5-F-LF	副番	頁 2/2