

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (天井ビルトイン形)						
形名	PD-RP40GA14		台数		記号	
電 源			冷 房	暖 房		
電 力			単相 200V 50Hz			
能 率			3.6	4.0		
空気条件	室内側	乾球温度 / 湿球温度	27 / 19		20 / -	
	室外側	乾球温度 / 湿球温度	35 / -		7 / 6	
電気特性	消費電力		0.14		0.12	
	運転電流		0.80		0.69	
リモコン温度設定範囲			19~30 (ドライ含)		17~28 ※1	
送風機	形式 × 個数		シロココファン × 1			
	風量 (強/中/弱)		14.0 / 12.0 / 10.0			
	機外静圧		(10)・30・(60)・(110) { (20)・40・(70)・(120) }			
	電動機出力		0.085 × 1			
外 装			本体: 溶融亜鉛メッキ鋼板 ハル: ビュアホワイト 6.4Y 8.9/0.4			
外形寸法 (本体) <高さ×幅×奥行>			mm 272 × 900 × 701			
外形寸法 (ハル) <高さ×幅×奥行>			mm 55 × 1400 × 600			
熱交換器形式			クロスフィン			
エアフィルター			合成繊維不織布エアフィルター (ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
防音・断熱材			発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
冷媒配管サイズ 液 / ガス			mm φ6.35 / φ12.7			
ドレン配管サイズ			mm 外径φ32 (PVC管 VP-25接続可)			
運転音<PWL> (強/中/弱)			dB 60 / 57 / 53			
質 量			kg 本体: 29 ハル: 8			
機外配線	最小電線太さ		mm			
	配線用遮断機		A			
構成部品	運転調整装置 (別売)		ワイヤードリモコン: MAスマートリモコン、MAスム-リモコン ワイヤレスリモコン (操作部+受光部; 受光部は本体には取付できません)			
	メンテナンスハル (別売)		吸込口付メンテナンスハル (塗装) メンテナンスハル (天井組込用)			
付属品	据付説明書、取扱説明書、冷媒配管用断熱パイプ、ドレンホース、ドレンホース用断熱パイプ、結束バンド、吊り用座金、円形ダクトフランジ					
特記事項、標準外仕様等	風量・電気特性・運転音は、標準機外静圧30 [40] Paの値です。 機外静圧の { } 内は、角ダクト仕様の値です。 機外静圧欄の () 内数値は、静圧変更設定時の値です。 後吸込仕様の機外静圧は、(20)・40・(70)・(120) [(30)・50・(80)・(130)] です。					
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015およびJRA4002:2016の条件による値です。 2. 実際の冷暖房能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. 運転音はJRA4065: 2013「パッケージエアコンコンプレッショナーの音響レベル試験方法」に基づいた値です。 4. 化粧ハルや別売部品組込みにより電気特性、機外静圧、騒音などが変化する場合があります。詳細は据付説明書及び別売部品組込仕様書をご覧ください。 5. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。 6. 天井内が高湿多湿雰囲気 (露点温度26℃以上) で長時間運転されますと、室内ユニットに結露する場合があります。 7. ※1 ズバ暖スリム室外ユニットを組み合わせた場合、MAスマートリモコン (PAR-40MA) からの温度設定範囲は10~28℃です。 					

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書		形名	PD-RP40GA14	
三菱電機株式会社		仕様書番号	WYNG2-6179-5	



- 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
- 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
- ドレンポンプ内蔵です。
- ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があります、水漏れの原因となります。
- オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが55mmアップします。
- 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。



機種	パネル形名	A	B	C	D	E	F	G	H	①ガス配管サイズ*	②エキ配管サイズ*
PD-RP40, 50, 56GA14	CMP-P56DLWHG(塗装パネル) CMP-P56DLXHG(天井材組込パネル)	900	954	1000	225	450	-	-	1400	φ12.7	φ6.35
PD-RP63GA14 PD-RP71, 80GA14	CMP-P90DLWHG(塗装パネル) CMP-P90DLXHG(天井材組込パネル)	1100	1154	1200	230	320	320	-	1600		
PD-RP112, 140, 160GA14	CMP-P160DLWHG(塗装パネル) CMP-P160DLXHG(天井材組込パネル)	1400	1454	1500	220	320	320	320	1900	φ15.88	φ9.52

<標準仕様(下吸込)>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PD-RP40,50,56,63,71,80,112,140,160GA14
DIM. mm	17-12-14		天井ビルトイン形室内ユニット 外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KL94L810
		REV.	PAGE 1/2

天井開口部詳細



機種	J	K	L	M
PD-RP40, 50, 56GA14	1360	860	9	800
PD-RP63GA14	1560	1060	11	1000
PD-RP71, 80GA14				
PD-RP112, 140, 160GA14	1860	1360	14	1300

ドレン配管接続図



角ダクト仕様



<標準仕様（下吸込）>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PD-RP40,50,56,63,71,80,112,140,160GA14
DIM. mm	17-12-14		天井ビルトイン形室内ユニット 外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KL94L810
		REV.	PAGE 2/2



室内基板サービス用LEDの動作説明

記号	正常時のLED動作
LED1	主電源(室内機200V)印加時→点灯
LED2	MAリモコン給電時→点灯
LED3	室内外通信時→点滅

加湿器記号説明

記号	名称
XF1	補助継電器
SV1,2	電磁弁(加湿給水用)
33P2	フロートスイッチ(水位検知用)
FUSE	ヒューズ(5A)

室内ユニット記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
I. B.	室内コントローラ基板	I. B.	室内コントローラ基板	MF	送風機用電動機
CN25	コネクタ(別売:加湿器)	SW6	スイッチ(機種設定<表4参照>)	TH1	サーミスタ(室内吸込温度検知)
CN2L	コネクタ(別売:ロスナイ,遠方表示キット)	SWE	コネクタ(送風機・ドレンポンプ*試運転用)	TH2	サーミスタ(室内配管<液管>温度検知)
CN32	コネクタ(別売:遠方発停用7*7*7)	P. B.	室内電源基板	TH5	サーミスタ(室内配管<二相管>温度検知)
CN41	コネクタ(別売:JEMA標準HA端子-A)	F01	ヒューズ(AC250V 6.3A)	ACL	交流リフタ
CN51	コネクタ(集中管理)	ZNR01,02	バリスタ	DP	ドレンポンプ*
CN90	コネクタ(別売:ワイヤレス受光基板)	DSA	アレスタ	FS	フロートスイッチ
CN105	コネクタ	X01	補助継電器	TB1	端子台(室外:電源)
J41,42	スイッチ(ワイヤレス*アナンパ*設定)	X10	補助継電器	TB3	端子台(室外:内外接続)
SW1	スイッチ(機種設定<表1参照>)	R. B.	リモコン基板	TB4	端子台(室内:内外接続)
SW2	スイッチ(能力設定<表2参照>)	TB6	端子台(室内:ユニット接続)	TB5	端子台(室内:リモコン伝送線)
SW5	スイッチ(機能設定<表3参照>)	LCD	液晶表示器	CNI	コネクタ(別売:加湿器,オートパ*ン)

<表1> SW1(機種設定)

能力	SW2(能力設定)	能力	SW2(能力設定)	能力	SW2(能力設定)
吹出口ユニット(オートパ*ン付)未使用時	40形	63形	71形	112形	140形
吹出口ユニット(オートパ*ン付)使用時	50形	56形	80形	160形	

<表3> SW5(機能設定)

機能
1 2 3 4 5 6 7 8
ON OFF

PAR-26MA2 接続時はOFF

<表4> SW6(機種設定)

機種
1 2
ON OFF

- 注1. 記号説明
- (太破線): 現地配線 / - - - (細破線): 別売部品 / ⊕: コネクタ / ⊙: 端子台
 - ドレンポンプ試運転時は、室内コントローラ基板上コネクタ(SWE)をONに差替えてください。ドレンポンプがまわります。(但し、室内外渡り配線がされていかつ室外ユニットが通電状態の場合)
 - 室内外接続線には極性がありますので、本図の番号に従い配線してください。
 - 図中* A部は加湿器用電磁弁強制運転時のコネクタです。(挿入状態で電源を入ると連続運転となります。) 試運転確認後はコネクタを取り外してください。

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PD-RP40,50,56,63,71,80,112,140,160GA14
DIM. -	17-12-12	天井ビルトイン形室内ユニット 電気配線図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW.NO. W KL94L777
		REV. PAGE 1/1