

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (天井ビルトイン形下吸込角ダクトフランジ仕様)

形名	PDFY-J112M-C	台数		記号	
----	--------------	----	--	----	--

能力		kW		冷房	11.2	暖房	12.5
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度		27°C/19°C		20°C/ -	
	室外側	乾球温度/湿球温度		35°C/ -		7°C/ 6°C	
電源		単相200V 50/60 Hz					
電気特性	消費電力	kW	0.31 / 0.36		0.30 / 0.35		
	運転電流	A	1.81 / 2.05		1.74 / 1.98		
リモコン設定温度範囲		°C	19~30(ドライ含)		17~28		
風向調整		上下方向	-				
送風機	形式×個数	シロッコファン×2					
	風量(強/弱)	m³/min	28.0/19.5				
	機外静圧	Pa	50/100				
	電動機出力	kW	0.075<0.110>				
外装		材:溶融亜鉛メッキ鋼板 パネル:マンセル0.70Y8.59/0.97					
外形寸法	本体(H×W×D)	mm	335×1510×775				
	パネル(H×W×D)	mm	58×1590×600				
熱交換器形式		クロスフィン					
エアフィルタ		合成繊維不織布エアフィルタ(ロングライフ)					
防音・断熱材		グラスウール・発泡ポリエチレン					
冷媒配管サイズ 液/ガス		mm	φ9.52/φ19.05				
ドレン配管サイズ		mm	外径φ32(PVC管VP-25接続可)				
運転音(強/弱)		dB	41/35				
質量		kg	本体: 52 パネル: 8.5				
機外配線	最小電線太さ	1.6mm					
	配線用遮断器	15A					
構成部品	運転調節装置(別売)	MAリモコン(自動アドレス設定可能) M-NETリモコン					
	化粧パネル(別売)	塗装パネル(塗装色:マンセル0.70Y/8.59/0.97) 天井材組込(天井材貴社組込)					
	その他の取付可能主要別売部品	高性能フィルタ : 比色法65%/90% (別売の専用取付枠が必要です) 補助電気ヒータ : 単相200V 3.0kW 加湿器(内蔵タイプ): 加湿能力1.4L/h(透湿模式) 下吸込キャンバスダクト ・吹出口ユニット 下吸込用高性能フィルタボックス ・分岐ダクト 円形ダクト1m/2m					
付属品	(室内ユニット本体) 据付説明書・取説説明書・ドレンホース・ホースクランプ・ドレンホース用断熱パイプ・冷媒配管用断熱パイプ 結束バンド・円形ダクトフランジ (化粧パネル) 取付説明書・パネルゲージ・ダンツキネジ						
特記事項, 標準外仕様等	上記運転音・電動機出力は、標準機外静圧50Paで<>値は、ファンモータをHiタップに切換えた時の値です。 組込部品 角ダクトフランジ						
注意事項	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。 3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計A特性値) 4. 化粧パネルや別売部品の組み込みにより電気特性、機外静圧、騒音等が変化する場合があります。詳細は据付説明書及び別売部品組込仕様書をご覧ください。 5. 本製品を長く安心してお使い頂くには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。						

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書		形名	PDFY-J112M-C	台数	
三菱電機株式会社	作成日	99-9-28	仕様書番号	WYNC0-3728	副番
					記号

作成	本田(恵)、榎原、山中	改定		改定		改定	
検認	中村、倉地 99-9	改定		改定		改定	






角ダクトフランジ

形名	PAC-KD64KDF
適用機種	PDFY-J/P112.140M-C

- 注：1. オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが32mmアップします。
 2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。
 3. 吊りボルトはM10を使用してください。(現場手配)
 4. オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスがサイドスライドメンテになりますので、1ランク上のパネルを使用してください。(サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。)


< >寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です。

- < 配管サイズ > < スパナサイズ >
- ① 冷媒配管 (ガス) フレキ接続 φ19.05 (本体側29HEX, フレキ側側36HEX) ...
 ② (I材) φ9.52 (本体側19HEX, フレキ側側22HEX) ...
 ③ ドレン VP-25<フレキ継手200mm> (付属)



注：ドレンアップメカを御使用にならない場合は (X1) 部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン接続の処理をお願いします。



下吸込仕様<角ダクトフランジ組込み>

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		PDFY-J/P112.140M-C	
DIM. IN mm	作成日 DATE	99-10-19	承認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN	本田 (憲)	USER
1 / NTS	検査 CHECKED	下中	FILE
	設計 DESIGNED	榎原 中村 倉地	W267704
			PAGE /

改定 CHANGE

H