

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (天井ビルトイン形後吸込仕様)			
形名	PDFY-J45M-A1	台数	記号

能力	kW		冷房	4.5	暖房	5.0
	空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	27°C/19°C	20°C/ -	
		室外側	乾球温度/湿球温度	35°C/ -	7°C/ 6°C	
	電源	単相200V 50/60 Hz				
電気特性	消費電力	kW	0.14 / 0.16	0.13 / 0.15		
	運転電流	A	0.82 / 0.90	0.75 / 0.84		
リモコン設定温度範囲	°C		19~30 (ドライ含)	17~28		
風向調整	上下方向		-			
送風機	形式×個数		シロッコファン×2			
	風量(強/中1/中2/弱)	m³/min	14.0/12.5/11.0/10.0			
	機外静圧	Pa	15-35-85 {30-50-100}			
	電動機出力	kW	0.085 (電動機に200V印加時の値です)			
外装	本体:溶融亜鉛メッキ鋼板					ハ°札:マンセル0.70Y8.59/0.97
外形	本体(H×W×D)	mm	301×960×829			
寸法	パネル(H×W×D)	mm	60×1440×650			
熱交換器形式	クロスフィン					
エアフィルタ	合成繊維不織布エアフィルタ (ロングライフ)					
防音・断熱材	グラスウール・発泡ポリエチレン					
冷媒配管サイズ	液/ガス	mm	φ6.35/φ12.7			
ドレン配管サイズ		mm	外径φ32 (PVC管VP-25接続可)			
運転音(強/中1/中2/弱)		dB	35/33/31/29			
質量		kg	本体: 35.5 パネル: 8.5			
機外配線	最小電線太さ		1.6mm			
	配線用遮断器		15A			
構成部品	運転調節装置 (別売)		ユニットリモコン(自動オフ設定可能)			
			ネットワークリモコン			
	化粧パネル (別売)		塗装パネル (塗装色:マンセル0.70Y/8.59/0.97)			
		天井材組込 (天井材貴社組込)				
その他の取付可能主要別売部品	高性能フィルタ 比色法65%/90%					
		補助電気ヒータ : 単相200V 1.0kW				
		加湿器 (内蔵タイプ) : 加湿能力0.4t/h (透湿膜式)				
		吹出口ユニット ・分岐ダクト				
		円形ダクト1m/2m ・角ダクトフランジ				
付属品	(室内ユニット本体)					
		据付説明書・取扱説明書・ドレンホース・ホースランフ・ドレンホース用断熱ハ°フ°				
		冷媒配管用断熱ハ°フ°・結束バンド・円形ダクトフランジ				
		(メンテナンスパネル)				
		取付説明書・トリックナグ・フョホル				
特記事項, 標準外仕様等	上記風量・運転音・電動機出力は、標準機外静圧35{50}Paでの値です。又、機外静圧で{}内は、別売の角ダクトフランジご使用の場合です。					
		組込部品	後吸込用フィルタボックス			
注意事項	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。					
	2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。					
	3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計A特性値)					
	4. 化粧ハ°札や別売部品の組み込みにより電気特性、機外静圧、騒音等が変化する場合があります。詳細は据付説明書及び別売部品組込仕様書をご覧ください。					
	5. 本製品を長く安心してお使い頂くには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。					

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書		形名	PDFY-J45M-A1	台数	
三菱電機株式会社	作成日	98-10-5	仕様書番号	WYNC0-3016	副番
				A	記号

作成	福田、榎原、山中	改定	福田、津田、山中	改定	
検認	杉野、倉地 98-10	改定	杉野、倉地 99-6	改定	

