



※上図範囲内で付属のドレンホースを使用して
ドレン揚程の処理をお願いします。





注1．オプションの高性能フィルター組込時は本体高さが32mmアップします。
2．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。
3．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
4．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
5．オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスが本体横方向からとなり標準サイズの化粧パネルでは下方からのメンテナンスが出来ませんので1ランク上の化粧パネルをご使用ください。（サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。）
6．ドレンアップメカをご使用にならない場合は、自然排水口に付属のドレンホースを接続してください。

角ダクトフランジ

形　名	適用機種
PAC-KD60KDF	PDFY-P22，28，36M-E2
PAC-KD61KDF	PDFY-P45，56M-E2
PAC-KD63KDF	PDFY-P71，80，90M-E2

＜角ダクト組込み仕様（下吸込）＞

機　種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管
PDFY-P22・28・36M-E2	790<1040>	750<1000>	710	742	696	640	<250>	4<254>	95	9	520	36	39	φ12.7	φ6.35	ドレンホース VP-25 <フレキ接手 175mm>（付属）
PDFY-P45・56M-E2	1040<1240>	1000<1200>	960	992	946	890	<200>	4<204>	90	13	780	39	42			
PDFY-P71・80・90M-E2	1240<1590>	1200<1550>	1160	1192	1146	1090	<350>	4<354>	92.5	16	975	39	36	φ15.88	φ9.52	

＜　＞寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	09-06-26		PDFY-P22・28・36・45・56・71・80・90M-E2 インバーターマルチエアコン フリーブランシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKB94T670	REV. / PAGE 1/1

*