

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (天井埋込形 オールフレッシュ・加湿器仕様)							
形名	PEFY-J140M-B1-F		台数		記号		
能力			冷房		暖房		
kW			14.0		13.2		
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	33°C/28°C		0°C/-2.9°C		
	室外側	乾球温度/湿球温度	33°C/28°C		0°C/-2.9°C		
電源	単相 200V 50/60 Hz						
電気特性	消費電力	kW	0.20/0.21		0.20/0.21		
	運転電流	A	1.03/1.12		1.03/1.12		
リモコン温度設定範囲	°C		19~30 (ドライ含)		17~28		
風向調節	上下方向		-				
送風機	形式×個数	シロッコファン×2					
	風量	m ³ /min	14				
	機外静圧	Pa	(50)・120・(190)				
	電動機出力	kW	(0.04)・0.08・(0.13)				
外装	溶融亜鉛メッキ鋼板						
外形寸法	本体 (H×W×D)	mm	380×1200×900				
	パネル (H×W×D)	mm	-				
熱交換器形式	クロスフィン						
エアフィルター	-						
防音・断熱材	EPS・発泡ポリエチレン						
冷媒配管サイズ 液/ガス	φ mm	9.52/19.05					
ドレン配管サイズ	φ mm	外径32 (PVC管 VP-25接続可)					
運転音	dB(A)	(26)・36・(41)					
質量	kg	73					
機外配線	最小電線太さ	1.6mm					
	配線用遮断器	15A					
構成部品	運転調節装置 (別売)	ユニットリモコン	: PAR-F35M-B (自動アドレス設定可能)				
		ネットワークリモコン	: PAR-F26M				
その他の取付可能主要別売部品	ロングライフ : 合成繊維不織布エアフィルタ(別売のフィルタボックスが必要です) 高性能フィルタ : NBS65%、NBS90%(別売のフィルタボックスが必要です) フィルタボックス : 外形寸法 奥行き98mmアップ ドレンアップメカ : ドレンアップ高さ本体下面から328mm(最高550mm)						
付属品	据付説明書・取扱説明書・吊り用座金・ドレンホース・ 冷媒配管用断熱パイプ・結束バンド						
特記事項, 標準外仕様等	上記電気特性は機外静圧130Paタップ使用時の値です。						
	組込部品	加湿器 : 加湿能力 1.1L/h(透湿膜式)					
注意事項	1. 冷暖房能力は、冷媒配管相当長 5mで運転した場合の最大能力です。						
	2. 実際の能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。						
	3. オールフレッシュ室内ユニット接続時、室外ユニットに接続可能な室内ユニット(標準、オールフレッシュ)合計容量は室外ユニット容量の110%までとします。						
	4. 運転可能気温度範囲は (冷房:21°CDB/15.5°CWB~43°CDB/35°CDB) とします。 (暖房:-10°CDB/ - ~20°CDB/ -)						
	※冷房時21°CDB以下、暖房時20°CDB以上で強制サーモOFF(送風状態)になります。						
	5. 運転音は JIS B 8616 条件による無響室でのデータです。(騒音計 Aスケール値)						
	6. 本機の室温検知はリモコンサーモで行いますので、必ずリモコンを取り付けてください。 ※別売のルームサーモは使用できませんのでご注意ください。						
	7. 本機は冷暖自動運転できません。また冷房、暖房モード共、サーモOFF時は送風状態になります。						
	8. 本機はいかなる場合でも上記定格風量の110%以下で御使用願います。運転範囲の詳細は風量機外静圧線図をご参照ください。						
	9. 本機のみを室内の空調機として使用する場合には、冷房運転時の吹出しグリル結露にご注意願います。						
	10. 加湿器組込時で外気温度が5°C以下の場合には、加湿器凍結防止の為、強制的に暖房運転をすることがあります。						
	11. 吸込側にはエアフィルタ(別途手配)を必ず使用願います。市販のエアフィルタをご使用の場合は、フィルタサービスが容易にできる場所に取付けてください。						
	12. ロングライフフィルタと高性能フィルタの併用はできません。						
	13. 加湿器の寿命は一般の上水で5年です。加湿能力の低下やエレメントからの水漏れが確認されたら交換してください。						
14. 本機はヒューミスタッドを使用できません。							
パッケージエアコン 室内ユニット仕様書			形名	PEFY-J140M-B1-F		台数	
三菱電機株式会社		作成日	99-1-11	仕様書番号	WYNC0-3244	副番	
作成	永田、塚、小、ヤ		改定			改定	
検認	杉野、倉、也 99-1		改定			改定	
		記号					

