



No.	名称	No.	名称
1	冷媒配管<ガス>...φL ろう付	7	アース端子(制御箱内に設置)...5ねじ
2	冷媒配管<液>...φ9.52 ろう付	8	基礎ボルト穴...4-φ12
3	ドレン穴...Rc1	9	透湿膜加湿器配管穴...φ52ノックアウト穴
4	装置電源穴...φ43 パネル<右>貫通穴<左>ノックアウト穴	10	加湿器配管穴...φ27ノックアウト穴
5	電線穴...φ27ノックアウト穴	11	加熱器配管(蒸気入口・温水出口)・φ52ノックアウト穴:接続サイズ" M"
6	室内外連絡線穴, 伝送線穴...φ27ノックアウト穴	12	加熱器配管(蒸気出口・温水入口)・φ52ノックアウト穴:接続サイズ" M"

- 注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
 注2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
 注3. DM-E1形に背面ガードはありません。
 背面ガードが必要な場合は、サービス部品をご使用ください。

フィルドンフィルター組込

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
PFAV-P224(V)DM-E(1) PFAV-EP224(V)DM-E PFT-P224(V)DM-E(1)	980	962	1042	1014	715	675	100	640	16	29.5	19.05	R1	160	20	4
PFAV-P280(V)DM-E(1) PFAV-EP280(V)DM-E PFT-P280(V)DM-E(1)	1200	1182	1262	1234	895	835	152	800	18	39.5	22.2	R1¼	160	30	5

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P224, 280(V)DM-E(1) PFAV-EP224, 280(V)DM-E PFT-P224, 280(V)DM-E(1)
	11-08-29	15-02-03	
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKP96R958 REV. A PAGE 1/1