



NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>.....φL 0付	7	アース端子 (制御箱内に設置).....5芯*
2	冷媒配管<液>.....φ9.52 0付	8	基礎ボルト穴.....4-φ12
3	ドレン穴.....1B	9	透湿膜加湿器配管穴.....φ52 (P140形を除く)
4	装置電源穴.....φ43	10	加湿器配管穴.....φ27
5	電線穴.....φ27	11	加熱器配管 (蒸気入口・温水出口)・接続サイズ M'
6	室内外連絡線穴, 伝送線穴.....φ27	12	加熱器配管 (蒸気出口・温水入口)・接続サイズ M'

- 注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
 2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
 3. 左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。(P140形を除く)

遠方操作キット組込

DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P140, P224, P280 (V) M-E
	2003-09-18	2005-08-22	
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. W656140
		REV. B	PAGE 1/1