



| NO. | 名称 | NO. | 名称 |
|-----|-----------------------|-----|---------------------------|
| 1 | 冷媒配管<ガス>.....φL 0付 | 7 | アース端子(制御箱内に設置).....5ネジ |
| 2 | 冷媒配管<液>.....φ9.52 0付 | 8 | 基礎ボルト穴.....4-φ12 |
| 3 | ドレン穴.....1B | 9 | 加湿器配管穴.....φ27 |
| 4 | 装置電源穴.....φ43 | 10 | 加熱器配管(蒸気入口・温水出口)・接続サイズ**M |
| 5 | 電線穴.....φ27 | 11 | 加熱器配管(蒸気出口・温水入口)・接続サイズ**M |
| 6 | 室内外連絡線穴, 伝送線穴.....φ27 | | |

注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
 2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
 3. 左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。(P140形を除く)

蒸気・温水ヒーター組込

| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
|--------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|------|-------|--------|-----|
| PFAV-P140M-E | 760 | 742 | 822 | 794 | 383 | 343 | 154 | 230 | 10 | 68.5 | 15.88 | 1B | - |
| PFAV-P224M-E | 980 | 962 | 1042 | 1014 | 715 | 675 | 108 | 640 | 16 | 29.5 | 19.05 | 1B | 160 |
| PFAV-P280M-E | 1200 | 1182 | 1262 | 1234 | 895 | 835 | 160 | 800 | 18 | 39.5 | 22.2 | 1 1/4B | 160 |

| | | | |
|-----------|----------------|-----------------|--|
| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P140, P224, P280M-E |
| | 2003-09-10 | 2005-08-22 | |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | | DRW. NO. W656100 |
| | | | REV. A |
| | | | PAGE 1/1 |