





通風・サービススペース
通常最低限必要な寸法を示します。

100 ※750 400
850 (注4)


配管・配線等の掘付工事の
スペースは別途確保してください。




NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>・・・φ80ロックアウト穴：φ38.1るう付
2	冷媒配管<液>・・・φ60ロックアウト穴：φ19.05るう付
3	加湿器配管穴・・・φ43ロックアウト穴(ペーパーパン：R $\frac{1}{2}$ ，水スプレー：R $\frac{1}{2}$ ，蒸気スプレー：Rc1)
4	加湿器配線穴・・・φ38ロックアウト穴(ペーパーパン，水スプレー，蒸気スプレー)
5	装置電源穴・・・φ62ロックアウト穴
6	遠方操作キット配線穴(左取付け仕様)・・・φ43ロックアウト穴
7	蒸気・温水ヒーター配管穴(温水入口・蒸気出口)・・・φ82ロックアウト穴：Rc2 $\frac{1}{2}$
8	蒸気・温水ヒーター配管穴(温水出口・蒸気入口)・・・φ82ロックアウト穴：Rc2 $\frac{1}{2}$
9	アース端子(制御箱内に設置)・・・M5ねじ
10	ドレン穴・・・Rc1 $\frac{1}{4}$
11	基礎ボルト穴・・・4-φ20
12	室内外連絡線穴，伝送線穴・・・φ43ロックアウト穴



掘付詳細



掘付け時に受ける必要がある部分を で示しています。



- 注1. エアフィルターサービススペース(※印)をユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。エアフィルターサービススペース(※印)をユニットの左側面に設ける場合、遠方操作キットのサービススペースはユニットの側面から500mm必要になります。
2. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
3. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
4. 熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

遠方操作キット組込
(右取付け仕様)

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2023-12-22		床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P1600DMJ3-F
三菱電機株式会社			DWG.NO. W KP94C1NJ
			REV. *
			PAGE 1/1