



| NO. | 名称                    | NO. | 名称                        |
|-----|-----------------------|-----|---------------------------|
| 1   | 冷媒配管<ガス>.....φL 0付    | 7   | アース端子(制御箱内に設置).....5ネジ    |
| 2   | 冷媒配管<液>.....φ9.52 0付  | 8   | 基礎ボルト穴.....4-φ12          |
| 3   | ドレン穴.....1B           | 9   | 加湿器配管穴.....φ27            |
| 4   | 装置電源穴.....φ43         | 10  | 加熱器配管(蒸気入口・温水出口)・接続パイプ**M |
| 5   | 電線穴.....φ27           | 11  | 加熱器配管(蒸気出口・温水入口)・接続パイプ**M |
| 6   | 室内外連絡線穴, 伝送線穴.....φ27 |     |                           |

注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。  
 2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。  
 3. 左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。(P140形を除く)

蒸気・温水ヒーター組込

|              | A    | B    | C    | D    | E   | F   | G   | H   | J  | K    | L     | M      | N   |
|--------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|------|-------|--------|-----|
| PFAV-P140M-E | 760  | 742  | 822  | 794  | 383 | 343 | 154 | 230 | 10 | 68.5 | 15.88 | 1B     | -   |
| PFAV-P224M-E | 980  | 962  | 1042 | 1014 | 715 | 675 | 108 | 640 | 16 | 29.5 | 19.05 | 1B     | 160 |
| PFAV-P280M-E | 1200 | 1182 | 1262 | 1234 | 895 | 835 | 160 | 800 | 18 | 39.5 | 22.2  | 1 1/4B | 160 |

|           |                |                 |  |
|-----------|----------------|-----------------|--|
|           | 作成日付<br>ISSUED | 改定日付<br>REVISED | TITLE<br>床置ダクト形室内ユニット外形図<br>PFAV-P140, P224, P280M-E |
|           | 2003-09-10     | 2005-08-22      |  |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社       |                 | DRW. NO. W656100<br>REV. A<br>PAGE 1/1               |