



NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>.....φP 口付	7	アース端子(制御箱内に設置).....5本*
2	冷媒配管<液>.....φ9.52 口付	8	基礎ボルト穴.....4-φ12
3	ドレン穴.....1B	9	透湿膜加湿器配管穴.....φ52(P140形を除く)
4	装置電源穴.....φ43	10	加湿器配管穴.....φ27
5	電線穴.....φ27	11	加熱器配管(蒸気入口・温水出口接続サイズ*Q)
6	室内外連絡線穴, 伝送線穴.....φ27	12	加熱器配管(蒸気出口・温水入口接続サイズ*Q)

- 注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
 注2. 左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。(P140形を除く)
 注3. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
PFAV-P140M-E	760	742	822	794	383	343	154	230	10	68.5	686	660	20	15.88	18	-
PFAV-P224(V)M-E	980	962	1042	1014	715	675	108	640	16	29.5	906	880	24	19.05	18	160
PFAV-P280(V)M-E	1200	1182	1262	1234	895	835	160	800	18	39.5	1126	1100	28	22.2	11/48	160

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P140・P224・P280(V)M-E
	2003-07-29	2005-08-11	
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. W655410
			REV. B
			PAGE 1/1