



NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>.....φE 0付	7	アース端子(制御箱内に設置).....5ヶ*
2	冷媒配管<液>.....φ9.52 0付	8	基礎ボルト穴.....4-φ12
3	ドレン穴.....1B	9	透湿膜加湿器配管穴.....φ52 (P140形を除く)
4	装置電源穴.....φ43	10	加湿器配管穴.....φ27
5	電線穴.....φ27	11	加熱器配管(蒸気入口・温水出口接続サイズ**F)
6	室内外連絡線穴, 伝送線穴.....φ27	12	加熱器配管(蒸気出口・温水入口接続サイズ**F)

注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
 注2. 左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。(P140形を除く)。

	A	B	C	D	E	F
PFAV-P140M-E	760	742	822	794	15.88	18
PFAV-P224(V)M-E	980	962	1042	1014	19.05	18
PFAV-P280(V)M-E	1200	1182	1262	1234	22.2	1 1/4B

プレナム組込

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2003-07-29	2005-08-22	床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P140・P224・P280 (V) M-E
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W655406
		REV. B
		PAGE 1/1