後吸込ダクトフランジ



平面図詳細



吹出ダクトフランジ



通風・サービススペース



通常最低限必要な寸法を示します．
配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。









注1．伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
2．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の
問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED 2020-02-19	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P335DME3-F リモコンカバー
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO. GA-7GV5G1-0033	REV. / PAGE 1/1