







別売吹出ダクトフランジ組込時



壁面固定金具詳細




吸込ダクトフランジ<別売部品>





吹出ダクトフランジ付属ふさぎ板
<別売部品>PAC-CD15CLD


通風・サービススペース
通常最低限必要な寸法を示します。




配管・配線等の据付工事のスペースは
別途確保してください。



据付詳細



据付け時に受ける必要がある部分を で示しています。



1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
2. HEPAフィルター用ユニットを組込んだ場合、外気取入れはできません。
3. 別売吹出ダクトフランジ使用時は、設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
4. 熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。ユニットの移動ができない場合は両側面に500mmのスペースを確保して施工してください。
5. 標準仕様のドレン穴は左取出しとなっています。ドレンパンの向きを変更して右取出しにすることができます。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

HEPAフィルター	形名	PAC-CG45CAF
	集塵効率	D.O.P<0.3μ>99.97%
	質量	14.5kg×2
HEPAフィルター用ボックス	質量	100kg

*集塵効率はHEPAフィルター単体の集塵効率を示します。

NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>・・・φ28,58ろう付	8	基礎ボルト穴・・・4-φ12
2	冷媒配管<液>・・・φ12,7ろう付	9	蒸気・温水ヒーター配管穴(蒸気入口・温水出口)・・・φ52ノックアウト穴(接続サイズ:Rc1 1/2)
3	ドレン穴・・・Rp1	10	蒸気・温水ヒーター配管穴(蒸気出口・温水入口)・・・φ52ノックアウト穴(接続サイズ:Rc1 1/2)
4	装置電源穴・・・φ52ノックアウト穴	11	遠方操作キット 配線穴・・・φ43ノックアウト穴
5	電線穴・・・φ37ノックアウト穴	12	加湿器配管穴・・・φ27ノックアウト穴(ペーパーパン:R1/2, 蒸気スプレー:Rc1/2)
6	室内外連絡線穴, 伝送線穴・・・φ27ノックアウト穴	13	加湿器配管穴・・・φ27ノックアウト穴(水スプレー:R1/2)
7	アース端子(制御箱内に設置)・・・M5ねじ	14	加湿器配線穴・・・φ27ノックアウト穴(ペーパーパン, 水スプレー, 蒸気スプレー)

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS R 度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P450DMJ3
	2023/12/22		
三菱電機株式会社			DWG.NO. W KP94C1MX
			REV. *
			PAGE 1/1