






通風・サービススペース
通常最低限必要な寸法を示します。






配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。
※1 加湿器制御箱を右側面に取付時は500mm必要になります。



吹出ダクトフランジ



後吸込ダクトフランジ



No.	名称	No.	名称
1	冷媒配管<ガス>...φ28.58 ろう付	7	アース端子(制御箱内に設置)...5ねじ
2	冷媒配管<液>...φQ ろう付	8	基礎ボルト穴...4-φ12
3	ドレン穴...Rc1 1/4	9	加湿器配管穴...φ27
4	装置電源穴...φ52 パネル<右>貫通穴<左>ロックアウト穴	10	加熱器配管(蒸気・温水)...φ52ロックアウト穴:接続サイズ"Rc1 1/2"
5	電線穴...φ37ロックアウト穴	11	給水ストレーナー(付属品)
6	室内外連絡線穴, 伝送線穴...φ27ロックアウト穴		

- 注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
 2. 異電圧機種の場合、ペーパーパン加湿器は受注対応部品となります。別売部品(PAC-CG40VP)は使用できません。
 3. 本図はペーパーパン加湿器が右配管の場合を示します。左配管の場合は反対勝手となります。
 4. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

ペーパーパン加湿器組込

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	S
PFAV-P530(V)DM-E(1)-F	1200	1258	1230	1046	1006	257	4	1028	16	1126	10	1100	28	1178	12.7	72
PFAV-P670(V)DM-E(1)-F	1420	1478	1450	1253	1213	247	5	1235	18	1346	12	1320	32	1398	15.88	83.5

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	11-08-29	15-02-24	床置ダクト形 室内ユニット外形図 PFAV-P530, 670(V)DM-E(1)-F
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKP96R977 REV. A PAGE 1/1

