



通風・サービススペース
 図中寸法は最小寸法を示します。

配管・配線等の据付工事は別途確保してください。
 また、エアフィルターのサービスを本体右側から行う場合は、図中※印の寸法を確保してください。

- 注1. エアフィルターサービススペース(※印)の寸法をユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。
 2. 別売のプレナムは現地にて組立て作業をする必要があります。取付説明書に従って組立ててください。
 3. 伝送線と電圧200V以上の配線は、必ず分けた経路としてください。

NO.	名称
1	No.1 冷媒配管口(ガス) φ75ロックアウト穴
2	No.1 冷媒配管口(液) φ43ロックアウト穴
3	電源穴 φ62ロックアウト穴
4	室内外連絡線穴、伝送線穴 φ38ロックアウト穴
5	加湿器配管接続口 φ38ロックアウト穴
6	加湿器電源穴 φ38ロックアウト穴
7	加熱器配管(温水出口・蒸気入口) φ70ロックアウト穴:Rc2
8	加熱器配管(温水入口・蒸気出口) φ70ロックアウト穴:Rc2
9	アース端子(制御箱内に設置) 5ねじ

	A	B
PFAV-P670(V)DM-E(1)		
PFT-P670(V)DM-E(1)	φ28.58	φ15.88
PFAV-P800(V)DM-E(1)		
PFT-P800(V)DM-E(1)	φ31.75	φ19.05

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	11-08-29	15-01-22	床置ダクト形 室内ユニット外形図 PFAV-P670・800(V)DM-E(1) PFT-P670・800(V)DM-E(1)
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKP96R940 REV. C PAGE 1/1