



NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>・・・φ15,88ろう付	8	基礎ボルト穴・・・4-φ12
2	冷媒配管<液>・・・φ9,52ろう付	9	蒸気・温水ヒーター配管穴(蒸気入口・温水出口)・・・φ52ロックアウト穴(接続サイズ:R1 1/4)
3	ドレン穴・・・Rp1	10	蒸気・温水ヒーター配管穴(蒸気出口・温水入口)・・・φ52ロックアウト穴(接続サイズ:R1 1/4)
4	装置電源穴・・・φ43ロックアウト穴	11	遠方操作キット配線穴・・・φ43ロックアウト穴
5	電線穴・・・φ27ロックアウト穴	12	加湿器配管穴・・・φ27ロックアウト穴(ペーパーパン:R1/2, 蒸気スプレー:Rc1/2)
6	室内外連絡線穴, 伝送線穴・・・φ27ロックアウト穴	13	加湿器配管穴・・・φ27ロックアウト穴(水スプレー:R1/2)
7	アース端子(制御箱内に設置)・・・M5ねじ	14	加湿器配線穴・・・φ27ロックアウト穴(ペーパーパン, 水スプレー, 蒸気スプレー)

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PF-PAV-P80-140(V)DMJ1
DIM. mm	17-02-13	22-04-15	
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KQ94R741
		REV. E	PAGE 1/1

プレナム組込