








外気取入フランジ<別売部品>



通風・サービススペース
通常最低限必要な寸法を示します。



吹出ダクトフランジ



| NO. | 名称 | NO. | 名称 |
|-----|---------------------------------|-----|--|
| 1 | 冷媒配管<ガス>...φN ろう付 | 8 | 基礎ボルト穴...4-φ12 |
| 2 | 冷媒配管<液>...φ9.52 ろう付 | 9 | 給水ストレーナー (付属品) |
| 3 | ドレン穴...Rc1 | 10 | 加湿器配管穴...φ27 ノックアウト穴 |
| 4 | 装置電源穴...φ43 パネル<右>貫通穴<左>ノックアウト穴 | 11 | 加熱器配管 (蒸気入口・温水出口) ...φ52ノックアウト穴:接続寸法' P' |
| 5 | 電線穴...φ27 ノックアウト穴 | 12 | 加熱器配管 (蒸気出口・温水入口) ...φ52ノックアウト穴:接続寸法' P' |
| 6 | 室内外連絡線穴, 伝送線穴...φ27 ノックアウト穴 | 13 | 遠方操作キット配線穴...φ43 ノックアウト穴 |
| 7 | アース端子 (制御箱内に設置) ...5ねじ | | |

注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
 2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

3. 水スプレー式加湿器は受注対応部品です。
 4. 水スプレー式加湿器はヘッダー1本タイプと2本タイプがあります。本図はヘッダー2本タイプで、右配管の場合を示します。左配管の場合は反対勝手となります。またヘッダー1本の場合は下段のヘッダーのみとなります。



水スプレー式加湿器組込

| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
|-------------------|------|------|------|------|-----|----|-----|-----|------|---|-----|----|-------|--------|
| PFAV-RP224(W)CM-E | 980 | 962 | 1042 | 1014 | 100 | 20 | 715 | 675 | 29.5 | 4 | 640 | 16 | 19.05 | R1 |
| PFAV-RP280(W)CM-E | 1200 | 1182 | 1262 | 1234 | 152 | 30 | 895 | 835 | 39.5 | 5 | 800 | 18 | 22.2 | R1 1/4 |


| | | | |
|-----------|----------------|-----------------|---|
| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
| | 11-04-08 | 13-01-07 | 設備用インバーターエアコン リブレース専用タイプ 室内ユニット 外形図 PFAV-RP224・RP280(V)CM-E |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | | DRW. NO. WKP94R616 REV. A PAGE 1/1 |



※1. 室内基板のSW7-1をOFF→ONにしてください。(注6)
 ※2. 本図の配線接続の他に、注6に示す別売遠方表示用アダプター(PAC-SA88HA)、またはM制御遠方表示キット(PAC-CG92HK)の手配・接続が必要です。
 ※3. 電磁弁21Wは、200V 1A以下の物を使用してください。電流容量が1A以上になる場合は、リレー受けてください。



- 注1. 本図は別売組込時の配線図を示します。標準のみの電気配線接続は、標準の電気配線図を参照してください。
 2. 電源には必ず漏電遮断器を設けてください。
 3. 遠方発停用アダプター、M制御遠方表示キットの接続要領は、標準電気配線図をご参照ください。
 4. ⊗印は別売付属配線と現地配線との接続箇所を示します。(接続端子は別売に付属)
 5. 透湿膜、蒸気スプレー、ペーパーパン加湿器は23HS(湿度調節器)を使用しない場合、端子台のA1、A3を短絡してください。
 6. 蒸気・温水ヒーターは、ヒートポンプ暖房または蒸気・温水による暖房の切替運転になります。
 ※ヒートポンプ暖房と蒸気・温水暖房を同時に運転することはできません。
 下記要領に従って、SW設定、配線接続してください。
 1) SW7-1をONに設定してください。
 2) 下図のように切替SW、リレーを設けてください。(現地手配)



- 切替SW (現地手配)
 ONで蒸気・温水暖房(圧縮機は運転しません)
 OFFでヒートポンプ暖房(電磁弁(現地手配)は動作しません)
 ※接点が微小電流用(DC12V 1mA相当)の場合、下記リレー(現地手配)は不要です。直接基板へ接続してください。
 - リレー (現地手配)
 微小電流対応(DC12V 1mA相当)のものを使用してください。
- ① 別売遠方表示用アダプター(PAC-SA88HA)を使用する場合
 下図①のように遠方表示用アダプターに配線接続してください。
 ② 別売M制御遠方表示キット(PAC-CG92HK)を使用する場合
 下図②のように遠方表示キット内のBC-B2間に配線接続してください。



※ヒートポンプ暖房/蒸気・温水暖房の切替入力と、室内ユニットから出力信号(運転、異常、冷房、暖房、送風)を併用する場合は、図②に示すように、別売M制御遠方表示キット(PAC-CG92HK)をご使用ください。
 この場合、遠方表示用アダプター(PAC-SA88HA)を用いた図①の接続は不要です。
 3) 冷房運転時は上記切替SW(現地手配)を必ずOFFにしてください。
 ONの状態では圧縮機が運転しません。

記号説明

| 記号 | 名称 |
|-------|---------------------|
| M | 送風機用電動機 |
| A. B. | アドレス基板 |
| R. B. | リモコン基板 |
| LCD | 液晶表示器 |
| TB2 | 電源端子台 |
| TB5 | 伝送端子台 |
| TB6 | 端子台(室内ユニット接続) |
| TB15 | MAリモコン用端子台 |
| TBX | 別売接続用端子台 |
| F | ヒューズ<6.3A> |
| F1 | ヒューズ<10A> |
| T | 電源トランス |
| DSA | アレスター |
| LEV | 電子式リニア膨張弁 |
| ZNR | バリスター |
| 51F | 熱動過電流継電器 |
| 52F | 補助継電器(送風機用) |
| TH21 | 室温検出用サーミスター |
| TH22 | 配管温度検出用サーミスター(液) |
| TH23 | 配管温度検出用サーミスター(ガス) |
| X4 | 補助継電器(送風機用) |
| CN23 | コネクター(ファン異常) |
| CN25 | コネクター(加湿器) |
| CN32 | コネクター(遠方切替) |
| CN41 | コネクター(HA入力) |
| CN51 | コネクター(集中管理) |
| CN52 | コネクター(遠方表示) |
| CNP | コネクター(暖房ヒーター用) |
| CNV | コネクター(霜取運転時出力) |
| SW1 | スイッチ(機能切替) |
| SW2 | スイッチ(能力設定) |
| SW3 | スイッチ(機能切替) |
| SW4 | スイッチ(機種設定) |
| SW5 | スイッチ(4段階デマンド切替用) |
| SW7 | スイッチ(機種設定) |
| SW11 | スイッチ(アドレス設定用 10の位) |
| SW12 | スイッチ(アドレス設定用 100の位) |
| SW14 | スイッチ(冷媒系統調整設定用) |
| SWA | スイッチ(試運転用) |
| SWC | スイッチ(機能切替) |
| SWE | スイッチ(ファン試運転用) |

別売部品記号説明

| 記号 | 名称 | 備考 |
|------------|-------------|------|
| 21W | 電磁弁 | 現地手配 |
| 23HS | 湿度調節器 | 現地手配 |
| 33P | 70ポートスイッチ | 別売付属 |
| SV | 電磁弁 | 別売付属 |
| XW | 補助継電器 | 別売付属 |
| 23HS | 湿度調節器 | 現地手配 |
| SV | 電磁弁 | 現地手配 |
| XW | 補助継電器 | 別売付属 |
| 52H | 電磁接触器 | 別売付属 |
| 26H2 | サーマルカットアウト | 別売付属 |
| FS | 温度ヒューズ | 別売付属 |
| H | シーズヒーター | 別売付属 |
| 23HS | 湿度調節器 | 現地手配 |
| T | タイマー | 別売付属 |
| SV | 電磁弁 | 別売付属 |
| L | 断水ランプ | 別売付属 |
| 33W | 断水スイッチ | 別売付属 |
| XW | 補助継電器 | 別売付属 |
| CF | 進相コンデンサー | 別売付属 |
| MAスームスリモコン | 製品本体記号説明 参照 | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------------|---|--------|----------|
| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE 設備用インバーターエアコン リプレース専用タイプ 室内ユニット 別売組込電気配線図 PFAV-RP224・RP280CM-E | | |
| | DIM. mm | 10-07-09 | 10-09-02 | | |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | | DRW. NO. WKP94R204 | REV. A | PAGE 1/1 |