



- 注1. エマージェンシードレン配管には必ずトラップを
設けてください。(トラップ高さ:100mm以上)
(メインドレン配管にはトラップは必要ありません)
2. 本図は改良の為、お断りなしに仕様変更することが
ありますので、ご了承ください。
3. ペーパーパン加湿器(受注品)組込時は以下注意が必要です。
(1)加湿器用排水口に必ずトラップを設けてください。
(トラップ高さ:100mm以上)
(2)加湿器の上水道との連結は水道法で禁止されています。
受水槽などを介して接続してください。
(3)給水バルブとストレーナ〈現地手配〉を設置してください。
加湿器の点検時に必要となります。
(4)加湿器への給水範囲は以下の値としてください。
補給水温 0°C~80°C
水圧 0.03~0.5MPa
4. 下配管または下配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がない
ように、架台の施工には注意してください。
5. 分割時は、全てのパネルを外す必要があります。
分割時の寸法は、上部H1095×W2380×D1080(mm)
下部H930×W2380×D1080(mm)
となります。
6. 標準フィルターボックス(別売品)は、現地組込となります。
7. 中・高性能フィルターを組込む場合は、中・高性能フィルタ
ーボックス(別売品)が必要となり、フィルターボックスの高さ寸法が
変わります。
8. 補助冷却装置(別売品)は、現地組込となります。
9. 熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が
必要となります。ユニットの移動が出来ない場合は
背面に500mmのスペースを確保して施工してください。

〈付属品〉(本体同梱)
・前面パネル開閉キー・・・1個

| | | | |
|--|--|-----------------|---|
|  DIM. mm | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE PFD-P960(V)DM-E-2C スプリット形電算室用空調機 R410A対応 室内ユニット 外形図 補助冷却装置・標準フィルターボックス組込 |
| | 14-07-07 | 15-05-14 | |
| SCALE NTS |  三菱電機株式会社 | | DRW.NO. W KK94C248 |
| | | | REV. B PAGE 1/1 |

2冷媒回路接続