



- 注1. エマージェンシードレン配管には必ずトラップを
 設けてください。(トラップ高さ:100mm以上)
 (メインドレン配管にはトラップは必要ありません)
2. 本図は改良の為、お断りなしに仕様変更することが
 ありますので、ご了承ください。
3. ペーパーパン加湿器(受注品)組込時は以下注意が必要です。
 (1)加湿器用排水口に必ずトラップを設けてください。
 (トラップ高さ:100mm以上)
 (2)加湿器の上水道との連結は水道法で禁止されています。
 受水槽などを介して接続してください。
 (3)給水バルブとストレーナ<現地手配>を設置してください。
 加湿器の点検時に必要となります。
 (4)加湿器への給水範囲は以下の値としてください。
 補給水温 0℃~80℃
 水圧 0.03~0.5MPa
4. 下配管または下配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がない
 ように、架台の施工には注意してください。
5. 分割時は、全てのパネルを外す必要があります。
 分割時の寸法は、上部H1095×W2380×D1080(mm)
 下部H930×W2380×D1080(mm)
 となります。
6. 標準フィルターボックス(別売品)は、現地組込となります。
7. 中・高性能フィルターを組込む場合は、中・高性能フィルタ
 ーボックス(別売品)が必要となり、フィルターボックスの高さ寸法が
 変わります。
8. 補助冷却装置(別売品)は、現地組込となります。
9. 熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が
 必要となります。ユニットの移動が出来ない場合は
 背面に500mmのスペースを確保して施工してください。
10. サービススペースには基礎ボルト取付作業スペースは
 含んでおりません。
11. 配管接続作業を横から行う場合は500mm以上必要です。
 配管接続作業を正面から行う場合は、
 配管口付け作業後に配線工事を実施してください。
12. ペーパーパン加湿器(受注品)組込時は
 サービススペースに500mm以上必要です。

<付属品>(本体同梱)
 ・前面パネル開閉キー...1個

 作成日付 ISSUED 改定日付 REVISED DIM. mm 15-07-28 SCALE NTS	TITLE PFD-P960(V)DM-E1 スプリット形電算室用空調機 R410A対応 室内ユニット 外形図 補助冷却装置・標準フィルターボックス組込	DRW.NO. W KK94C870	REV. 1/1
	三菱電機株式会社		PAGE 1/1

1冷媒回路接続