



NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>.....φE の付	6	室内外連絡穴, 伝送線穴.....φ27
2	冷媒配管<液>.....φ9.52 の付	7	ア-ス端子 (制御箱内に設置).....5ネジ
3	ドレン穴.....1B	8	基礎ボルト穴.....4-φ12
4	装置電源穴.....φ43	9	透湿膜加湿器配管穴.....φ52
5	電線穴.....φ27		

注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。  
 注2. 左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。

	A	B	C	D	E
PFFY-P224DM-E	980	962	1042	1014	19.05
PFFY-P280DM-E	1200	1182	1262	1234	22.2

プレナム組込

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2003-10-20	2003-10-20	床置ダクト形室内ユニット外形図 PFFY-P224, P280DM-E
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W656190
		REV. PAGE 1/1