



NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>.....φP 凹付	6	室内外連絡穴, 伝送線穴.....φ27
2	冷媒配管<液>.....φ9.52 凹付	7	アース端子 (制御箱内に設置).....5ネジ
3	ドレン穴.....1B	8	基礎ボルト穴.....4-φ12
4	装置電源穴.....φ43	9	透湿膜加湿器配管穴.....φ52
5	電線穴.....φ27		

注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
 2. 左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。
 3. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
PFAV-P224M-E	980	962	1042	1014	715	675	108	640	16	29.5	906	880	24	19.05
PFAV-P280M-E	1200	1182	1262	1234	895	835	160	800	18	39.5	1126	1100	28	22.2

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2004-02-25	2004-02-25	床置ダクト形室内ユニット外形図 PFFY-P224・P280DM-E
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. W656694 REV. PAGE 1/1

後吸込ダクトフランジ組込