



サービススペース (ユニット上面より見る)

- ・配管、配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。
- ・( ) 寸法は送風機軸の引出しスペースです。
- ・ブリー、ベルトのメンテナンススペース「\*印」は配管接続方法にかかわらず、必ず確保してください。

注1. エアフィルターサービススペース「\*印」の寸法をユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。

- 電源は左側面又は右側面からの引き込みが可能です。
- ドレン配管はユニット背面から接続してください。
- 加湿器用の配管接続方向は左側面又は右側面の接続が可能です。
- 加湿器は受注組込部品となります。
- 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

7. 伝送線と電圧200V以上の配線は、必ず分けた経路としてください。

遠方操作キット組込

No.	名称	No.	名称
1	冷媒配管 (ガス) φ38.1 <ろう付>	5	電源取入口 (穴は現地加工φ30~φ60)
2	冷媒配管 (液) φ19.05 <ろう付>	6	室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ30~φ60)
3	ドレン配管 R1¼	7	基礎ボルト用穴 4-φ20穴
4	加湿器接続口 Rc1 (水・蒸気スプレー)	8	アース端子 (制御箱内に設置) …5ねじ

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	11-08-30		床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P1120(V)DM-E PFT-P1120(V)DM-E
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKP96R998 REV. * PAGE 1/1

